Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9895.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-2 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 113-2_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 16.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.293 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	127.15	116.83	10.32	70.82	45.99	24.83	7.00	5.00		71.28	-	-	72.91	-	72.91	-	70.47	-				3.63
24.03.2024	24.00	-	59.25	59.25	0.00	71.41	39.98	31.43	7.00	5.00		0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	17.46	-				1.86
25.03.2024	24.00	-	107.84	96.17	11.67	72.18	44.44	27.74	7.00	5.00		50.82	-	-	52.05	-	52.05	-	72.67	-				3.51
26.03.2024	24.00	-	145.86	134.45	11.41	71.32	46.82	24.50	7.00	5.00		90.38	-	-	92.46	-	92.46	-	71.15	-				4.11
27.03.2024	24.00	-	146.27	134.06	12.21	70.80	46.80	24.00	7.00	5.00		90.97	-	-	93.04	-	93.04	-	70.58	-				4.08
28.03.2024	24.00	-	149.11	136.90	12.21	70.99	47.45	23.54	7.00	5.00		92.80	-	-	94.94	-	94.94	-	70.75	-				4.09
29.03.2024	24.00	-	123.03	114.32	8.71	70.08	47.23	22.85	7.00	5.00		75.96	-	-	77.64	-	77.64	-	69.59	-				3.22
30.03.2024	24.00	-	120.22	105.47	14.75	61.42	41.12	20.30	7.00	5.00		68.81	-	-	70.03	-	70.03	-	61.30	-				3.05
31.03.2024	24.00	-	132.88	116.40	16.48	67.32	45.28	22.04	7.00	5.00		76.17	-	-	77.73	-	77.73	-	67.26	-				3.68
01.04.2024	24.00	-	134.11	121.27	12.84	69.82	47.86	21.96	7.00	5.00		74.72	-	-	76.39	-	76.39	-	69.61	-				3.56
02.04.2024	24.00	-	131.14	118.10	13.04	67.96	46.13	21.83	7.00	5.00		73.54	-	-	75.08	-	75.08	-	67.59	-				3.47
03.04.2024	24.00	-	128.00	113.62	14.38	69.50	45.34	24.16	7.00	5.00		72.62	-	-	74.23	-	74.23	-	69.35	-				3.75
04.04.2024	24.00	-	120.78	107.41	13.37	70.83	44.97	25.86	7.00	5.00		69.52	-	-	71.11	-	71.11	-	70.38	-				3.73
05.04.2024	24.00	-	126.45	113.88	12.57	72.41	46.15	26.26	7.00	5.00		71.90	-	-	73.62	-	73.62	-	72.19	-				3.90
06.04.2024	24.00	-	130.41	116.69	13.72	72.01	46.90	25.11	7.00	5.00		74.90	-	-	76.68	-	76.68	-	71.89	-				3.92
07.04.2024	24.00	-	131.38	117.12	14.26	71.06	46.58	24.48	7.00	5.00		75.55	-	-	77.29	-	77.29	-	70.96	-				3.88
08.04.2024	24.00	-	135.80	120.82	14.98	68.99	47.11	21.88	7.00	5.00		76.79	-	-	78.46	-	78.46	-	68.65	-				3.68
09.04.2024	24.00	-	137.57	124.79	12.78	66.37	46.65	19.72	7.00	5.00		76.37	-	-	77.89	-	77.89	-	66.05	-				3.31
10.04.2024	24.00	-	87.83	81.74	6.09	64.71	45.73	18.98	7.00	5.00		46.52	-	-	47.39	-	47.39	-	64.69	-				1.95
11.04.2024	24.00	-	149.05	133.86	15.19	66.78	46.32	20.46	7.00	5.00		86.75	-	-	88.52	-	88.52	-	66.66	-				3.76
12.04.2024	24.00	-	160.15	144.33	15.82	67.69	46.98	20.71	7.00	5.00		98.55	-	-	100.62	-	100.62	-	67.43	-				4.06
13.04.2024	24.00	-	153.69	139.90	13.79	68.74	47.28	21.46	7.00	5.00		94.22	-	-	96.27	-	96.27	-	68.51	-				3.96
14.04.2024	24.00	-	153.67	140.39	13.28	68.56	47.32	21.24	7.00	5.00		94.65	-	-	96.72	-	96.72	-	68.36	-				3.89
15.04.2024	24.00	-	153.49	142.75	10.74	69.17	47.39	21.78	7.00	5.00		93.60	-	-	95.63	-	95.63	-	69.01	-				3.85
16.04.2024	24.00	-	151.39	140.03	11.36	67.93	46.66	21.27	7.00	5.00		92.39	-	-	94.34	-	94.34	-	67.67	-				3.75
17.04.2024	24.00	-	144.30	131.77	12.53	67.29	44.94	22.35	7.00	5.00		88.75	-	-	90.61	-	90.61	-	67.20	-				3.79
18.04.2024	24.00	-	134.83	122.21	12.62	68.56	43.83	24.73	7.00	5.00		83.80	-	-	85.60	-	85.60	-	68.41	-				3.89
19.04.2024	24.00	-	135.43	123.84	11.59	70.05	44.50	25.55	7.00	5.00		83.85	-	-	85.74	-	85.74	-	69.91	-				3.98
20.04.2024	24.00	-	137.51	125.61	11.90	71.81	45.47	26.34	7.00	5.00		85.26	-	-	87.27	-	87.27	-	71.65	-				4.16
21.04.2024	24.00	-	141.60	129.72	11.88	72.18	46.57	25.61	7.00	5.00		87.05	-	-	89.10	-	89.10	-	72.00	-				4.18
22.04.2024	24.00	-	139.97	128.71	11.26	70.15	46.06	24.09	7.00	5.00		85.77	-	-	87.69	-	87.69	-	69.88	-				3.89
Среднее	24.00	-	133.23	121.05	12.19	69.32	45.87	23.45	7.00	5.00		77.56	-	-	79.26	-	79.26	-	67.40	-				3.66
Итого	744.00		4130.16	3752.41	377.75							2404.26	0.00	0.00	2457.05	0.00	2457.05	0.00						113.54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 00:00:00	99434.93	89191.46	55455.23	-	56957.45	-	3038.26	4272.79	20254.00
	20.04.2024 02:00:00	99446.00	89202.07	55461.92	-	56964.30	-	3038.57	4273.27	20256.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °C = -1.74 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **111.80** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **385.46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.