Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор: 9978.038.1
Телефон:
Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Код УУТЭ:

Обслуживающая организация:
Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
график:

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025
Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	128.12	119.56	8.56	71.30	53.01	18.29	7.00	5.00		63.98	57.42	6.56	65.45	58.51	6.94	-	71.25	63.66				2.80
24.03.2024	24.00	-	128.99	120.13	8.86	71.87	53.36	18.51	7.00	5.00		64.38	57.70	6.68	65.90	58.83	7.07	-	71.81	64.10				2.87
25.03.2024	24.00	-	127.77	119.88	7.89	72.04	53.28	18.76	7.00	5.00		63.48	57.78	5.70	65.00	58.89	6.11	-	71.99	64.14				2.82
26.03.2024	24.00	-	127.97	120.22	7.75	71.60	53.02	18.58	7.00	5.00		63.42	58.10	5.32	64.94	59.19	5.75	-	71.55	63.62				2.80
27.03.2024	24.00	-	128.09	119.46	8.63	71.07	52.74	18.33	7.00	5.00		63.69	57.70	5.99	65.18	58.77	6.41	-	71.03	63.23				2.81
28.03.2024	24.00	-	130.56	121.78	8.78	71.28	53.35	17.93	7.00	5.00		64.95	58.82	6.13	66.48	59.95	6.53	-	71.25	63.72				2.81
29.03.2024	24.00	-	108.20	102.01	6.19	70.01	52.65	17.36	7.00	5.00		54.48	48.81	5.67	55.70	49.71	5.99	-	69.58	62.84				2.21
30.03.2024	24.00	-	116.72	105.87	10.85	61.86	46.35	15.51	7.00	5.00		59.03	50.85	8.18	60.04	51.60	8.44	-	61.89	55.09				2.32
31.03.2024	24.00	-	126.74	117.36	9.38	67.57	50.89	16.68	7.00	5.00		63.68	56.79	6.89	65.01	57.75	7.26	-	67.53	60.52				2.59
01.04.2024	24.00	-	130.18	122.24	7.94	70.09	53.45	16.64	7.00	5.00		64.82	59.42	5.40	66.30	60.56	5.74	-	70.05	63.09				2.60
02.04.2024	24.00	-	126.73	118.69	8.04	68.21	51.64	16.57	7.00	5.00		63.12	57.66	5.46	64.49	58.69	5.80	-	68.16	61.29				2.52
03.04.2024	24.00	-	122.26	114.07	8.19	69.82	51.48	18.34	7.00	5.00		60.99	55.43	5.56	62.32	56.41	5.91	-	69.77	61.98				2.67
04.04.2024	24.00	-	121.78	113.13	8.65	71.18	51.72	19.46	7.00	5.00		60.80	54.97	5.83	62.22	55.96	6.26	-	71.12	62.83				2.82
05.04.2024	24.00	-	123.76	115.36	8.40	72.67	52.79	19.88	7.00	5.00		61.65	56.16	5.49	63.15	57.24	5.91	-	72.61	64.10				2.91
06.04.2024	24.00	-	127.18	117.40	9.78	72.25	53.16	19.09	7.00	5.00		63.67	57.01	6.66	65.17	58.13	7.04	-	72.19	64.12				2.95
07.04.2024	24.00	-	127.90	116.91	10.99	71.33	52.54	18.79	7.00	5.00		64.47	56.63	7.84	65.98	57.66	8.32	-	71.29	63.20				2.98
08.04.2024	24.00	-	129.99	120.83	9.16	69.15	52.46	16.69	7.00	5.00		64.99	58.90	6.09	66.40	59.98	6.42	-	69.07	62.01				2.65
09.04.2024	24.00	-	130.08	120.30	9.78	66.67	51.05	15.62	7.00	5.00		65.32	58.58	6.74	66.65	59.55	7.10	-	66.63	59.96				2.53
10.04.2024	24.00	-	131.08	121.69	9.39	66.42	50.92	15.50	7.00	5.00		65.39	59.41	5.98	66.72	60.41	6.31	-	66.37	59.80				2.51
11.04.2024	24.00	-	133.32	123.01	10.31	67.68	51.75	15.93	7.00	5.00		66.70	60.04	6.66	68.12	61.06	7.06	-	67.64	60.90				2.66
12.04.2024	24.00	-	131.78	123.11	8.67	68.06	51.80	16.26	7.00	5.00		65.56	60.34	5.22	67.00	61.38	5.62	-	68.02	61.12				2.60
13.04.2024	24.00	-	131.04	121.67	9.37	69.04	52.34	16.70	7.00	5.00		65.70	59.45	6.25	67.14	60.49	6.65	-	69.00	61.94				2.68
14.04.2024	24.00	-	131.91	122.38	9.53	68.83	52.60	16.23	7.00	5.00		66.12	59.76	6.36	67.57	60.86	6.71	-	68.79	61.98				2.65
15.04.2024	24.00	-	133.81	124.84	8.97	69.52	52.94	16.58	7.00	5.00		67.05	61.07	5.98	68.55	62.19	6.36	-	69.48	62.66				2.70
16.04.2024	24.00	-	131.85	122.84	9.01	68.20	52.05	16.15	7.00	5.00		66.27	60.15	6.12	67.69	61.19	6.50	-	68.13	61.53				2.60
17.04.2024	24.00	-	127.10	118.11	8.99	67.59	50.85	16.74	7.00	5.00		64.01	57.74	6.27	65.34	58.75	6.59	-	67.53	60.61				2.59
18.04.2024	24.00	-	120.71	112.28	8.43	68.87	50.68	18.19	7.00	5.00		60.44	54.93	5.51	61.72	55.88	5.84	-	68.82	61.07				2.63
19.04.2024	24.00	-	121.71	113.64	8.07	70.37	51.51	18.86	7.00	5.00		60.77	55.70	5.07	62.17	56.72	5.45	-	70.31	62.28				2.72
20.04.2024	24.00	-	124.04	114.60	9.44	72.14	52.61	19.53	7.00	5.00		62.48	55.96	6.52	63.94	57.01	6.93	-	72.08	63.79				2.92
21.04.2024	24.00	-	128.65	117.50	11.15	72.47	53.43	19.04	7.00	5.00		65.24	57.09	8.15	66.79	58.22	8.57	-	72.40	64.50				3.05
22.04.2024	24.00	-	127.96	119.80	8.16	70.39	52.65	17.74	7.00	5.00		63.82	58.81	5.01	65.26	59.89	5.37	-	70.32	62.95				2.70
Среднее	24.00	-	127.03	118.09	8.95	69.66	52.10	17.56	7.00	5.00		63.56	57.39	6.17	64.98	58.43	6.55	-	69.60	62.21				2.70
Итого	744.00		3937.98	3660.67	277.31							1970.47	1779.18	191.29	2014.39	1811.43	202.96	0.00						83.64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	102164.83	95130.24	58862.43	53712.59	60471.14	54941.06	2191.13	828.06	21855.00
	21.04.2024 01:00:00	102284.02	95239.95	58922.61	53766.08	60532.72	54995.56	2193.96	828.99	21878.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -0.92 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **82.72** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **202.96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2024г.