Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9972.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 74 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 74_СЦО+ГВС_апрель_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	175.33	163.30	12.03	71.80	50.43	21.37	7.00	5.00		87.20	-	-	89.22	-	89.22	-	71.48	-				4.36
24.03.2024	24.00	-	176.03	163.92	12.11	72.34	50.67	21.67	7.00	5.00		87.62	-	-	89.69	-	89.69	-	72.03	-				4.43
25.03.2024	24.00	-	175.24	165.77	9.47	72.52	50.78	21.74	7.00	5.00		87.13	-	-	89.17	-	89.17	-	72.22	-				4.30
26.03.2024	24.00	-	175.61	165.89	9.72	72.05	50.53	21.52	7.00	5.00		87.24	-	-	89.26	-	89.26	-	71.77	-				4.27
27.03.2024	24.00	-	175.23	165.26	9.97	71.47	50.28	21.19	7.00	5.00		86.95	-	-	88.99	-	88.99	-	71.23	-				4.22
28.03.2024	24.00	-	178.79	166.72	12.07	71.66	50.85	20.81	7.00	5.00		88.86	-	-	90.93	-	90.93	-	71.47	-				4.34
29.03.2024	24.00	-	140.93	132.17	8.76	70.15	50.35	19.80	7.00	5.00		73.81	-	-	75.47	-	75.47	-	70.04	-				3.24
30.03.2024	24.00	-	158.49	146.61	11.88	62.06	44.16	17.90	7.00	5.00		79.50	-	-	80.92	-	80.92	-	61.92	-				3.36
31.03.2024	24.00	-	172.64	159.60	13.04	67.81	48.47	19.34	7.00	5.00		86.64	-	-	88.46	-	88.46	-	67.70	-				3.98
01.04.2024	24.00	-	177.37	167.84	9.53	70.34	51.16	19.18	7.00	5.00		88.59	-	-	90.59	-	90.59	-	70.24	-				3.89
02.04.2024	24.00	-	173.01	162.01	11.00	68.47	49.26	19.21	7.00	5.00		86.59	-	-	88.47	-	88.47	-	68.37	-				3.87
03.04.2024	24.00	-	152.67	143.65	9.02	70.14	48.82	21.32	7.00	5.00		82.85	-	-	84.69	-	84.69	-	69.97	-				3.70
04.04.2024	24.00	-	166.77	155.18	11.59	71.39	48.83	22.56	7.00	5.00		83.49	-	-	85.42	-	85.42	-	71.32	-				4.33
05.04.2024	24.00	-	169.65	158.19	11.46	72.91	49.67	23.24	7.00	5.00		84.91	-	-	86.95	-	86.95	-	72.84	-				4.51
06.04.2024	24.00	-	172.90	160.71	12.19	72.46	50.17	22.29	7.00	5.00		86.74	-	-	88.84	-	88.84	-	72.40	-				4.47
07.04.2024	24.00	-	173.23	161.00	12.23	71.53	49.80	21.73	7.00	5.00		87.05	-	-	89.07	-	89.07	-	71.47	-				4.38
08.04.2024	24.00	-	177.70	166.29	11.41	69.35	50.09	19.26	7.00	5.00		89.24	-	-	91.20	-	91.20	-	69.28	-				4.00
09.04.2024	24.00	-	176.76	166.06	10.70	66.89	48.97	17.92	7.00	5.00		88.70	-	-	90.55	-	90.55	-	66.82	-				3.70
10.04.2024	24.00	-	177.45	166.24	11.21	66.71	48.79	17.92	7.00	5.00		89.20	-	-	91.03	-	91.03	-	66.65	-				3.73
11.04.2024	24.00	-	180.06	170.27	9.79	67.94	49.74	18.20	7.00	5.00		90.28	-	-	92.21	-	92.21	-	67.89	-				3.77
12.04.2024	24.00	-	180.41	170.99	9.42	68.31	49.71	18.60	7.00	5.00		90.46	-	-	92.43	-	92.43	-	68.26	-				3.83
13.04.2024	24.00	-	178.90	167.91	10.99	69.29	50.11	19.18	7.00	5.00		89.91	-	-	91.91	-	91.91	-	69.24	-				3.99
14.04.2024	24.00	-	179.94	169.14	10.80	69.09	50.36	18.73	7.00	5.00		90.46	-	-	92.42	-	92.42	-	69.05	-				3.92
15.04.2024	24.00	-	182.01	172.74	9.27	69.78	50.55	19.23	7.00	5.00		91.29	-	-	93.36	-	93.36	-	69.75	-				3.97
16.04.2024	24.00	-	180.24	169.73	10.51	68.42	49.76	18.66	7.00	5.00		90.56	-	-	92.51	-	92.51	-	68.37	-				3.89
17.04.2024	24.00	-	174.68	163.66	11.02	67.93	48.46	19.47	7.00	5.00		87.99	-	-	89.86	-	89.86	-	67.89	-				3.94
18.04.2024	24.00	-	166.62	155.08	11.54	69.10	47.77	21.33	7.00	5.00		83.97	-	-	85.86	-	85.86	-	69.06	-				4.11
19.04.2024	24.00	-	168.31	156.91	11.40	70.60	48.52	22.08	7.00	5.00		84.78	-	-	86.71	-	86.71	-	70.56	-				4.27
20.04.2024	24.00	-	170.63	158.58	12.05	72.37	49.58	22.79	7.00	5.00		85.99	-	-	88.04	-	88.04	-	72.34	-				4.49
21.04.2024	24.00	-	176.18	161.20	14.98	72.71	50.39	22.32	7.00	5.00		89.02	-	-	91.18	-	91.18	-	72.68	-				4.69
22.04.2024	24.00	-	176.84	166.78	10.06	70.60	50.05	20.55	7.00	5.00		88.93	-	-	90.92	-	90.92	-	70.57	-				4.14
Среднее	24.00	-	172.92	161.92	11.01	69.94	49.58	20.36	7.00	5.00		86.97	-	-	88.91	-	88.91	-	69.83	-				4.07
Итого	744.00		5360.62	5019.40	341.22							2695.95	0.00	0.00	2756.33	0.00	2756.33	0.00						126.07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 02:00:00	125102.58	118210.89	70100.12	-	72012.34	-	3299.87	5424.81	22101.00
	21.04.2024 01:00:00	125266.28	118362.62	70182.64	-	72096.84	-	3304.21	5430.79	22124.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -1.57 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 124.50 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 348.18 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.