Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002 038 1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	118.49	107.02	11.47	70.67	44.26	26.41	7.00	5.00		11.67	0.00	11.67	11.90	0.00	11.90	-	69.47	47.11				3.64
24.03.2024	24.00	-	119.04	107.98	11.06	71.48	45.65	25.83	7.00	5.00		10.45	0.00	10.45	10.70	0.00	10.70	-	71.24	48.75				3.58
25.03.2024	24.00	-	117.23	106.40	10.83	71.60	45.41	26.19	7.00	5.00		10.08	0.00	10.08	10.33	0.00	10.33	-	71.34	48.58				3.57
26.03.2024	24.00	-	117.22	106.85	10.37	71.27	45.46	25.81	7.00	5.00		9.62	0.00	9.62	9.84	0.00	9.84	-	71.14	48.55				3.50
27.03.2024	24.00	-	117.91	106.19	11.72	70.68	45.28	25.40	7.00	5.00		10.83	0.00	10.83	11.08	0.00	11.08	-	70.42	48.29				3.53
28.03.2024	24.00	-	119.19	108.65	10.54	70.73	45.96	24.77	7.00	5.00		9.71	0.00	9.71	9.94	0.00	9.94	-	70.59	48.85				3.44
29.03.2024	24.00	-	101.95	92.16	9.79	71.17	45.95	25.22	7.00	5.00		10.13	0.00	10.13	10.32	0.00	10.32	-	69.46	47.00				3.02
30.03.2024	24.00	-	106.67	95.06	11.61	60.22	39.60	20.62	7.00	5.00		11.36	0.00	11.36	11.54	0.00	11.54	-	61.54	41.79				2.66
31.03.2024	24.00	-	116.24	104.76	11.48	66.99	43.90	23.09	7.00	5.00		11.06	0.00	11.06	11.29	0.00	11.29	-	66.90	46.62				3.19
01.04.2024	24.00	-	120.15	109.43	10.72	69.55	46.25	23.30	7.00	5.00		10.23	0.00	10.23	10.44	0.00	10.44	-	69.53	48.96				3.29
02.04.2024	24.00	-	117.07	105.73	11.34	67.97	44.77	23.20	7.00	5.00		10.71	0.00	10.71	10.96	0.00	10.96	-	67.63	47.42				3.22
03.04.2024	24.00	-	113.39	101.99	11.40	69.11	43.83	25.28	7.00	5.00		10.81	0.00	10.81	11.05	0.00	11.05	-	69.04	46.69				3.37
04.04.2024	24.00	-	112.67	101.22	11.45	70.62	43.94	26.68	7.00	5.00		10.83	0.00	10.83	11.07	0.00	11.07	-	70.33	47.03				3.51
05.04.2024	24.00	-	114.92	103.26	11.66	72.23	44.65	27.58	7.00	5.00		11.06	0.00	11.06	11.32	0.00	11.32	-	71.94	47.85				3.69
06.04.2024	24.00	-	116.65	105.32	11.33	71.91	45.32	26.59	7.00	5.00		10.63	0.00	10.63	10.87	0.00	10.87	-	71.53	48.48				3.62
07.04.2024	24.00	-	117.43	104.90	12.53	70.77	44.86	25.91	7.00	5.00		11.88	0.00	11.88	12.12	0.00	12.12	-	70.63	47.92				3.61
08.04.2024	24.00	-	119.56	108.44	11.12	69.19	45.49	23.70	7.00	5.00		10.48	0.00	10.48	10.70	0.00	10.70	-	68.34	48.24				3.34
09.04.2024	24.00	-	119.11	107.65	11.46	66.17	44.35	21.82	7.00	5.00		10.82	0.00	10.82	11.05	0.00	11.05	-	65.93	46.90				3.11
10.04.2024	24.00	-	119.91	107.62	12.29	66.03	44.37	21.66	7.00	5.00		11.56	0.00	11.56	11.80	0.00	11.80	-	65.76	46.90				3.14
11.04.2024	24.00	-	121.82	109.37	12.45	67.34	44.87	22.47	7.00	5.00		11.49	0.00	11.49	11.72	0.00	11.72	-	67.12	47.52				3.30
12.04.2024	24.00	-	121.21	109.53	11.68	67.55	44.75	22.80	7.00	5.00		10.70	0.00	10.70	10.94	0.00	10.94	-	67.47	47.48				3.29
13.04.2024	24.00	-	120.95	109.34	11.61	68.70	45.54	23.16	7.00	5.00		10.53	0.00	10.53	10.75	0.00	10.75	-	68.52	48.41				3.33
14.04.2024	24.00	-	120.61	109.78	10.83	68.55	45.72	22.83	7.00	5.00		9.69	0.00	9.69	9.87	0.00	9.87	-	68.34	48.50				3.25
15.04.2024	24.00	-	71.53	64.95	6.58	66.30	44.63	21.67	7.00	5.00		11.72	0.00	11.72	11.88	0.00	11.88	-	55.31	40.38				1.85
16.04.2024	24.00	-	98.78	88.15	10.63	66.44	42.90	23.54	7.00	5.00		12.02	0.00	12.02	12.25	0.00	12.25	-	63.11	41.57				2.78
17.04.2024	24.00	-	97.56	88.13	9.43	66.29	42.20	24.09	7.00	5.00		10.76	0.00	10.76	10.96	0.00	10.96	-	63.13	43.58				2.75
18.04.2024	24.00	-	111.28	99.87	11.41	68.32	42.95	25.37	7.00	5.00		10.90	0.00	10.90	11.12	0.00	11.12	-	68.16	45.93				3.32
19.04.2024	24.00	-	111.31	101.35	9.96	69.90	43.47	26.43	7.00	5.00		9.47	0.00	9.47	9.69	0.00	9.69	-	69.56	46.55				3.38
20.04.2024	24.00	-	114.32	102.82	11.50	71.63	44.23	27.40	7.00	5.00		10.91	0.00	10.91	11.15	0.00	11.15	-	71.35	47.57				3.64
21.04.2024	24.00	-	120.04	106.03	14.01	72.14	45.31	26.83	7.00	5.00		13.30	0.00	13.30	13.59	0.00	13.59	-	71.73	48.51				3.86
22.04.2024	24.00	-	118.92	107.30	11.62	70.12	44.96	25.16	7.00	5.00		10.99	0.00	10.99	11.23	0.00	11.23	-	69.72	47.90				3.52
Среднее	24.00	-	113.97	102.81	11.16	69.09	44.54	24.54	7.00	5.00		10.85	-	10.85	11.08	-	11.08	-	68.27	46.96				3.30
Итого	744.00		3533.13	3187.25	345.88							336.40	0.00	336.40	343.47	0.00	343.47	0.00						102.28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.04.2024 03:00:00	93176.74	84374.83	8367.91	0.43	8581.69	0.43	2778.66	458.05	23029.00
	21.04.2024 01:00:00	93286.88	84473.50	8378.79	0.43	8592.81	0.43	2782.19	458.56	23052.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -1.52 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **100.76** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **343.47** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (отпускника)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.