

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **105390**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|---------|----------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | | | Приборы УУТЭ поверены до: | 28.07.2025 | Режим (схема): | | | |
| Вычислитель: | ВКТ-7.04 № 207809 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | | | |
| Подающий трубопровод (M1) | | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | | | | | |
| Обратный трубопровод (M2) | | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н | | | | | |
| Подающий ГВС (M3) | | ПРЭМ | 0,12 | 30 | ТСП-Н | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb) | | | | лето: Qгвс=M3*(h3-hxb) | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0,3218 | Qвент.= | 0 | Qтех.= | 0 | Qтех.гв.= | 0,0172 | Qгвс.= | 0,3202 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | 0,0172 | Qгвс.ср= | 0,0854 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 97,762 | Gвент.= | 0 | Gтех.= | 0 | Gтех.гв.= | 6,88 | Gгвс.= | 34,16 |
| | | | | | | | | | Gгвс.м= | |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|----|--------|--------|------------|---------|----|------|----|---------|---------|--------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.03.2024 | 24,00 | | 188,33 | 167,77 | 20,56 | 69,30 | 45,76 | 23,54 | | | | 19,14 | | 19,14 | 19,59 | | 19,59 | | | | | | 5,38 |
| 24.03.2024 | 24,00 | | 191,23 | 168,01 | 23,22 | 69,65 | 46,00 | 23,65 | | | | 21,85 | | 21,85 | 22,35 | | 22,35 | | | | | | 5,59 |
| 25.03.2024 | 24,00 | | 184,85 | 164,77 | 20,08 | 69,66 | 45,66 | 24,00 | | | | 18,73 | | 18,73 | 19,15 | | 19,15 | | | | | | 5,36 |
| 26.03.2024 | 24,00 | | 187,90 | 167,04 | 20,86 | 69,94 | 45,91 | 24,03 | | | | 19,47 | | 19,47 | 19,92 | | 19,92 | | | | | | 5,47 |
| 27.03.2024 | 24,00 | | 187,30 | 167,07 | 20,23 | 68,91 | 45,51 | 23,40 | | | | 18,93 | | 18,93 | 19,37 | | 19,37 | | | | | | 5,31 |
| 28.03.2024 | 24,00 | | 194,44 | 173,02 | 21,42 | 69,88 | 46,66 | 23,22 | | | | 20,05 | | 20,05 | 20,51 | | 20,51 | | | | | | 5,52 |
| 29.03.2024 | 24,00 | | 193,18 | 172,71 | 20,47 | 68,16 | 46,52 | 21,64 | | | | 19,07 | | 19,07 | 19,48 | | 19,48 | | | | | | 5,13 |
| 30.03.2024 | 24,00 | | 200,80 | 176,30 | 24,50 | 71,07 | 47,83 | 23,24 | | | | 22,96 | | 22,96 | 23,50 | | 23,50 | | | | | | 5,84 |
| 31.03.2024 | 24,00 | | 205,22 | 177,94 | 27,28 | 70,76 | 48,26 | 22,50 | | | | 25,79 | | 25,79 | 26,39 | | 26,39 | | | | | | 5,94 |
| 01.04.2024 | 24,00 | | 201,93 | 177,42 | 24,51 | 70,61 | 48,72 | 21,89 | | | | 23,44 | | 23,44 | 23,96 | | 23,96 | | | | | | 5,62 |
| 02.04.2024 | 24,00 | | 187,35 | 164,46 | 22,89 | 68,79 | 46,30 | 22,49 | | | | 21,82 | | 21,82 | 22,29 | | 22,29 | | | | | | 5,28 |
| 03.04.2024 | 24,00 | | 185,31 | 163,13 | 22,18 | 69,20 | 45,62 | 23,58 | | | | 21,09 | | 21,09 | 21,56 | | 21,56 | | | | | | 5,39 |
| 04.04.2024 | 24,00 | | 187,57 | 163,44 | 24,13 | 70,41 | 45,47 | 24,94 | | | | 23,01 | | 23,01 | 23,51 | | 23,51 | | | | | | 5,78 |
| 05.04.2024 | 24,00 | | 188,52 | 164,28 | 24,24 | 70,53 | 45,41 | 25,12 | | | | 23,00 | | 23,00 | 23,55 | | 23,55 | | | | | | 5,84 |
| 06.04.2024 | 24,00 | | 191,93 | 166,08 | 25,85 | 69,47 | 45,41 | 24,06 | | | | 24,68 | | 24,68 | 25,25 | | 25,25 | | | | | | 5,79 |
| 07.04.2024 | 24,00 | | 195,63 | 168,69 | 26,94 | 69,81 | 45,80 | 24,01 | | | | 25,80 | | 25,80 | 26,37 | | 26,37 | | | | | | 5,93 |
| 08.04.2024 | 24,00 | | 197,72 | 174,31 | 23,41 | 70,01 | 47,38 | 22,63 | | | | 22,34 | | 22,34 | 22,83 | | 22,83 | | | | | | 5,59 |
| 09.04.2024 | 24,00 | | 199,14 | 176,05 | 23,09 | 70,18 | 48,19 | 21,99 | | | | 22,11 | | 22,11 | 22,63 | | 22,63 | | | | | | 5,50 |
| 10.04.2024 | 24,00 | | 196,45 | 172,62 | 23,83 | 69,02 | 47,28 | 21,74 | | | | 22,84 | | 22,84 | 23,35 | | 23,35 | | | | | | 5,40 |
| 11.04.2024 | 24,00* | | 186,92 | 173,19 | 13,73 | 69,32 | 47,44 | 21,88 | | | | 12,96 | | 12,96 | 13,24 | | 13,24 | | | | | | 4,74 |
| 12.04.2024 | 24,00* | | 171,25 | 170,68 | 0,57 | 68,99 | 46,81 | 22,18 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 3,83 |
| 13.04.2024 | 24,00* | | 172,68 | 172,10 | 0,58 | 69,37 | 47,22 | 22,15 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 3,86 |
| 14.04.2024 | 24,00* | | 175,61 | 175,09 | 0,52 | 69,68 | 47,83 | 21,85 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 3,87 |
| 15.04.2024 | 24,00* | | 180,23 | 168,85 | 11,38 | 68,76 | 46,50 | 22,26 | | | | 10,65 | | 10,65 | 10,91 | | 10,91 | | | | | | 4,54 |
| 16.04.2024 | 24,00* | | 184,34 | 168,72 | 15,62 | 69,02 | 46,45 | 22,57 | | | | 14,83 | | 14,83 | 15,14 | | 15,14 | | | | | | 4,89 |
| 17.04.2024 | 24,00* | | 182,20 | 165,93 | 16,27 | 68,96 | 45,80 | 23,16 | | | | 15,25 | | 15,25 | 15,57 | | 15,57 | | | | | | 4,97 |
| 18.04.2024 | 24,00* | | 179,09 | 164,27 | 14,82 | 68,91 | 44,93 | 23,98 | | | | 13,95 | | 13,95 | 14,22 | | 14,22 | | | | | | 4,97 |
| 19.04.2024 | 24,00* | | 178,90 | 165,33 | 13,57 | 70,47 | 45,47 | 25,00 | | | | 12,46 | | 12,46 | 12,75 | | 12,75 | | | | | | 5,09 |
| 20.04.2024 | 24,00* | | 182,95 | 166,57 | 16,38 | 72,03 | 46,19 | 25,84 | | | | 15,44 | | 15,44 | 15,79 | | 15,79 | | | | | | 5,49 |
| 21.04.2024 | 24,00* | | 189,87 | 172,28 | 17,59 | 72,72 | 47,30 | 25,42 | | | | 16,43 | | 16,43 | 16,83 | | 16,83 | | | | | | 5,66 |
| 22.04.2024 | 24,00* | | 187,32 | 172,07 | 15,25 | 71,55 | 47,01 | 24,54 | | | | 14,14 | | 14,14 | 14,47 | | 14,47 | | | | | | 5,32 |
| Среднее | 24,00 | | 188,26 | 169,68 | 18,58 | 69,84 | 46,54 | 23,31 | | | | 17,49 | | 17,49 | 17,89 | | 17,89 | | | | | | 5,25 |
| Итого | 744,00 | | 5836,16 | 5260,19 | 575,97 | | | | | | | 542,23 | | 542,23 | 554,48 | | 554,48 | | | | | | 162,89 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C

1,17 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **161,72** Гкал

Передан через Диадок 02.05.2024 11:24 GMT+03:00
 Представитель: 0992601-4891-444e-87d0-3adc9a5c1679





Страница 1 из 2



Идентификатор документа d992f60f-4891-444e-87db-9adc9a5c1679



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 02.05.2024 11:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 03.05.2024 12:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |