Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8709 038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО | Строит.Адрес: Елизарова 33 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Елизарова д.41а | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 33_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 2.18

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.3 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.2024 | 24.00 | - | 227.17 | 227.17 | 0.00 | 48.63 | 40.88 | 7.75 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.77 |
| 24.03.2024 | 24.00 | - | 227.26 | 227.26 | 0.00 | 48.62 | 40.87 | 7.75 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.76 |
| 25.03.2024 | 24.00 | - | 226.93 | 226.93 | 0.00 | 49.16 | 41.12 | 8.04 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.83 |
| 26.03.2024 | 24.00 | - | 226.79 | 226.79 | 0.00 | 49.54 | 41.46 | 8.08 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 27.03.2024 | 24.00 | - | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 48.68 | 40.96 | 7.72 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.76 |
| 28.03.2024 | 24.00 | - | 226.69 | 226.69 | 0.00 | 49.11 | 41.44 | 7.67 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.75 |
| 29.03.2024 | 24.00 | - | 222.16 | 222.16 | 0.00 | 49.18 | 41.59 | 7.59 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.69 |
| 30.03.2024 | 24.00 | - | 218.59 | 218.59 | 0.00 | 48.13 | 40.78 | 7.35 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.62 |
| 31.03.2024 | 24.00 | - | 218.53 | 218.53 | 0.00 | 48.16 | 40.86 | 7.30 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.60 |
| 01.04.2024 | 24.00 | - | 219.52 | 219.52 | 0.00 | 48.41 | 41.38 | 7.03 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.55 |
| 02.04.2024 | 24.00 | - | 221.08 | 221.08 | 0.00 | 47.87 | 40.74 | 7.13 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.58 |
| 03.04.2024 | 24.00 | - | 221.15 | 221.15 | 0.00 | 48.58 | 40.79 | 7.79 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.73 |
| 04.04.2024 | 24.00 | - | 221.37 | 221.37 | 0.00 | 49.83 | 41.23 | 8.60 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.91 |
| 05.04.2024 | 24.00 | - | 221.61 | 221.61 | 0.00 | 49.74 | 40.93 | 8.81 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.96 |
| 06.04.2024 | 24.00 | - | 221.36 | 221.36 | 0.00 | 49.07 | 40.67 | 8.40 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.87 |
| 07.04.2024 | 24.00 | - | 221.38 | 221.38 | 0.00 | 49.02 | 40.74 | 8.28 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 08.04.2024 | 24.00 | - | 221.20 | 221.20 | 0.00 | 47.49 | 40.19 | 7.30 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.62 |
| 09.04.2024 | 24.00 | - | 220.99 | 220.99 | 0.00 | 44.71 | 38.60 | 6.11 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.36 |
| 10.04.2024 | 24.00 | - | 220.97 | 220.97 | 0.00 | 43.43 | 37.69 | 5.74 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.27 |
| 11.04.2024 | 24.00 | - | 221.09 | 221.09 | 0.00 | 43.37 | 37.62 | 5.75 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.28 |
| 12.04.2024 | 24.00 | - | 221.04 | 221.04 | 0.00 | 43.15 | 37.36 | 5.79 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.29 |
| 13.04.2024 | 24.00 | - | 221.23 | 221.23 | 0.00 | 43.22 | 37.45 | 5.77 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.28 |
| 14.04.2024 | 24.00 | - | 221.11 | 221.11 | 0.00 | 43.36 | 37.67 | 5.69 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.27 |
| 15.04.2024 | 24.00 | - | 221.04 | 221.04 | 0.00 | 44.76 | 38.46 | 6.30 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.40 |
| 16.04.2024 | 24.00 | - | 221.05 | 221.05 | 0.00 | 47.02 | 40.01 | 7.01 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.56 |
| 17.04.2024 | 24.00 | - | 221.42 | 221.42 | 0.00 | 47.79 | 40.34 | 7.45 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.66 |
| 18.04.2024 | 24.00 | - | 221.61 | 221.61 | 0.00 | 49.77 | 41.39 | 8.38 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.86 |
| 19.04.2024 | 24.00 | - | 221.57 | 221.57 | 0.00 | 51.07 | 42.08 | 8.99 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 20.04.2024 | 24.00 | - | 221.81 | 221.81 | 0.00 | 50.96 | 41.95 | 9.01 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.01 |
| 21.04.2024 | 24.00 | - | 221.49 | 221.49 | 0.00 | 51.27 | 42.35 | 8.92 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.98 |
| 22.04.2024 | 24.00 | - | 221.49 | 221.49 | 0.00 | 51.25 | 42.49 | 8.76 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.95 |
| Среднее | 24.00 | - | 222.17 | 222.17 | - | 47.88 | 40.39 | 7.49 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.67 |
| Итого | 744.00 | | 6887.39 | 6887.39 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51.80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.04.2024 03:00:00 | 132361.90 | 132462.68 | - | - | - | - | 1448.67 | 0.08 | 21930.00 |
| | 21.04.2024 02:00:00 | 132574.48 | 132675.26 | - | - | - | - | 1450.59 | 0.08 | 21953.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 2.18 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **51.80** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.