

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 5, лит. В**
 Адрес: **Полярников ул, д. 5, лит. В ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37475.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **128303**

график: **149/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206952 | расходомер: | 09.08.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-32-D | Gmin= 0,2 | Gmax= 30 |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-32-D | 0,2 | 30 |
| Подающий ГВС (M3) | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,1417 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: | Gот.= 43,0481 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qтех.гвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.= 0 |
| | | | Gгвс.ср.= 0 |
| | | | Gгвс.м.= 0 |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.03.2024 | 24,00 | | 80,07 | 80,07 | 0,00 | 69,37 | 48,04 | 21,33 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 24.03.2024 | 24,00 | | 80,82 | 80,82 | 0,00 | 69,72 | 48,38 | 21,34 | | | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 25.03.2024 | 24,00 | | 78,55 | 78,55 | 0,00 | 69,74 | 47,75 | 21,99 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 26.03.2024 | 24,00 | | 80,34 | 80,34 | 0,00 | 69,99 | 48,19 | 21,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 27.03.2024 | 24,00 | | 80,76 | 80,76 | 0,00 | 68,99 | 47,79 | 21,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 28.03.2024 | 24,00 | | 85,24 | 85,24 | 0,00 | 69,98 | 49,29 | 20,69 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| 29.03.2024 | 24,00 | | 84,81 | 84,81 | 0,00 | 68,22 | 48,80 | 19,42 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 30.03.2024 | 24,00 | | 85,97 | 85,97 | 0,00 | 71,37 | 50,37 | 21,00 | | | | | | | | | | | | | | 1,81 |
| 31.03.2024 | 24,00 | | 88,30 | 88,30 | 0,00 | 70,85 | 50,97 | 19,88 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| 01.04.2024 | 24,00 | | 90,13 | 90,13 | 0,00 | 70,65 | 51,72 | 18,93 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| 02.04.2024 | 24,00 | | 80,15 | 80,15 | 0,00 | 68,80 | 49,03 | 19,77 | | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 03.04.2024 | 24,00 | | 78,49 | 78,49 | 0,00 | 69,25 | 48,12 | 21,13 | | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 04.04.2024 | 24,00 | | 78,69 | 78,69 | 0,00 | 70,51 | 47,94 | 22,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 05.04.2024 | 24,00 | | 79,07 | 79,07 | 0,00 | 70,49 | 47,74 | 22,75 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 06.04.2024 | 24,00 | | 80,18 | 80,18 | 0,00 | 69,53 | 47,63 | 21,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,76 |
| 07.04.2024 | 24,00 | | 82,80 | 82,80 | 0,00 | 69,85 | 48,16 | 21,69 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 |
| 08.04.2024 | 24,00 | | 88,11 | 88,11 | 0,00 | 70,08 | 49,85 | 20,23 | | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 09.04.2024 | 24,00 | | 89,07 | 89,07 | 0,00 | 70,19 | 50,88 | 19,31 | | | | | | | | | | | | | | 1,72 |
| 10.04.2024 | 24,00 | | 86,72 | 86,72 | 0,00 | 69,07 | 49,99 | 19,08 | | | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 11.04.2024 | 24,00 | | 86,66 | 86,66 | 0,00 | 69,39 | 50,37 | 19,02 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 12.04.2024 | 24,00 | | 84,10 | 84,10 | 0,00 | 69,07 | 49,82 | 19,25 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 13.04.2024 | 24,00 | | 85,32 | 85,32 | 0,00 | 69,47 | 50,50 | 18,97 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 14.04.2024 | 24,00 | | 87,38 | 87,38 | 0,00 | 69,74 | 51,17 | 18,57 | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 15.04.2024 | 24,00 | | 82,68 | 82,68 | 0,00 | 68,81 | 49,68 | 19,13 | | | | | | | | | | | | | | 1,58 |
| 16.04.2024 | 24,00 | | 82,72 | 82,72 | 0,00 | 69,08 | 49,77 | 19,31 | | | | | | | | | | | | | | 1,60 |
| 17.04.2024 | 24,00 | | 79,93 | 79,93 | 0,00 | 68,99 | 49,09 | 19,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 18.04.2024 | 24,00 | | 79,01 | 79,01 | 0,00 | 68,95 | 48,36 | 20,59 | | | | | | | | | | | | | | 1,63 |
| 19.04.2024 | 24,00 | | 79,48 | 79,48 | 0,00 | 70,56 | 48,58 | 21,98 | | | | | | | | | | | | | | 1,75 |
| 20.04.2024 | 24,00 | | 80,10 | 80,10 | 0,00 | 72,10 | 49,17 | 22,93 | | | | | | | | | | | | | | 1,84 |
| 21.04.2024 | 24,00 | | 84,21 | 84,21 | 0,00 | 72,74 | 50,36 | 22,38 | | | | | | | | | | | | | | 1,89 |
| 22.04.2024 | 24,00 | | 84,55 | 84,55 | 0,00 | 71,58 | 50,05 | 21,53 | | | | | | | | | | | | | | 1,82 |
| Среднее | 24,00 | | 83,05 | 83,05 | 0,00 | 69,91 | 49,28 | 20,63 | | | | | | | | | | | | | | 1,71 |
| Итого | 744,00 | | 2574,41 | 2574,41 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,08 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **53,08** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:44 GMT+03:00
 Представитель обслуживающей организации
 9deb6c39b-7b36-4381-b1c3-95c5d2826637



Идентификатор документа 9de6c39b-7b36-4381-b1c5-95c5d2826637



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 02.05.2024 11:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 03.05.2024 12:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |