

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Апрель 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Полярников, д. 8, лит. А**
 Адрес: **Полярников ул, д. 8, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **37761.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **130468**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	31.03.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208212	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,384	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,0014	Qгвс.= 0,0803
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0,0014	Qгвс.ср= 0,0271
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 116,658	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0,56	Gгвс.= 10,84 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	
23.03.2024	24,00		141,51	139,47	2,04	68,84	42,37	26,47				3,24		3,24	3,28		3,28		68,44				3,83
24.03.2024	24,00		139,31	136,21	3,10	69,17	42,22	26,95				4,38		4,38	4,45		4,45		68,82				3,89
25.03.2024	24,00	*	135,38	132,66	2,72	69,19	41,83	27,36				3,54		3,54	3,58		3,58		68,65				3,82
26.03.2024	24,00		139,31	136,84	2,47	69,48	42,37	27,11				3,64		3,64	3,70		3,70		68,86				3,88
27.03.2024	24,00		141,16	138,16	3,00	68,52	42,18	26,34				3,56		3,56	3,58		3,58		68,02				3,84
28.03.2024	24,00		150,63	148,08	2,55	69,58	43,89	25,69				3,36		3,36	3,37		3,37		69,17				3,98
29.03.2024	24,00		163,90	160,90	3,00	67,90	44,95	22,95				3,91		3,91	3,93		3,93		66,72				3,90
30.03.2024	24,00	*	164,75	162,20	2,55	70,87	46,04	24,83				3,68		3,68	3,73		3,73		70,01				4,21
31.03.2024	24,00		164,31	161,96	2,35	70,44	46,40	24,04				3,60		3,60	3,64		3,64		70,03				4,06
01.04.2024	24,00		155,29	152,77	2,52	70,27	46,21	24,06				3,21		3,21	3,24		3,24		69,73				3,86
02.04.2024	24,00		145,10	142,24	2,86	68,42	44,02	24,40				3,38		3,38	3,43		3,43		67,97				3,67
03.04.2024	24,00		136,71	134,26	2,45	68,88	42,74	26,14				3,09		3,09	3,11		3,11		68,21				3,68
04.04.2024	24,00	*	129,52	126,51	3,01	70,08	41,41	28,67				3,66		3,66	3,71		3,71		69,84				3,84
05.04.2024	24,00		127,87	125,07	2,80	70,12	40,91	29,21				3,31		3,31	3,35		3,35		69,40				3,85
06.04.2024	24,00	*	130,56	127,93	2,63	69,06	40,83	28,23				3,31		3,31	3,38		3,38		68,71				3,79
07.04.2024	24,00		133,45	130,40	3,05	69,37	41,27	28,10				4,05		4,05	4,09		4,09		68,87				3,88
08.04.2024	24,00		140,63	137,89	2,74	69,59	43,07	26,52				3,74		3,74	3,79		3,79		69,11				3,85
09.04.2024	24,00	*	142,45	140,14	2,31	69,75	44,08	25,67				3,10		3,10	3,11		3,11		69,09				3,76
10.04.2024	24,00		138,13	135,47	2,66	68,61	43,35	25,26				3,57		3,57	3,60		3,60		68,09				3,61
11.04.2024	24,00	*	137,49	134,87	2,62	68,91	43,49	25,42				3,57		3,57	3,60		3,60		68,41				3,61
12.04.2024	24,00		136,21	134,05	2,16	68,58	43,15	25,43				3,19		3,19	3,21		3,21		67,93				3,56
13.04.2024	24,00	*	137,67	134,79	2,88	68,99	43,51	25,48				3,74		3,74	3,81		3,81		68,54				3,63
14.04.2024	24,00		139,57	137,14	2,43	69,29	44,07	25,22				3,61		3,61	3,64		3,64		68,87				3,63
15.04.2024	24,00		137,42	135,17	2,25	68,35	43,32	25,03				3,39		3,39	3,42		3,42		67,78				3,54
16.04.2024	24,00		136,58	134,41	2,17	68,60	43,18	25,42				3,18		3,18	3,20		3,20		68,02				3,56
17.04.2024	24,00		132,64	130,52	2,12	68,57	42,39	26,18				3,23		3,23	3,26		3,26		67,88				3,56
18.04.2024	24,00	*	128,30	126,43	1,87	68,55	41,24	27,31				2,86		2,86	2,88		2,88		68,07				3,58
19.04.2024	24,00	*	125,21	123,12	2,09	70,11	40,86	29,25				3,02		3,02	3,07		3,07		69,62				3,75
20.04.2024	24,00		124,35	121,50	2,85	71,61	40,82	30,79				3,78		3,78	3,82		3,82		71,02				3,94
21.04.2024	24,00	*	131,37	128,45	2,92	72,24	42,10	30,14				3,87		3,87	3,94		3,94		71,75				4,08
22.04.2024	24,00	*	132,42	130,26	2,16	71,08	42,14	28,94				3,15		3,15	3,19		3,19		70,58				3,92
Среднее	24,00		139,33	136,77	2,56	69,45	42,92	26,54				3,48		3,48	3,52		3,52		68,91				3,79
Итого	744,00		4319,20	4239,87	79,33							107,92		107,92	109,11		109,11						117,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **2,03** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **117,4** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 02.05.2024 11:44 GMT+03:00
 Представитель: 10e88760-0303-40c7-b4d9-zb837de4310a



Идентификатор документа 10e88760-0303-40c7-b4d9-2b837de4310a



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	02.05.2024 11:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	03.05.2024 12:22 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа