Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9307.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 162_СЦО+ГВС_апрель_Н

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | | | Тхв, гр.С= 4.52 |
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | | |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.225 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.03.2024 | 24.00 | - | 192.25 | 183.06 | 9.19 | 70.99 | 55.70 | 15.29 | 7.00 | 5.00 | | 127.84 | - | - | 130.83 | - | 130.83 | - | 71.54 | - | | | | 3.46 |
| 24.03.2024 | 24.00 | - | 192.82 | 184.01 | 8.81 | 71.59 | 56.20 | 15.39 | 7.00 | 5.00 | | 128.37 | - | - | 131.40 | - | 131.40 | - | 72.13 | - | | | | 3.48 |
| 25.03.2024 | 24.00 | - | 191.89 | 182.81 | 9.08 | 71.81 | 56.20 | 15.61 | 7.00 | 5.00 | | 127.91 | - | - | 130.95 | - | 130.95 | - | 72.35 | - | | | | 3.51 |
| 26.03.2024 | 24.00 | - | 191.15 | 184.23 | 6.92 | 71.30 | 55.95 | 15.35 | 7.00 | 5.00 | | 126.83 | - | - | 129.84 | - | 129.84 | - | 71.86 | - | | | | 3.33 |
| 27.03.2024 | 24.00 | - | 191.47 | 183.19 | 8.28 | 70.77 | 55.57 | 15.20 | 7.00 | 5.00 | | 127.65 | - | - | 130.63 | - | 130.63 | - | 71.32 | - | | | | 3.38 |
| 28.03.2024 | 24.00 | - | 196.28 | 188.37 | 7.91 | 70.99 | 56.08 | 14.91 | 7.00 | 5.00 | | 130.76 | - | - | 133.83 | - | 133.83 | - | 71.54 | - | | | | 3.37 |
| 29.03.2024 | 24.00 | - | 162.39 | 154.72 | 7.67 | 70.09 | 55.46 | 14.63 | 7.00 | 5.00 | | 108.07 | - | - | 110.55 | - | 110.55 | - | 70.60 | - | | | | 2.81 |
| 30.03.2024 | 24.00 | - | 172.70 | 162.01 | 10.69 | 61.24 | 48.15 | 13.09 | 7.00 | 5.00 | | 116.20 | - | - | 118.28 | - | 118.28 | - | 61.70 | - | | | | 2.78 |
| 31.03.2024 | 24.00 | - | 189.92 | 180.42 | 9.50 | 67.33 | 53.24 | 14.09 | 7.00 | 5.00 | | 127.15 | - | - | 129.86 | - | 129.86 | - | 67.86 | - | | | | 3.19 |
| 01.04.2024 | 24.00 | - | 196.11 | 188.70 | 7.41 | 69.83 | 55.74 | 14.09 | 7.00 | 5.00 | | 130.27 | - | - | 133.23 | - | 133.23 | - | 70.37 | - | | | | 3.18 |
| 02.04.2024 | 24.00 | - | 188.68 | 180.96 | 7.72 | 67.96 | 53.99 | 13.97 | 7.00 | 5.00 | | 125.43 | - | - | 128.15 | - | 128.15 | - | 68.53 | - | | | | 3.06 |
| 03.04.2024 | 24.00 | - | 181.21 | 173.29 | 7.92 | 69.49 | 53.96 | 15.53 | 7.00 | 5.00 | | 120.80 | - | - | 123.50 | - | 123.50 | - | 70.09 | - | | | | 3.25 |
| 04.04.2024 | 24.00 | - | 181.90 | 172.77 | 9.13 | 70.90 | 54.46 | 16.44 | 7.00 | 5.00 | | 121.70 | - | - | 124.57 | - | 124.57 | - | 71.52 | - | | | | 3.49 |
| 05.04.2024 | 24.00 | - | 184.39 | 177.13 | 7.26 | 72.36 | 55.53 | 16.83 | 7.00 | 5.00 | | 122.83 | - | - | 125.81 | - | 125.81 | - | 73.00 | - | | | | 3.51 |
| 06.04.2024 | 24.00 | - | 190.08 | 181.69 | 8.39 | 71.93 | 55.78 | 16.15 | 7.00 | 5.00 | | 126.97 | - | - | 130.03 | - | 130.03 | - | 72.51 | - | | | | 3.54 |
| 07.04.2024 | 24.00 | - | 190.71 | 182.08 | 8.63 | 71.00 | 55.24 | 15.76 | 7.00 | 5.00 | | 127.25 | - | - | 130.23 | - | 130.23 | - | 71.58 | - | | | | 3.49 |
| 08.04.2024 | 24.00 | - | 196.13 | 188.29 | 7.84 | 68.92 | 54.90 | 14.02 | 7.00 | 5.00 | | 130.67 | - | - | 133.58 | - | 133.58 | - | 69.40 | - | | | | 3.19 |
| 09.04.2024 | 24.00 | - | 194.98 | 186.37 | 8.61 | 66.33 | 53.31 | 13.02 | 7.00 | 5.00 | | 130.09 | - | - | 132.80 | - | 132.80 | - | 66.83 | - | | | | 3.00 |
| 10.04.2024 | 24.00 | - | 195.28 | 186.41 | 8.87 | 66.20 | 53.29 | 12.91 | 7.00 | 5.00 | | 130.42 | - | - | 133.11 | - | 133.11 | - | 66.70 | - | | | | 3.00 |
| 11.04.2024 | 24.00 | - | 198.11 | 189.48 | 8.63 | 67.44 | 54.08 | 13.36 | 7.00 | 5.00 | | 132.14 | - | - | 134.93 | - | 134.93 | - | 67.95 | - | | | | 3.12 |
| 12.04.2024 | 24.00 | - | 198.72 | 189.57 | 9.15 | 67.80 | 54.12 | 13.68 | 7.00 | 5.00 | | 132.95 | - | - | 135.80 | - | 135.80 | - | 68.31 | - | | | | 3.22 |
| 13.04.2024 | 24.00 | - | 197.60 | 188.77 | 8.83 | 68.76 | 54.75 | 14.01 | 7.00 | 5.00 | | 132.02 | - | - | 134.92 | - | 134.92 | - | 69.30 | - | | | | 3.26 |
| 14.04.2024 | 24.00 | - | 200.04 | 189.25 | 10.79 | 68.59 | 54.80 | 13.79 | 7.00 | 5.00 | | 134.42 | - | - | 137.35 | - | 137.35 | - | 69.07 | - | | | | 3.35 |
| 15.04.2024 | 24.00 | - | 111.18 | 117.47 | -6.29 | 65.79 | 52.58 | 13.21 | 7.00 | 5.00 | | 77.90 | - | - | 79.42 | - | 79.42 | - | 64.77 | - | | | | 1.15 |
| 16.04.2024 | 24.00 | - | 159.24 | 150.55 | 8.69 | 67.17 | 52.59 | 14.58 | 7.00 | 5.00 | | 107.29 | - | - | 109.54 | - | 109.54 | - | 67.61 | - | | | | 2.79 |
| 17.04.2024 | 24.00 | - | 167.04 | 158.50 | 8.54 | 65.39 | 51.45 | 13.94 | 7.00 | 5.00 | | 106.24 | - | - | 108.43 | - | 108.43 | - | 67.11 | - | | | | 2.78 |
| 18.04.2024 | 24.00 | - | 180.71 | 169.82 | 10.89 | 68.55 | 52.96 | 15.59 | 7.00 | 5.00 | | 119.75 | - | - | 122.37 | - | 122.37 | - | 69.11 | - | | | | 3.40 |
| 19.04.2024 | 24.00 | - | 184.00 | 172.23 | 11.77 | 70.07 | 54.02 | 16.05 | 7.00 | 5.00 | | 121.82 | - | - | 124.59 | - | 124.59 | - | 70.63 | - | | | | 3.60 |
| 20.04.2024 | 24.00 | - | 187.10 | 174.66 | 12.44 | 71.80 | 55.19 | 16.61 | 7.00 | 5.00 | | 123.99 | - | - | 126.97 | - | 126.97 | - | 72.37 | - | | | | 3.80 |
| 21.04.2024 | 24.00 | - | 193.33 | 181.42 | 11.91 | 72.14 | 56.10 | 16.04 | 7.00 | 5.00 | | 128.06 | - | - | 131.16 | - | 131.16 | - | 72.71 | - | | | | 3.78 |
| 22.04.2024 | 24.00 | - | 194.98 | 183.79 | 11.19 | 70.11 | 55.06 | 15.05 | 7.00 | 5.00 | | 129.19 | - | - | 132.13 | - | 132.13 | - | 70.65 | - | | | | 3.56 |
| Среднее | 24.00 | - | 185.56 | 176.97 | 8.59 | 69.18 | 54.40 | 14.78 | 7.00 | 5.00 | | 123.64 | - | - | 126.41 | - | 126.41 | - | 69.71 | - | | | | 3.22 |
| Итого | 744.00 | | 5752.39 | 5486.02 | 266.37 | | | | | | | 3832.98 | 0.00 | 0.00 | 3918.79 | 0.00 | 3918.79 | 0.00 | | | | | | 99.80 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.04.2024 09:00:00 | 168716.23 | 160822.60 | 99260.10 | - | 102026.36 | - | 2691.86 | 7771.57 | 21451:00 |
| | 21.04.2024 04:00:00 | 168864.45 | 160959.90 | 99358.01 | - | 102126.62 | - | 2694.96 | 7778.68 | 21470:00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °С = -1.23 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **98.57** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **271.81** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.