Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9250.038 t | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 79 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 79_СЦО_апрель_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2194 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 22.10.2024 | Тхв, гр.С= 2.03

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	65.19	68.09	-2.90	69.32	43.25	26.06	6.67	3.46														1.58
24.03.2024	24.00	-	65.27	68.17	-2.89	69.66	43.52	26.14	6.68	3.46														1.58
25.03.2024	24.00	-	64.24	67.10	-2.86	69.69	43.27	26.42	6.58	3.45														1.58
26.03.2024	24.00	-	64.86	67.75	-2.89	69.99	43.73	26.26	6.65	3.45														1.58
27.03.2024	24.00	-	64.69	67.58	-2.88	68.94	43.41	25.53	6.63	3.45														1.53
28.03.2024	24.00	-	66.34	69.31	-2.97	69.91	44.67	25.24	6.80	3.46														1.54
29.03.2024	24.00	-	66.31	69.24	-2.93	68.26	44.59	23.67	6.77	3.43														1.44
30.03.2024	24.00	-	45.05	46.88	-1.83	70.99	40.96	30.03	6.81	3.33														1.28
31.03.2024	24.00	-	30.85	31.92	-1.07	70.62	34.03	36.58	6.78	3.23														1.09
01.04.2024	24.00	-	30.74	31.86	-1.12	70.49	34.72	35.77	6.80	3.26														1.06
02.04.2024	24.00	-	28.94	29.93	-0.99	68.64	33.01	35.62	6.57	3.44														1.00
03.04.2024	24.00	-	28.91	29.84	-0.93	69.05	31.57	37.48	6.59	3.47														1.05
04.04.2024	24.00	-	28.95	29.86	-0.92	70.20	30.05	40.15	6.60	3.46														1.14
05.04.2024	24.00	-	29.05	29.97	-0.93	70.38	29.85	40.53	6.62	3.46														1.15
06.04.2024	24.00	-	29.32	30.27	-0.95	69.28	30.07	39.21	6.69	3.47														1.12
07.04.2024	24.00	-	29.66	30.64	-0.99	69.63	30.60	39.03	6.77	3.48														1.13
08.04.2024	24.00	-	25.15	38.56	-13.42	69.92	38.11	31.82	6.90	3.42														0.29
09.04.2024	24.00	-	30.62	31.64	-1.02	70.04	33.45	36.59	6.84	3.34														1.09
10.04.2024	24.00	-	30.07	31.18	-1.11	68.88	33.20	35.68	6.74	3.36														1.04
11.04.2024	24.00	-	30.12	31.26	-1.15	69.19	33.17	36.02	6.75	3.37														1.05
12.04.2024	24.00	-	29.67	30.79	-1.12	68.85	32.64	36.21	6.66	3.38														1.04
13.04.2024	24.00	-	29.84	30.99	-1.15	69.25	33.01	36.24	6.70	3.38														1.04
14.04.2024	24.00	-	30.31	31.53	-1.21	69.56	33.81	35.75	6.81	3.38														1.04
15.04.2024	24.00	-	29.46	30.59	-1.13	68.59	32.57	36.02	6.61	3.38														1.02
16.04.2024	24.00	-	29.43	30.55	-1.12	68.83	32.20	36.62	6.61	3.37														1.04
17.04.2024	24.00	-	29.17	30.25	-1.09	68.77	31.51	37.26	6.54	3.37														1.05
18.04.2024	24.00	-	29.00	30.03	-1.04	68.70	30.67	38.03	6.50	3.36														1.07
19.04.2024	24.00	-	29.11	30.15	-1.04	70.26	29.85	40.40	6.55	3.38														1.15
20.04.2024	24.00	-	29.25	30.40	-1.15	71.82	29.90	41.92	6.62	3.41														1.19
21.04.2024	24.00	-	30.05	31.32	-1.27	72.53	31.05	41.47	6.79	3.41														1.21
22.04.2024	24.00	-	29.97	31.16	-1.19	71.38	31.39	39.99	6.76	3.39														1.16
Среднее	24.00	-	38.05	39.96	-1.91	69.73	35.09	34.64	6.69	3.40														1.17
Итого	744.00		1179.57	1238.80	-59.23																			36.32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 2.03 °С = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **36.32** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.04.2024г.