Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за апрель 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО - ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО - ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 22_СЦО - ГВС_апрель_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204817 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 27.04.2025 | Тхв, гр.С= 4.52

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.03.2024 - 23.04.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.03.2024	24.00	-	122.06	110.55	11.51	70.40	51.09	19.31	7.00	5.00		62.58	-	-	64.04	-	64.04	-	71.07	-				2.95
24.03.2024	24.00	-	124.44	110.57	13.87	71.01	51.40	19.61	7.00	5.00		64.81	-	-	66.35	-	66.35	-	71.67	-				3.16
25.03.2024	24.00	-	122.61	110.31	12.30	71.17	51.30	19.87	7.00	5.00		63.20	-	-	64.71	-	64.71	-	71.85	-				3.07
26.03.2024	24.00	-	121.91	110.98	10.93	70.74	51.29	19.45	7.00	5.00		62.33	-	-	63.78	-	63.78	-	71.40	-				2.93
27.03.2024	24.00	-	121.85	110.33	11.52	70.20	51.07	19.13	7.00	5.00		62.56	-	-	63.98	-	63.98	-	70.85	-				2.92
28.03.2024	24.00	-	124.80	112.57	12.23	70.41	51.69	18.72	7.00	5.00		64.35	-	-	65.86	-	65.86	-	71.07	-				2.97
29.03.2024	24.00	-	103.97	94.76	9.21	69.63	51.19	18.44	7.00	5.00		53.96	-	-	55.19	-	55.19	-	69.93	-				2.39
30.03.2024	24.00	-	110.55	97.39	13.16	60.64	44.53	16.11	7.00	5.00		57.22	-	-	58.20	-	58.20	-	61.25	-				2.37
31.03.2024	24.00	-	120.00	106.59	13.41	66.73	49.19	17.54	7.00	5.00		61.71	-	-	63.02	-	63.02	-	67.34	-				2.77
01.04.2024	24.00	-	122.12	110.93	11.19	69.26	51.74	17.52	7.00	5.00		61.62	-	-	63.01	-	63.01	-	69.86	-				2.72
02.04.2024	24.00	-	118.60	107.51	11.09	67.44	49.90	17.54	7.00	5.00		59.75	-	-	61.03	-	61.03	-	68.04	-				2.64
03.04.2024	24.00	-	115.03	103.13	11.90	68.85	49.31	19.54	7.00	5.00		58.31	-	-	59.61	-	59.61	-	69.55	-				2.84
04.04.2024	24.00	-	114.75	102.42	12.33	70.23	49.49	20.74	7.00	5.00		58.39	-	-	59.75	-	59.75	-	70.91	-				2.99
05.04.2024	24.00	-	116.61	104.48	12.13	71.77	50.33	21.44	7.00	5.00		59.13	-	-	60.57	-	60.57	-	72.45	-				3.11
06.04.2024	24.00	-	118.58	106.76	11.82	71.39	51.02	20.37	7.00	5.00		59.95	-	-	61.41	-	61.41	-	72.05	-				3.02
07.04.2024	24.00	-	120.11	106.65	13.46	70.44	50.59	19.85	7.00	5.00		61.51	-	-	62.92	-	62.92	-	71.10	-				3.07
08.04.2024	24.00	-	121.35	110.02	11.33	68.47	50.87	17.60	7.00	5.00		61.18	-	-	62.52	-	62.52	-	69.03	-				2.71
09.04.2024	24.00	-	120.57	109.03	11.54	65.87	49.71	16.16	7.00	5.00		60.84	-	-	62.08	-	62.08	-	66.44	-				2.53
10.04.2024	24.00	-	120.64	109.23	11.41	65.67	49.51	16.16	7.00	5.00		60.83	-	-	62.04	-	62.04	-	66.23	-				2.52
11.04.2024	24.00	-	121.67	110.95	10.72	66.97	50.20	16.77	7.00	5.00		60.98	-	-	62.26	-	62.26	-	67.53	-				2.58
12.04.2024	24.00	-	122.27	111.05	11.22	67.25	50.17	17.08	7.00	5.00		61.46	-	-	62.76	-	62.76	-	67.83	-				2.65
13.04.2024	24.00	-	122.24	110.46	11.78	68.26	50.84	17.42	7.00	5.00		61.66	-	-	62.99	-	62.99	-	68.85	-				2.73
14.04.2024	24.00	-	124.10	110.85	13.25	68.08	51.00	17.08	7.00	5.00		63.23	-	-	64.63	-	64.63	-	68.65	-				2.80
15.04.2024	24.00	-	68.05	67.83	0.22	66.38	49.22	17.16	7.00	5.00		38.08	-	-	38.81	-	38.81	-	64.85	-				1.19
16.04.2024	24.00	-	98.96	89.91	9.05	66.52	48.25	18.27	7.00	5.00		50.64	-	-	51.67	-	51.67	-	66.95	-				2.25
17.04.2024	24.00	-	97.01	88.19	8.82	66.14	47.39	18.75	7.00	5.00		49.84	-	-	50.85	-	50.85	-	66.51	-				2.24
18.04.2024	24.00	-	111.49	98.98	12.51	67.94	47.96	19.98	7.00	5.00		56.75	-	-	57.95	-	57.95	-	68.61	-				2.83
19.04.2024	24.00	-	113.27	100.18	13.09	69.46	49.01	20.45	7.00	5.00		57.36	-	-	58.63	-	58.63	-	70.13	-				2.96
20.04.2024	24.00	-	115.82	101.70	14.12	71.23	50.17	21.06	7.00	5.00		59.00	-	-	60.40	-	60.40	-	71.89	-				3.15
21.04.2024	24.00	-	115.03	103.13	11.90	68.85	49.31	19.54	7.00	5.00		58.31	-	-	59.61	-	59.61	-	69.55	-				2.84
22.04.2024	24.00	-	116.61	104.48	12.13	71.77	50.33	21.44	7.00	5.00		59.13	-	-	60.57	-	60.57	-	72.45	-				3.11
Среднее	24.00	-	115.71	104.26	11.46	68.68	49.97	18.71	7.00	5.00		59.05	-	-	60.36	-	60.36	-	69.22	-				2.74
Итого	744.00		3587.07	3231.92	355.15							1830.67	0.00	0.00	1871.20	0.00	1871.20	0.00						85.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	14.04.2024 09:00:00	74482.79	69423.73	31549.30	-	32383.72	-	1530.01	2404.51	16702.00
	20.04.2024 10:00:00	75096.41	69979.41	31865.56	-	32706.68	-	1544.56	2426.06	16847.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4.52 °C = -1.64 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **83.37** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **362.40** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 04 2024г.