Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9974.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 78 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 78 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 78_СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208354 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(M1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(M2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(M3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(M4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1795

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0816

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 193.79 | 185.37 | 8.42 | 70.47 | 51.39 | 19.08 | 7.00 | 5.00 | | 90.08 | - | - | 92.14 | - | 92.14 | - | 70.36 | - | | | | 4.13 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 195.04 | 185.88 | 9.16 | 71.45 | 51.81 | 19.64 | 7.00 | 5.00 | | 91.04 | - | - | 93.16 | - | 93.16 | - | 71.33 | - | | | | 4.31 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 193.33 | 184.89 | 8.44 | 70.60 | 51.29 | 19.31 | 7.00 | 5.00 | | 89.99 | - | - | 92.05 | - | 92.05 | - | 70.51 | - | | | | 4.17 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 195.81 | 187.52 | 8.29 | 71.32 | 52.44 | 18.88 | 7.00 | 5.00 | | 90.99 | - | - | 93.09 | - | 93.09 | - | 71.22 | - | | | | 4.14 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 190.15 | 181.47 | 8.68 | 71.22 | 52.26 | 18.96 | 7.00 | 5.00 | | 88.83 | - | - | 90.87 | - | 90.87 | - | 71.12 | - | | | | 4.07 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 176.81 | 168.89 | 7.92 | 71.32 | 51.79 | 19.53 | 7.00 | 5.00 | | 82.37 | - | - | 84.28 | - | 84.28 | - | 71.20 | - | | | | 3.87 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 174.94 | 167.95 | 6.99 | 70.79 | 51.64 | 19.15 | 7.00 | 5.00 | | 80.95 | - | - | 82.82 | - | 82.82 | - | 70.71 | - | | | | 3.72 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 173.48 | 166.91 | 6.57 | 71.94 | 52.74 | 19.20 | 7.00 | 5.00 | | 80.05 | - | - | 81.96 | - | 81.96 | - | 71.81 | - | | | | 3.68 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 175.29 | 166.19 | 9.10 | 71.13 | 51.43 | 19.70 | 7.00 | 5.00 | | 82.34 | - | - | 84.26 | - | 84.26 | - | 71.05 | - | | | | 3.93 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 176.63 | 168.56 | 8.07 | 71.62 | 51.80 | 19.82 | 7.00 | 5.00 | | 82.54 | - | - | 84.47 | - | 84.47 | - | 71.53 | - | | | | 3.92 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 172.90 | 165.28 | 7.62 | 70.76 | 50.71 | 20.05 | 7.00 | 5.00 | | 80.39 | - | - | 82.26 | - | 82.26 | - | 70.66 | - | | | | 3.86 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 176.90 | 167.67 | 9.23 | 72.12 | 51.88 | 20.24 | 7.00 | 5.00 | | 83.19 | - | - | 85.15 | - | 85.15 | - | 72.01 | - | | | | 4.06 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 174.11 | 165.89 | 8.22 | 71.44 | 51.11 | 20.33 | 7.00 | 5.00 | | 81.46 | - | - | 83.35 | - | 83.35 | - | 71.33 | - | | | | 3.96 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 172.22 | 164.10 | 8.12 | 73.17 | 51.46 | 21.71 | 7.00 | 5.00 | | 80.52 | - | - | 82.47 | - | 82.47 | - | 73.06 | - | | | | 4.16 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 170.56 | 162.42 | 8.14 | 71.99 | 50.48 | 21.51 | 7.00 | 5.00 | | 79.83 | - | - | 81.70 | - | 81.70 | - | 71.88 | - | | | | 4.08 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 180.42 | 172.22 | 8.20 | 72.07 | 50.96 | 21.11 | 7.00 | 5.00 | | 84.10 | - | - | 86.10 | - | 86.10 | - | 71.94 | - | | | | 4.23 |
| 09.05.2024 | 24.00 | - | 198.33 | 189.40 | 8.93 | 72.15 | 52.46 | 19.69 | 7.00 | 5.00 | | 92.33 | - | - | 94.52 | - | 94.52 | - | 72.06 | - | | | | 4.38 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 198.26 | 191.41 | 6.85 | 71.22 | 52.44 | 18.78 | 7.00 | 5.00 | | 91.15 | - | - | 93.22 | - | 93.22 | - | 71.12 | - | | | | 4.09 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 198.69 | 190.63 | 8.06 | 72.18 | 52.78 | 19.40 | 7.00 | 5.00 | | 91.75 | - | - | 93.93 | - | 93.93 | - | 72.09 | - | | | | 4.28 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 200.86 | 190.69 | 10.17 | 72.23 | 53.08 | 19.15 | 7.00 | 5.00 | | 93.91 | - | - | 96.15 | - | 96.15 | - | 72.10 | - | | | | 4.39 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 193.92 | 185.62 | 8.30 | 71.81 | 53.25 | 18.56 | 7.00 | 5.00 | | 93.34 | - | - | 95.53 | - | 95.53 | - | 71.70 | - | | | | 4.05 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 204.68 | 196.57 | 8.11 | 72.60 | 54.29 | 18.31 | 7.00 | 5.00 | | 94.61 | - | - | 96.88 | - | 96.88 | - | 72.52 | - | | | | 4.19 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 201.86 | 192.54 | 9.32 | 72.56 | 60.70 | 11.86 | 7.00 | 5.00 | | 93.99 | - | - | 96.22 | - | 96.22 | - | 72.47 | - | | | | 2.97 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 190.69 | 183.36 | 7.33 | 72.35 | 68.79 | 3.56 | 7.00 | 5.00 | | 88.15 | - | - | 90.21 | - | 90.21 | - | 72.24 | - | | | | 1.19 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 177.28 | 169.87 | 7.41 | 71.71 | 67.88 | 3.83 | 7.00 | 5.00 | | 81.97 | - | - | 83.89 | - | 83.89 | - | 71.60 | - | | | | 1.19 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 147.87 | 139.52 | 8.35 | 71.59 | 67.06 | 4.53 | 7.00 | 5.00 | | 69.33 | - | - | 70.93 | - | 70.93 | - | 71.48 | - | | | | 1.23 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 152.45 | 144.10 | 8.35 | 71.84 | 67.52 | 4.32 | 7.00 | 5.00 | | 71.44 | - | - | 73.10 | - | 73.10 | - | 71.70 | - | | | | 1.23 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 155.49 | 147.94 | 7.55 | 70.98 | 66.75 | 4.23 | 7.00 | 5.00 | | 72.43 | - | - | 74.09 | - | 74.09 | - | 70.88 | - | | | | 1.17 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 152.80 | 144.80 | 8.00 | 71.29 | 66.87 | 4.42 | 7.00 | 5.00 | | 71.41 | - | - | 73.08 | - | 73.08 | - | 71.18 | - | | | | 1.22 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 148.89 | 139.57 | 9.32 | 71.45 | 66.86 | 4.59 | 7.00 | 5.00 | | 70.47 | - | - | 72.09 | - | 72.09 | - | 71.35 | - | | | | 1.31 |
| Среднее | 24.00 | - | 180.48 | 172.24 | 8.24 | 71.65 | 55.86 | 15.78 | 7.00 | 5.00 | | 84.17 | - | - | 86.13 | - | 86.13 | - | 71.54 | - | | | | 3.37 |
| Итого | 720.00 | | 5414.45 | 5167.23 | 247.22 | | | | | | | 2524.95 | 0.00 | 0.00 | 2583.97 | 0.00 | 2583.97 | 0.00 | | | | | | 101.18 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °С = -1.66 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 99.52** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 252.27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищ сервис №2 Невского района» Санкт-Петербург №2

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
СОКОЛОВ Д.А. 26 05 2024г.