Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6651.038.1 | Телефон. | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 35 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 35 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 35_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2177 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 08.09.2024 | Тхв, гр.С= 5.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлоу	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	-	467.24	465.61	1.64	50.81	47.24	3.56	4.48	3.57														1.75
24.04.2024	24.00	-	469.75	468.12	1.63	49.28	45.94	3.34	4.48	3.56														1.65
25.04.2024	24.00	-	471.31	469.68	1.63	47.25	44.18	3.06	4.48	3.55														1.52
26.04.2024	24.00	-	461.87	460.31	1.56	46.38	43.42	2.96	4.45	3.53														1.44
27.04.2024	24.00	-	468.97	467.42	1.55	46.21	43.34	2.87	4.49	3.56														1.42
28.04.2024	24.00	-	466.83	465.27	1.55	46.27	43.45	2.81	4.49	3.58														1.39
29.04.2024	24.00	-	465.47	463.90	1.58	46.21	43.50	2.72	4.50	3.59														1.34
30.04.2024	24.00	-	464.06	462.50	1.56	46.24	43.60	2.64	4.50	3.59														1.30
01.05.2024	24.00	-	468.09	466.52	1.56	46.47	43.70	2.76	4.49	3.57														1.37
02.05.2024	24.00	-	468.92	467.32	1.60	47.33	44.41	2.92	4.49	3.56														1.45
03.05.2024	24.00	-	470.11	468.52	1.59	46.65	43.82	2.83	4.49	3.56														1.41
04.05.2024	24.00	-	468.33	466.73	1.60	46.16	43.41	2.76	4.49	3.57														1.37
05.05.2024	24.00	-	469.17	467.58	1.60	46.24	43.42	2.82	4.49	3.57														1.40
06.05.2024	24.00	-	470.69	469.09	1.60	46.08	43.20	2.88	4.49	3.56														1.43
07.05.2024	24.00	-	471.44	469.84	1.60	46.10	43.19	2.91	4.49	3.56														1.45
08.05.2024	24.00	-	468.96	467.37	1.59	47.17	44.01	3.15	4.50	3.58														1.55
09.05.2024	24.00	-	468.44	466.83	1.61	48.31	45.07	3.24	4.50	3.58														1.60
10.05.2024	24.00	-	468.25	466.64	1.62	48.30	45.11	3.19	4.49	3.57														1.57
11.05.2024	24.00	-	467.82	466.21	1.61	48.42	45.22	3.20	4.50	3.58														1.58
12.05.2024	24.00	-	466.99	465.38	1.61	47.42	44.41	3.01	4.50	3.58														1.48
13.05.2024	24.00	-	469.94	468.32	1.62	46.24	43.41	2.83	4.49	3.56														1.40
14.05.2024	24.00	-	467.99	466.38	1.61	46.30	43.57	2.74	4.49	3.57														1.36
15.05.2024	24.00	-	479.20	477.54	1.66	46.36	43.77	2.59	4.53	3.56														1.32
16.05.2024	24.00	-	495.36	493.67	1.69	46.35	43.95	2.41	4.59	3.56														1.27
17.05.2024	24.00	-	265.96	265.04	0.92	46.19	43.81	2.38	4.59	3.54														0.68
18.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.68	17.35	3.33	1.95	1.97														0.00
19.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.83	16.33	1.50	2.17	2.16														0.00
20.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.33	15.68	0.66	1.98	1.96														0.00
21.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.40	15.14	0.26	1.92	1.95														0.00
22.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.06	14.90	0.16	2.04	2.06														0.00
Среднее	24.00	-	384.71	383.39	1.31	42.00	39.38	2.62	4.08	3.31														1.18
Итого	720.00		11541.16	11501.79	39.37																			35.48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5.5 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **35.48** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.