

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 3, лит. А
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 3
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 33077.046.6
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЭ: 106188

график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	09.08.2025	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ-941.10 № 36949	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)	лето: Qгвс=M3*(h3-hxb)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,309	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2024	24,00	*	154,49	152,44	2,05	68,07	45,59	22,48														3,57
24.04.2024	24,00	*	153,78	151,75	2,03	68,90	45,98	22,92														3,62
25.04.2024	24,00	*	154,05	152,09	1,96	67,91	45,70	22,21														3,52
26.04.2024	24,00	*	156,55	154,62	1,93	69,02	46,93	22,09														3,55
27.04.2024	24,00	*	152,37	150,47	1,90	68,86	46,89	21,97														3,44
28.04.2024	24,00	*	141,29	139,53	1,76	68,72	46,43	22,29														3,24
29.04.2024	24,00	*	140,14	138,22	1,92	67,78	46,58	21,20														3,07
30.04.2024	24,00	*	140,08	138,29	1,79	69,50	47,78	21,72														3,13
01.05.2024	24,00	*	138,98	137,25	1,73	68,43	47,20	21,23														3,04
02.05.2024	24,00	*	140,92	139,17	1,75	68,94	47,63	21,31														3,09
03.05.2024	24,00	*	138,36	136,67	1,69	68,18	46,77	21,41														3,05
04.05.2024	24,00	*	140,30	138,60	1,70	69,53	47,90	21,63														3,12
05.05.2024	24,00	*	138,62	136,95	1,67	68,90	47,89	21,01														3,00
06.05.2024	24,00	*	137,25	135,57	1,68	70,22	47,98	22,24														3,14
07.05.2024	24,00	*	135,21	133,54	1,67	69,19	45,86	23,33														3,24
08.05.2024	24,00	*	142,74	140,95	1,79	69,65	46,14	23,51														3,45
09.05.2024	24,00	*	157,77	155,65	2,12	69,61	47,44	22,17														3,60
10.05.2024	24,00	*	159,33	157,11	2,22	69,02	47,77	21,25														3,50
11.05.2024	24,00	*	159,50	157,25	2,25	69,81	48,13	21,68														3,57
12.05.2024	24,00	*	159,82	157,50	2,32	70,28	48,69	21,59														3,57
13.05.2024	24,00	*	161,98	159,54	2,44	69,48	48,81	20,67														3,47
14.05.2024	24,00	*	163,57	161,07	2,50	70,13	49,99	20,14														3,43
15.05.2024	24,00	*	109,79	108,14	1,65	70,08	51,04	19,04														2,18
16.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	29,37	31,22	-1,85														0,00
17.05.2024	24,00	*	0,00	0,00	0,00	29,04	31,55	-2,51														0,00
Среднее	24,00		135,08	133,29	1,78	65,94	46,16	19,79														3,02
Итого	600,00		3376,89	3332,37	44,52																	75,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6,57 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 75,59 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	30.05.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	31.05.2024 11:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа