

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 15, лит. А ИТП**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Обуховской обороны пр., д.33а**

Договор: **8256.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **28334**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1600229	расходомер:	16.07.2024	ОП: А32-00;
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-40	Gmin= 0,181	Gmax= 45,28
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-40	0,181	45,28
Подающий ГВС (M3)			Термопреобр.:
Циркуляционный ГВС (M4)			Преобр.давления:
Подпиточный трубопровод (Vп)			СДВ-И-2,5-1,6
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	СДВ-И-2,5-1,6
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,209	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.= 0,209	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 200,64	Gвент.= 0	Gтех.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.04.2024	24,00		119,71	121,73	-2,02	57,36	46,02	11,34	3,90	3,30												1,26	
24.04.2024	24,00		119,91	121,95	-2,04	57,35	45,95	11,40	3,90	3,30												1,27	
25.04.2024	24,00		120,22	122,28	-2,06	57,37	46,02	11,35	3,90	3,25												1,20	
26.04.2024	24,00		120,17	122,22	-2,05	57,35	46,19	11,16	3,90	3,20												1,25	
27.04.2024	24,00		119,86	121,90	-2,04	57,34	46,40	10,94	3,90	3,30												1,22	
28.04.2024	24,00		119,93	121,98	-2,05	57,34	46,58	10,76	3,90	3,20												1,19	
29.04.2024	24,00		120,72	122,76	-2,04	57,33	46,94	10,39	3,90	3,20												1,16	
30.04.2024	24,00		120,17	122,16	-1,99	57,34	46,99	10,35	3,90	3,25												1,20	
01.05.2024	24,00		119,70	121,72	-2,02	57,32	46,93	10,39	3,90	3,20												1,15	
02.05.2024	24,00		119,86	121,89	-2,03	57,33	47,10	10,23	3,90	3,20												1,13	
03.05.2024	24,00		120,61	122,63	-2,02	57,33	47,01	10,32	3,90	3,20												1,15	
04.05.2024	24,00		120,32	122,36	-2,04	57,34	46,95	10,39	3,90	3,20												1,15	
05.05.2024	24,00		120,65	122,67	-2,02	57,34	46,89	10,45	3,90	3,24												1,20	
06.05.2024	24,00	*	74,34	75,61	-1,27	57,34	46,59	10,75	2,40	2,00												0,74	
07.05.2024		*																					
08.05.2024																							
09.05.2024																							
10.05.2024																							
11.05.2024																							
12.05.2024																							
13.05.2024																							
14.05.2024																							
15.05.2024																							
16.05.2024	13,88	*	71,43	72,60	-1,17	57,33	47,87	9,46	3,90	3,20												0,62	
17.05.2024	24,00	*	69,64	70,77	-1,13	46,62	43,66	2,95	3,06	2,63												0,57	
Среднее	23,37		114,08	116,01	-1,93	56,67	46,51	10,16	3,75	3,12												1,12	
Итого	373,88		1777,24	1807,23	-29,99																		17,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2024								1398,74	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **226,12** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **226,12** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,36** °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **28,01** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	30.05.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	31.05.2024 11:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа