

Абонент: ЖЭС №2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 131 / С/О
 Обслуживающая организация: ООО «ТЭК СПб»
 Источник: Обуховский А.133

Отчет о теплоснабжении по прибору УТЭЗ за май 2024
 Договор: 8061.038.1
 Строит. адрес: Обуховской Обороны 131
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Регион (суеда): Обуховской Обороны 131 С/О май Н
 Период учета: УТЭЗ поверены до 23.08.2024
 Телефон: Удел учета: С/О
 Код УТЭЗ: Коп УТЭЗ:
 График: 95\1\10

Установленные приборы: Счетчики и сточн.-армыва в файлах:
 Вычислитель: СТТ-940 № 2282
 Ресурсы (суеда):
 Поставл.тр.(M1): Поставл.тр.(M2):
 Оборот тр.(M2): Ресурсов: Периодов: Ресурсов: Ресурсов:
 Тр.Изм.Рес(M3): Ресурсов: Ресурсов: Ресурсов:
 Тр.Подл.Рес(M4): Ресурсов: Ресурсов: Ресурсов:
 Расчетный алгоритм: энка: лето: Ресурсов: Ресурсов: Ресурсов:
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qот = Qтепл.от. + Qот = Qтепл.от. + Qот =
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот = Qтепл.от. + Qот = Qтепл.от. + Qот =
 Договорные расходы (гр.сут.): Qот = Qтепл.от. + Qот = Qтепл.от. + Qот =
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период: 23.04.2024 - 23.05.2024

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Q общ.				
			M1	M2	dm	T1	T2	dT	P1	P2	Qотпл	M3	M4	dm	V3	V4	дВак	Улопл		T3	T4	Qтепл.общ.	Qтепл.гвс
23.04.2024	24.00	-	246.91	235.21	11.70	52.00	47.33	4.66	3.93	2.76													1.71
24.04.2024	24.00	-	248.15	236.30	11.85	50.52	46.15	4.37	3.89	2.70													1.64
25.04.2024	24.00	-	249.58	237.41	12.10	46.12	42.55	3.57	3.79	2.59													1.41
26.04.2024	24.00	-	249.65	237.41	12.24	43.11	40.03	3.08	3.90	2.69													1.26
27.04.2024	24.00	-	250.17	237.85	12.32	41.55	38.79	2.77	3.94	2.72													1.18
28.04.2024	24.00	-	247.99	235.76	12.23	39.32	36.88	2.44	3.91	2.71													1.06
29.04.2024	24.00	-	247.96	235.71	12.26	38.52	36.35	2.18	3.93	2.73													0.99
30.04.2024	24.00	-	248.13	235.82	12.31	36.11	34.31	1.80	4.02	2.81													0.87
01.05.2024	24.00	-	247.46	235.17	12.29	35.99	34.13	1.86	3.97	2.76													0.89
02.05.2024	24.00	-	253.16	240.70	12.46	37.89	35.82	2.08	4.02	2.75													0.98
03.05.2024	24.00	-	248.06	235.92	12.14	38.45	36.16	2.29	4.17	2.95													1.01
04.05.2024	24.00	-	245.20	233.32	11.88	41.66	38.90	2.76	4.09	2.80													1.37
05.05.2024	24.00	-	244.70	233.00	11.70	46.09	42.53	4.02	4.02	2.82													1.39
06.05.2024	24.00	-	244.63	232.93	11.70	46.91	43.31	3.60	3.91	2.71													1.35
07.05.2024	24.00	-	243.33	231.63	11.70	45.91	42.39	3.51	3.79	2.59													1.23
08.05.2024	24.00	-	224.01	213.77	10.24	45.91	42.38	3.54	3.63	2.36													1.54
09.05.2024	24.00	-	252.12	240.29	11.83	50.58	46.67	3.91	4.13	2.87													1.61
10.05.2024	24.00	-	255.41	243.27	12.15	51.43	47.41	4.02	4.08	2.79													1.53
11.05.2024	24.00	-	261.04	248.34	12.70	49.33	45.72	4.22	2.91														1.35
12.05.2024	24.00	-	251.36	238.42	11.94	46.26	42.95	3.31	3.92	2.69													1.19
13.05.2024	24.00	-	247.99	236.17	11.82	43.09	40.24	2.85	4.10	2.92													1.05
14.05.2024	24.00	-	248.01	236.08	11.92	40.48	38.09	2.38	4.02	2.84													0.82
15.05.2024	24.00	-	229.93	219.21	10.72	36.61	34.69	1.92	3.83	2.76													0.89
16.05.2024	24.00	-	218.72	209.00	9.72	39.11	36.71	2.40	3.61	2.67													0.42
17.05.2024	24.00	-	108.88	104.07	4.81	38.77	36.55	2.23	3.44	2.49													0.00
18.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.53	20.76	0.77	1.40	1.57													0.00
19.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.04	20.35	0.69	1.50	1.36													0.00
20.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.79	20.16	0.64	1.49	1.13													0.00
21.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.67	20.05	0.62	1.50	1.01													0.00
22.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.63	20.05	0.58	1.57	1.02													1.00
Среднее	24.00	-	200.42	190.79	9.62	39.55	36.95	2.60	3.52	2.49													1.00
Итого	720.00	-	6012.56	5723.82	288.74																		29.87

Позиция счетчиков на момент снятия данных: Дата, время: M1(T) M2(T) M3(T) M4(T) V3(M) V4(M) Q С/О (Гкал) Q ГВС (Гкал) Трасс. ч

Количество тепловой энергии Фабл, рассчитанное по среднему:
 Объем потребленной тепловой энергии Утеп. извл., рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по прибору учета (с учетом корректировки): 7.08 °C = 0.00 Гкал;
 Объем потребленного теплоносителя Утеп. извл.: 29.87 Гкал;
 КВт.м.

Представитель теплоснабжающей организации: Соколов Д.А. 26.05.2024г.

Финанс. «Энергобыт» ЮЖНЫЙ РАЙОН УПРАВЛЕНИЕ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.05.2024г.

