

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 114, лит. У**  
 Адрес: **Седова ул, д. 114, лит. У**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37691.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **130738**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	28.07.2025	Режим (схема):	Преобр.давления:
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 246410</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,184</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,0902</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>	Qгвс.ср.= <b>0,041</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>55,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>16,4</b> Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.04.2024	24,00	*	133,36	124,43	8,93	69,28	50,90	18,38			7,05		7,05	7,22		7,22		68,85				2,91	
24.04.2024	24,00		132,66	123,21	9,45	70,25	51,14	19,11			7,41		7,41	7,57		7,57		69,78				3,02	
25.04.2024	24,00	*	133,14	123,19	9,95	69,35	50,77	18,58			7,65		7,65	7,80		7,80		69,36				2,98	
26.04.2024	24,00	*	136,64	127,12	9,52	70,16	52,02	18,14			7,01		7,01	7,15		7,15		69,73				2,98	
27.04.2024	24,00	*	132,04	122,44	9,60	70,04	51,63	18,41			6,97		6,97	7,13		7,13		69,80				2,93	
28.04.2024	24,00	*	123,09	114,00	9,09	70,05	51,31	18,74			6,56		6,56	6,70		6,70		69,73				2,77	
29.04.2024	24,00		122,92	113,51	9,41	69,39	50,90	18,49			6,94		6,94	7,10		7,10		69,21				2,76	
30.04.2024	24,00	*	122,02	113,43	8,59	70,73	51,86	18,87			6,17		6,17	6,33		6,33		69,99				2,75	
01.05.2024	24,00		120,38	111,54	8,84	69,84	50,55	19,29			6,59		6,59	6,71		6,71		69,79				2,77	
02.05.2024	24,00	*	122,37	113,26	9,11	70,33	50,89	19,44			6,56		6,56	6,73		6,73		70,18				2,84	
03.05.2024	24,00	*	119,56	110,20	9,36	69,47	49,97	19,50			6,92		6,92	7,08		7,08		68,97				2,80	
04.05.2024	24,00	*	121,59	112,73	8,86	70,88	51,04	19,84			6,04		6,04	6,21		6,21		70,45				2,87	
05.05.2024	24,00		119,10	109,79	9,31	70,17	50,32	19,85			6,46		6,46	6,61		6,61		69,89				2,84	
06.05.2024	24,00	*	117,99	108,57	9,42	71,80	50,62	21,18			6,77		6,77	6,94		6,94		71,45				2,98	
07.05.2024	24,00		116,28	107,04	9,24	70,62	49,81	20,81			6,64		6,64	6,79		6,79		70,17				2,88	
08.05.2024	24,00		127,71	117,35	10,36	70,79	50,77	20,02			7,66		7,66	7,86		7,86		70,26				3,09	
09.05.2024	24,00	*	140,27	131,43	8,84	70,91	52,26	18,65			6,08		6,08	6,21		6,21		70,83				3,08	
10.05.2024	24,00	*	141,54	132,41	9,13	70,08	52,06	18,02			6,44		6,44	6,59		6,59		69,58				3,03	
11.05.2024	24,00	*	140,46	132,11	8,35	71,01	52,54	18,47			5,85		5,85	5,94		5,94		70,49				3,04	
12.05.2024	24,00	*	141,11	131,87	9,24	71,20	53,00	18,20			6,69		6,69	6,83		6,83		70,65				3,06	
13.05.2024	24,00	*	143,61	134,05	9,56	70,64	53,10	17,54			6,94		6,94	7,09		7,09		70,44				3,03	
14.05.2024	24,00	*	145,98	136,16	9,82	71,41	54,19	17,22			7,08		7,08	7,26		7,26		71,41				3,05	
15.05.2024	24,00		147,02	137,87	9,15	71,37	54,74	16,63			6,55		6,55	6,70		6,70		71,14				2,95	
16.05.2024	11,00	*	63,67	60,50	3,17	71,08	54,47	16,61			2,24		2,24	2,29		2,29		68,33				1,23	
17.05.2024		*																					
<b>Среднее</b>	<b>23,46</b>		<b>130,64</b>	<b>121,42</b>	<b>9,22</b>	<b>70,45</b>	<b>51,70</b>	<b>18,75</b>			<b>6,70</b>		<b>6,70</b>	<b>6,86</b>		<b>6,86</b>		<b>70,02</b>				<b>2,93</b>	
<b>Итого</b>	<b>563,00</b>		<b>3064,51</b>	<b>2848,21</b>	<b>216,30</b>						<b>157,27</b>		<b>157,27</b>	<b>160,84</b>		<b>160,84</b>						<b>68,64</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **37 час 4,52 Гкал**  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **37 час 10,62 куб.м**  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,57 °C 1,51 Гкал**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **71,65 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **171,46 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2024**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 114, лит. У**  
 Адрес: **Седова ул, д. 114, лит. У**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **37691.046.6**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **130738**  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>28.07.2025</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 246410</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ-32-B1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ-20-B1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,184</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,0902</b>
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0,041</b>
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= <b>55,2</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>16,4</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 18.05.2024 по 22.05.2024**

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ Гкал			
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2		
18.05.2024																								
19.05.2024		*																						
20.05.2024																								
21.05.2024		*																						
22.05.2024	1,00		2,63	2,32	0,31	63,84	63,29	0,55			0,29			0,29	0,29		0,29					60,78		0,02
<b>Среднее</b>	1,00		63,12	55,68	7,44	63,84	63,29	0,55			6,96			6,96	6,96		6,96					60,78		0,48
<b>Итого</b>	<b>1,00</b>		<b>2,63</b>	<b>2,32</b>	<b>0,31</b>						<b>0,29</b>			<b>0,29</b>	<b>0,29</b>		<b>0,29</b>							<b>0,02</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **119 час**      **1,98 Гкал**  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **119 час**      **29,75 куб.м**  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: **6,57 °C**      **0,19 Гкал**  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **1,81 Гкал**  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **30,04 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





Представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	30.05.2024 15:28 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	31.05.2024 11:46 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа