Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 9250.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 79 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 79 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 79_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 2194 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 22.10.2024 | Тхв, гр.С= 5.27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.08	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	-	29.52	30.81	-1.29	70.85	31.32	39.52	6.64	3.37														1.13
24.04.2024	24.00	-	29.39	30.74	-1.35	69.66	30.53	39.13	6.61	3.37														1.11
25.04.2024	24.00	-	30.11	31.48	-1.37	69.98	31.24	38.74	6.77	3.38														1.12
26.04.2024	24.00	-	31.02	32.33	-1.31	70.24	32.37	37.87	6.98	3.38														1.13
27.04.2024	24.00	-	29.25	30.46	-1.21	69.57	32.33	37.24	6.71	3.45														1.05
28.04.2024	24.00	-	25.37	26.35	-0.98	68.73	31.00	37.73	6.02	3.62														0.93
29.04.2024	24.00	-	26.34	27.36	-1.03	69.60	32.22	37.38	6.18	3.59														0.95
30.04.2024	24.00	-	25.93	27.10	-1.17	68.79	32.67	36.12	6.06	3.55														0.90
01.05.2024	24.00	-	25.38	26.45	-1.08	69.10	32.01	37.09	5.95	3.54														0.91
02.05.2024	24.00	-	25.55	26.53	-0.98	70.04	32.14	37.90	5.98	3.54														0.94
03.05.2024	24.00	-	25.12	25.91	-0.79	69.59	31.62	37.97	5.94	3.58														0.93
04.05.2024	24.00	-	54.45	57.69	-3.24	69.77	45.82	23.95	5.96	3.61														1.16
05.05.2024	24.00	-	100.38	105.11	-4.73	68.99	50.64	18.35	5.81	3.62														1.60
06.05.2024	24.00	-	96.57	101.93	-5.36	67.97	49.66	18.31	5.75	3.57														1.50
07.05.2024	24.00	-	104.70	109.70	-5.00	70.15	51.65	18.50	5.85	3.62														1.68
08.05.2024	24.00	-	112.30	117.57	-5.28	69.57	52.03	17.54	6.26	3.56														1.70
09.05.2024	24.00	-	126.31	132.21	-5.90	70.43	54.08	16.35	6.90	3.51														1.75
10.05.2024	24.00	-	125.66	131.56	-5.90	70.11	54.17	15.94	6.90	3.51														1.69
11.05.2024	24.00	-	124.31	130.20	-5.89	69.81	53.87	15.94	6.84	3.51														1.67
12.05.2024	24.00	-	126.04	132.02	-5.99	70.64	54.84	15.80	6.96	3.51														1.67
13.05.2024	24.00	-	125.29	131.28	-5.99	70.22	54.83	15.39	6.93	3.51														1.61
14.05.2024	24.00	-	125.59	131.58	-5.98	70.70	55.61	15.09	6.88	3.44														1.57
15.05.2024	24.00	-	76.34	79.96	-3.62	70.23	55.93	14.30	6.89	3.40														0.89
16.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	23.54	22.31	1.24	1.73	1.70														0.00
17.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.71	19.97	0.74	1.74	1.71														0.00
18.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.69	18.99	0.70	1.65	1.75														0.00
19.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.69	19.01	0.68	1.72	1.72														0.00
20.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	19.30	18.64	0.66	1.72	1.79														0.00
21.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.66	18.11	0.55	1.70	1.76														0.00
22.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	18.36	17.79	0.57	1.76	1.78														0.00
Среднее	24.00	-	22.87	23.95	-1.08	58.16	37.25	20.91	5.33	3.10														0.42
Итого	720.00		1600.90	1676.32	-75.42																			29.58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5.27 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **29.58** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.