Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 94_ТЦ-2 СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 31.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0.027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.39094 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.39094 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0246

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0033

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 137.61 | 136.96 | 0.65 | 69.42 | 45.57 | 23.85 | 7.00 | 5.00 | | 2.21 | - | - | 2.21 | - | 2.21 | - | 45.20 | - | | | | 3.32 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 137.32 | 136.00 | 1.32 | 70.38 | 45.92 | 24.46 | 7.00 | 5.00 | | 3.20 | - | - | 3.21 | - | 3.21 | - | 45.75 | - | | | | 3.42 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 137.84 | 136.55 | 1.29 | 69.44 | 45.62 | 23.82 | 7.00 | 5.00 | | 3.08 | - | - | 3.09 | - | 3.09 | - | 45.34 | - | | | | 3.35 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 139.89 | 138.96 | 0.93 | 70.33 | 46.75 | 23.58 | 7.00 | 5.00 | | 2.91 | - | - | 2.92 | - | 2.92 | - | 46.10 | - | | | | 3.34 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 135.76 | 135.00 | 0.76 | 70.19 | 46.73 | 23.46 | 7.00 | 5.00 | | 1.81 | - | - | 1.82 | - | 1.82 | - | 46.56 | - | | | | 3.22 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 126.83 | 126.83 | 0.00 | 70.20 | 46.19 | 24.01 | 7.00 | 5.00 | | 0.26 | - | - | 0.26 | - | 0.26 | - | 44.12 | - | | | | 3.05 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 126.25 | 126.25 | 0.00 | 69.47 | 46.32 | 23.15 | 7.00 | 5.00 | | 0.00 | - | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 32.39 | - | | | | 2.93 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 70.89 | 47.60 | 23.29 | 7.00 | 5.00 | | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 37.76 | - | | | | 2.93 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 124.82 | 124.82 | 0.00 | 69.96 | 46.85 | 23.11 | 7.00 | 5.00 | | 0.12 | - | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 41.21 | - | | | | 2.89 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 125.58 | 124.35 | 1.23 | 70.44 | 47.18 | 23.26 | 7.00 | 5.00 | | 3.20 | - | - | 3.20 | - | 3.20 | - | 47.35 | - | | | | 2.98 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 123.42 | 122.54 | 0.88 | 69.60 | 46.02 | 23.58 | 7.00 | 5.00 | | 2.67 | - | - | 2.67 | - | 2.67 | - | 45.79 | - | | | | 2.95 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 126.03 | 126.03 | 0.00 | 71.02 | 46.87 | 24.15 | 7.00 | 5.00 | | 0.08 | - | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 41.77 | - | | | | 3.05 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 124.29 | 124.29 | 0.00 | 70.32 | 46.39 | 23.93 | 7.00 | 5.00 | | 0.11 | - | - | 0.11 | - | 0.11 | - | 42.83 | - | | | | 2.97 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 122.30 | 121.41 | 0.89 | 71.93 | 46.59 | 25.34 | 7.00 | 5.00 | | 2.76 | - | - | 2.76 | - | 2.76 | - | 46.81 | - | | | | 3.14 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 120.92 | 119.95 | 0.97 | 70.75 | 45.59 | 25.16 | 7.00 | 5.00 | | 2.89 | - | - | 2.89 | - | 2.89 | - | 45.72 | - | | | | 3.09 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 128.18 | 126.95 | 1.23 | 71.11 | 46.00 | 25.11 | 7.00 | 5.00 | | 3.30 | - | - | 3.31 | - | 3.31 | - | 45.40 | - | | | | 3.28 |
| 09.05.2024 | 22.00 | - | 130.06 | 130.06 | 0.00 | 70.96 | 47.33 | 23.63 | 7.00 | 5.00 | | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 0.06 | - | 34.74 | - | | | | 3.08 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 143.29 | 143.29 | 0.00 | 70.23 | 47.62 | 22.61 | 7.00 | 5.00 | | 0.07 | - | - | 0.07 | - | 0.07 | - | 42.58 | - | | | | 3.24 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 142.91 | 142.91 | 0.00 | 71.17 | 47.95 | 23.22 | 7.00 | 5.00 | | 0.12 | - | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 45.02 | - | | | | 3.32 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 143.26 | 143.26 | 0.00 | 71.38 | 48.58 | 22.80 | 7.00 | 5.00 | | 0.08 | - | - | 0.08 | - | 0.08 | - | 39.97 | - | | | | 3.27 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 144.77 | 144.27 | 0.50 | 70.75 | 48.62 | 22.13 | 7.00 | 5.00 | | 2.16 | - | - | 2.16 | - | 2.16 | - | 48.65 | - | | | | 3.23 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 146.01 | 145.10 | 0.91 | 71.50 | 49.78 | 21.72 | 7.00 | 5.00 | | 2.95 | - | - | 2.95 | - | 2.95 | - | 49.55 | - | | | | 3.22 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 86.42 | 87.54 | -1.12 | 71.04 | 50.07 | 20.97 | 7.00 | 5.00 | | 1.99 | - | - | 1.99 | - | 1.99 | - | 49.12 | - | | | | 1.77 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 2.28 | -2.28 | 25.10 | 48.06 | -22.96 | 7.00 | 5.00 | | 2.17 | - | - | 2.17 | - | 2.17 | - | 47.13 | - | | | | 0.09 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 2.28 | -2.28 | 22.43 | 49.79 | -27.36 | 7.00 | 5.00 | | 2.12 | - | - | 2.12 | - | 2.12 | - | 48.89 | - | | | | 0.10 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 1.25 | -1.25 | 21.80 | 45.80 | -24.00 | 7.00 | 5.00 | | 1.13 | - | - | 1.14 | - | 1.14 | - | 45.36 | - | | | | 0.05 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 0.30 | -0.30 | 20.86 | 23.85 | -2.99 | 7.00 | 5.00 | | 0.13 | - | - | 0.13 | - | 0.13 | - | 22.73 | - | | | | 0.00 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 2.20 | -2.20 | 20.78 | 48.82 | -28.04 | 7.00 | 5.00 | | 2.14 | - | - | 2.14 | - | 2.14 | - | 47.46 | - | | | | 0.09 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 2.90 | -2.90 | 21.36 | 52.65 | -31.29 | 7.00 | 5.00 | | 2.73 | - | - | 2.75 | - | 2.75 | - | 51.26 | - | | | | 0.13 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 0.00 | 2.28 | -2.28 | 21.26 | 50.64 | -29.38 | 7.00 | 5.00 | | 2.22 | - | - | 2.22 | - | 2.22 | - | 48.83 | - | | | | 0.10 |
| Среднее | 23.93 | - | 99.98 | 100.08 | -0.10 | 59.20 | 46.73 | 12.48 | 7.00 | 5.00 | | 1.62 | - | - | 1.63 | - | 1.63 | - | 44.05 | - | | | | 2.39 |
| Итого | 718.00 | | 2999.32 | 3002.37 | -3.05 | | | | | | | 48.73 | 0.00 | 0.00 | 48.81 | 0.00 | 48.81 | 0.00 | | | | | | 71.57 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.05.2024 06:00:00 | 90978.66 | 90636.65 | 1414.34 | - | 1443.87 | - | 2409.68 | 67.54 | 21205.00 |
| | 22.05.2024 08:00:00 | 90978.66 | 90636.71 | 1414.36 | - | 1443.89 | - | 2409.68 | 67.54 | 21207.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = -0.32 Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 71.25 Гкал;**

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 48.81 куб.м.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/

Представитель теплоснабжающей организации

/

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.