Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 27_СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ повторены до 26.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 93.59 | 79.36 | 14.23 | 69.65 | 42.88 | 26.77 | 7.00 | 5.00 | | 11.55 | - | - | 11.80 | - | 11.80 | - | 69.25 | - | | | | 3.12 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 93.79 | 79.39 | 14.40 | 70.62 | 43.12 | 27.50 | 7.00 | 5.00 | | 12.01 | - | - | 12.27 | - | 12.27 | - | 70.21 | - | | | | 3.20 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 93.33 | 79.83 | 13.50 | 69.82 | 42.94 | 26.88 | 7.00 | 5.00 | | 11.20 | - | - | 11.47 | - | 11.47 | - | 69.98 | - | | | | 3.09 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 64.01 | 54.18 | 9.83 | 70.94 | 44.29 | 26.65 | 7.00 | 5.00 | | 9.13 | - | - | 9.34 | - | 9.34 | - | 70.63 | - | | | | 2.14 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 91.86 | 78.54 | 13.32 | 70.43 | 43.85 | 26.58 | 7.00 | 5.00 | | 11.12 | - | - | 11.37 | - | 11.37 | - | 70.13 | - | | | | 3.03 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 85.23 | 73.31 | 11.92 | 70.47 | 43.36 | 27.11 | 7.00 | 5.00 | | 9.91 | - | - | 10.12 | - | 10.12 | - | 70.14 | - | | | | 2.83 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 85.77 | 72.81 | 12.96 | 69.94 | 43.63 | 26.31 | 7.00 | 5.00 | | 11.00 | - | - | 11.22 | - | 11.22 | - | 69.98 | - | | | | 2.82 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 85.15 | 72.52 | 12.63 | 71.07 | 44.62 | 26.45 | 7.00 | 5.00 | | 10.72 | - | - | 10.95 | - | 10.95 | - | 70.50 | - | | | | 2.82 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 86.11 | 71.70 | 14.41 | 70.31 | 43.42 | 26.89 | 7.00 | 5.00 | | 12.48 | - | - | 12.73 | - | 12.73 | - | 70.41 | - | | | | 2.94 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 86.00 | 72.77 | 13.23 | 70.75 | 44.54 | 26.21 | 7.00 | 5.00 | | 11.25 | - | - | 11.50 | - | 11.50 | - | 70.54 | - | | | | 2.84 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 84.39 | 71.48 | 12.91 | 69.91 | 44.21 | 25.70 | 7.00 | 5.00 | | 10.91 | - | - | 11.14 | - | 11.14 | - | 69.87 | - | | | | 2.74 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 86.09 | 72.09 | 14.00 | 71.25 | 45.37 | 25.88 | 7.00 | 5.00 | | 11.46 | - | - | 11.72 | - | 11.72 | - | 70.94 | - | | | | 2.86 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 86.00 | 70.73 | 15.27 | 70.57 | 45.49 | 25.08 | 7.00 | 5.00 | | 12.66 | - | - | 12.93 | - | 12.93 | - | 70.39 | - | | | | 2.85 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 84.04 | 70.02 | 14.02 | 72.23 | 46.99 | 25.24 | 7.00 | 5.00 | | 11.09 | - | - | 11.37 | - | 11.37 | - | 71.93 | - | | | | 2.78 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 82.69 | 70.00 | 12.69 | 71.04 | 45.62 | 25.42 | 7.00 | 5.00 | | 10.56 | - | - | 10.80 | - | 10.80 | - | 70.77 | - | | | | 2.68 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 86.92 | 73.18 | 13.74 | 71.21 | 45.92 | 25.29 | 7.00 | 5.00 | | 10.22 | - | - | 10.45 | - | 10.45 | - | 70.72 | - | | | | 2.83 |
| 09.05.2024 | 24.00 | - | 94.90 | 82.13 | 12.77 | 71.35 | 45.37 | 25.98 | 7.00 | 5.00 | | 10.41 | - | - | 10.66 | - | 10.66 | - | 71.23 | - | | | | 3.05 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 96.31 | 82.78 | 13.53 | 70.47 | 45.38 | 25.09 | 7.00 | 5.00 | | 11.22 | - | - | 11.47 | - | 11.47 | - | 70.27 | - | | | | 3.03 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 96.15 | 82.48 | 13.67 | 71.41 | 45.70 | 25.71 | 7.00 | 5.00 | | 11.27 | - | - | 11.53 | - | 11.53 | - | 71.26 | - | | | | 3.10 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 97.91 | 82.20 | 15.71 | 71.49 | 46.71 | 24.78 | 7.00 | 5.00 | | 13.22 | - | - | 13.53 | - | 13.53 | - | 70.96 | - | | | | 3.16 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 98.22 | 82.57 | 15.65 | 71.06 | 46.83 | 24.23 | 7.00 | 5.00 | | 11.88 | - | - | 12.18 | - | 12.18 | - | 70.82 | - | | | | 3.12 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 97.27 | 84.11 | 13.16 | 71.83 | 47.61 | 24.22 | 7.00 | 5.00 | | 9.81 | - | - | 10.01 | - | 10.01 | - | 71.56 | - | | | | 2.98 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 96.35 | 81.22 | 15.13 | 71.82 | 48.72 | 23.10 | 7.00 | 5.00 | | 10.54 | - | - | 10.80 | - | 10.80 | - | 71.78 | - | | | | 2.96 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 93.37 | 79.82 | 13.55 | 71.63 | 49.03 | 22.60 | 7.00 | 5.00 | | 11.19 | - | - | 11.43 | - | 11.43 | - | 71.26 | - | | | | 2.78 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 58.80 | 46.86 | 11.94 | 70.16 | 48.72 | 21.44 | 7.00 | 5.00 | | 10.29 | - | - | 10.53 | - | 10.53 | - | 69.33 | - | | | | 1.85 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 68.99 | 30.18 | 38.81 | 7.00 | 5.00 | | 9.98 | - | - | 10.21 | - | 10.21 | - | 69.13 | - | | | | 1.14 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 16.87 | 0.00 | 16.87 | 69.04 | 30.95 | 38.09 | 7.00 | 5.00 | | 12.94 | - | - | 13.20 | - | 13.20 | - | 68.53 | - | | | | 1.17 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 67.82 | 31.13 | 36.69 | 7.00 | 5.00 | | 12.21 | - | - | 12.46 | - | 12.46 | - | 67.15 | - | | | | 0.87 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 67.68 | 29.76 | 37.92 | 7.00 | 5.00 | | 10.58 | - | - | 10.79 | - | 10.79 | - | 66.93 | - | | | | 0.73 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 10.47 | 4.25 | 6.22 | 67.82 | 37.67 | 30.15 | 7.00 | 5.00 | | 10.31 | - | - | 10.54 | - | 10.54 | - | 67.08 | - | | | | 0.55 |
| Среднее | 24.00 | - | 75.72 | 62.34 | 13.38 | 70.43 | 43.13 | 27.29 | 7.00 | 5.00 | | 11.10 | - | - | 11.35 | - | 11.35 | - | 70.12 | - | | | | 2.54 |
| Итого | 720.00 | | 2271.60 | 1870.33 | 401.27 | | | | | | | 333.12 | 0.00 | 0.00 | 340.52 | 0.00 | 340.52 | 0.00 | | | | | | 76.07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.05.2024 07:00:00 | 79295.50 | 67607.96 | 9466.31 | - | 9710.65 | - | 2580.11 | 715.04 | 22203.00 |
| | 22.05.2024 09:00:00 | 79296.59 | 67607.96 | 9467.39 | - | 9711.75 | - | 2580.18 | 715.12 | 22205.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = -2.19 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **73.88** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **340.52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.