Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Александровской Фермы 1_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 2752 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 25.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4";"Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	19;	213.44	203.93	9.51	69.35	53.10	16.25	8.00	3.00		90.53	0.00	0.00	92.54	0.00	92.54	-	69.38	0.00				4.00
24.04.2024	24.00	19;	211.68	202.82	8.87	70.28	53.41	16.87	8.00	3.00		89.53	0.00	0.00	91.57	0.00	91.57	-	70.30	0.00				4.07
25.04.2024	24.00	19;	212.29	202.61	9.68	69.33	52.84	16.48	8.00	3.00		90.13	0.00	0.00	92.13	0.00	92.13	-	69.38	0.00				4.03
26.04.2024	24.00	19;	218.16	209.60	8.56	70.32	54.20	16.12	8.00	3.00		92.05	0.00	0.00	94.15	0.00	94.15	-	70.36	0.00				4.00
27.04.2024	24.00	19;	213.64	203.78	9.86	70.18	54.06	16.11	8.00	3.00		90.84	0.00	0.00	92.90	0.00	92.90	-	70.22	0.00				4.00
28.04.2024	24.00	19;	198.10	189.73	8.37	70.16	53.52	16.63	8.00	3.00		83.95	0.00	0.00	85.85	0.00	85.85	-	70.19	0.00				3.76
29.04.2024	24.00	19;	197.19	187.36	9.83	69.34	53.23	16.12	8.00	3.00		84.20	0.00	0.00	86.06	0.00	86.06	-	69.38	0.00				3.72
30.04.2024	24.00	19;	195.84	189.38	6.46	70.92	54.57	16.35	8.00	3.00		82.31	0.00	0.00	84.21	0.00	84.21	-	70.94	0.00				3.57
01.05.2024	24.00	19;	194.27	184.88	9.39	69.92	53.23	16.70	8.00	3.00		82.83	0.00	0.00	84.69	0.00	84.69	-	69.97	0.00				3.76
02.05.2024	24.00	19;	196.42	188.01	8.42	70.38	53.70	16.68	8.00	3.00		83.34	0.00	0.00	85.24	0.00	85.24	-	70.43	0.00				3.75
03.05.2024	24.00	19;	191.15	183.23	7.91	69.53	52.69	16.84	8.00	3.00		81.06	0.00	0.00	82.86	0.00	82.86	-	69.56	0.00				3.66
04.05.2024	24.00	19;	195.94	186.93	9.01	70.98	53.79	17.20	8.00	3.00		89.53	0.00	0.00	91.57	0.00	91.57	-	70.30	0.00				3.87
05.05.2024	24.00		192.43	183.24	9.18	70.29	53.08	17.21	8.00	3.00		90.13	0.00	0.00	92.13	0.00	92.13	-	69.38	0.00				3.82
06.05.2024	24.00		188.90	181.25	7.65	71.81	53.43	18.38	8.00	3.00		79.97	0.00	0.00	81.85	0.00	81.85	-	71.83	0.00				3.90
07.05.2024	24.00	19;	186.00	177.19	8.81	70.62	52.37	18.24	8.00	3.00		79.18	0.00	0.00	80.99	0.00	80.99	-	70.64	0.00				3.87
08.05.2024	24.00	19;	195.57	186.98	8.59	71.05	52.89	18.17	8.00	3.00		82.97	0.00	0.00	84.89	0.00	84.89	-	71.07	0.00				4.03
09.05.2024	24.00	19;	217.73	209.34	8.38	70.97	54.16	16.80	8.00	3.00		91.88	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	-	71.02	0.00				4.14
10.05.2024	24.00	19;	219.65	212.92	6.73	70.13	54.14	15.99	8.00	3.00		92.12	0.00	0.00	94.20	0.00	94.20	-	70.17	0.00				3.90
11.05.2024	24.00		221.49	211.47	10.02	71.07	54.66	16.41	8.00	3.00		94.13	0.00	0.00	96.31	0.00	96.31	-	71.11	0.00				4.21
12.05.2024	24.00		223.65	213.35	10.30	71.39	55.20	16.18	8.00	3.00		95.11	0.00	0.00	97.33	0.00	97.33	-	71.42	0.00				4.21
13.05.2024	24.00		226.06	217.98	8.08	70.62	55.09	15.53	8.00	3.00		79.97	0.00	0.00	81.85	0.00	81.85	-	71.83	0.00				3.98
14.05.2024	24.00		229.51	221.39	8.11	71.39	56.29	15.09	8.00	3.00		79.18	0.00	0.00	80.99	0.00	80.99	-	70.64	0.00				3.94
15.05.2024	24.00	4;	229.69	221.39	8.31	71.43	60.23	11.20	8.00	3.00		96.75	0.00	0.00	99.02	0.00	99.02	-	71.48	0.00				3.10
16.05.2024	24.00	19;4;	221.34	214.07	7.27	71.39	68.97	2.42	8.00	3.00		92.84	0.00	0.00	95.01	0.00	95.01	-	71.42	0.00				1.06
17.05.2024	24.00	19;4;	204.83	197.39	7.44	70.42	67.84	2.58	8.00	3.00		86.12	0.00	0.00	88.09	0.00	88.09	-	70.45	0.00				1.05
18.05.2024	24.00	19;4;	156.54	148.49	8.05	70.07	66.82	3.25	8.00	3.00		66.60	0.00	0.00	68.11	0.00	68.11	-	70.07	0.00				1.06
19.05.2024	24.00	20;19;14;4	94.24	95.55	-1.31	70.13	66.62	3.52	8.00	3.00		42.53	0.00	0.00	43.47	0.00	43.47	-	69.18	0.00				0.25
20.05.2024	24.00	16;4;	127.60	114.91	12.69	68.92	66.05	2.86	8.00	3.00		56.06	0.00	0.00	57.28	0.00	57.28	-	68.81	0.00				1.22
21.05.2024	24.00	4;	163.52	153.93	9.59	69.85	66.68	3.18	8.00	3.00		69.12	0.00	0.00	70.67	0.00	70.67	-	69.87	0.00				1.18
22.05.2024	24.00	4;	157.66	148.30	9.36	70.01	66.71	3.29	8.00	3.00		66.42	0.00	0.00	67.91	0.00	67.91	-	70.00	0.00				1.16
Среднее	24.00	-	196.48	188.05	8.44	70.41	57.12	13.29	8.00	3.00		82.71	-	-	84.60	-	84.60	-	70.36	-				3.21
Итого	720.00		5894.53	5641.40	253.13							2481.37	0.00	0.00	2537.86	0.00	2537.86	0.00						96.27

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.05.2024 00:00:00	131543.50	120245.51	28609.90	0.00	29358.76	0.00	3363.07	2163.38	21824.95
	22.05.2024 02:00:00	131556.43	120258.10	28615.18	0.00	29364.15	0.00	3363.14	2163.75	21826.95

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = -1.70 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **94.57** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **258.29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.