Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 33067.046.6 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-1_ТЦ-1 СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0.1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 172.88 | 162.03 | 10.85 | 69.60 | 50.91 | 18.69 | 7.00 | 5.00 | | 77.70 | - | - | 79.41 | - | 79.41 | - | 69.79 | - | | | | 3.79 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 172.17 | 162.19 | 9.98 | 70.55 | 51.25 | 19.30 | 7.00 | 5.00 | | 77.09 | - | - | 78.84 | - | 78.84 | - | 70.73 | - | | | | 3.84 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 172.26 | 163.09 | 9.17 | 69.72 | 50.93 | 18.79 | 7.00 | 5.00 | | 76.75 | - | - | 78.51 | - | 78.51 | - | 69.94 | - | | | | 3.71 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 174.57 | 165.96 | 8.61 | 70.46 | 52.22 | 18.24 | 7.00 | 5.00 | | 77.47 | - | - | 79.22 | - | 79.22 | - | 70.65 | - | | | | 3.64 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 169.06 | 160.39 | 8.67 | 70.35 | 51.95 | 18.40 | 7.00 | 5.00 | | 74.96 | - | - | 76.67 | - | 76.67 | - | 70.54 | - | | | | 3.57 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 157.29 | 149.54 | 7.75 | 70.40 | 51.52 | 18.88 | 7.00 | 5.00 | | 69.48 | - | - | 71.09 | - | 71.09 | - | 70.59 | - | | | | 3.37 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 156.48 | 148.82 | 7.66 | 69.87 | 51.49 | 18.38 | 7.00 | 5.00 | | 69.12 | - | - | 70.69 | - | 70.69 | - | 70.08 | - | | | | 3.27 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 156.11 | 148.31 | 7.80 | 71.02 | 52.57 | 18.45 | 7.00 | 5.00 | | 68.90 | - | - | 70.52 | - | 70.52 | - | 71.20 | - | | | | 3.30 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 157.74 | 146.66 | 11.08 | 70.19 | 51.10 | 19.09 | 7.00 | 5.00 | | 70.82 | - | - | 72.44 | - | 72.44 | - | 70.40 | - | | | | 3.58 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 157.75 | 149.08 | 8.67 | 70.67 | 51.57 | 19.10 | 7.00 | 5.00 | | 69.92 | - | - | 71.54 | - | 71.54 | - | 70.88 | - | | | | 3.46 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 153.92 | 146.09 | 7.83 | 69.83 | 50.57 | 19.26 | 7.00 | 5.00 | | 68.00 | - | - | 69.52 | - | 69.52 | - | 70.02 | - | | | | 3.36 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 156.88 | 147.85 | 9.03 | 71.18 | 51.71 | 19.47 | 7.00 | 5.00 | | 69.70 | - | - | 71.31 | - | 71.31 | - | 71.37 | - | | | | 3.52 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 155.34 | 145.29 | 10.05 | 70.50 | 50.79 | 19.71 | 7.00 | 5.00 | | 69.39 | - | - | 70.96 | - | 70.96 | - | 70.69 | - | | | | 3.58 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 153.73 | 144.52 | 9.21 | 72.17 | 51.04 | 21.13 | 7.00 | 5.00 | | 68.39 | - | - | 70.01 | - | 70.01 | - | 72.35 | - | | | | 3.72 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 151.58 | 142.97 | 8.61 | 71.01 | 50.14 | 20.87 | 7.00 | 5.00 | | 67.21 | - | - | 68.80 | - | 68.80 | - | 71.21 | - | | | | 3.60 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 160.86 | 151.73 | 9.13 | 71.14 | 50.75 | 20.39 | 7.00 | 5.00 | | 71.52 | - | - | 73.20 | - | 73.20 | - | 71.31 | - | | | | 3.75 |
| 09.05.2024 | 24.00 | - | 176.27 | 167.21 | 9.06 | 71.30 | 52.10 | 19.20 | 7.00 | 5.00 | | 78.16 | - | - | 80.00 | - | 80.00 | - | 71.52 | - | | | | 3.86 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 177.36 | 169.42 | 7.94 | 70.39 | 52.04 | 18.35 | 7.00 | 5.00 | | 78.21 | - | - | 79.98 | - | 79.98 | - | 70.59 | - | | | | 3.67 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 176.95 | 169.08 | 7.87 | 71.33 | 52.51 | 18.82 | 7.00 | 5.00 | | 77.96 | - | - | 79.78 | - | 79.78 | - | 71.53 | - | | | | 3.75 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 178.19 | 168.53 | 9.66 | 71.40 | 52.91 | 18.49 | 7.00 | 5.00 | | 79.17 | - | - | 81.02 | - | 81.02 | - | 71.59 | - | | | | 3.81 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 179.71 | 171.72 | 7.99 | 70.97 | 53.00 | 17.97 | 7.00 | 5.00 | | 79.25 | - | - | 81.11 | - | 81.11 | - | 71.18 | - | | | | 3.66 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 181.83 | 173.13 | 8.70 | 71.75 | 54.16 | 17.59 | 7.00 | 5.00 | | 80.45 | - | - | 82.36 | - | 82.36 | - | 71.96 | - | | | | 3.67 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 178.30 | 170.11 | 8.19 | 71.69 | 58.66 | 13.03 | 7.00 | 5.00 | | 78.74 | - | - | 80.61 | - | 80.61 | - | 71.91 | - | | | | 2.81 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 170.37 | 162.70 | 7.67 | 71.50 | 68.14 | 3.36 | 7.00 | 5.00 | | 75.31 | - | - | 77.08 | - | 77.08 | - | 71.69 | - | | | | 1.11 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 157.90 | 150.46 | 7.44 | 70.80 | 67.15 | 3.65 | 7.00 | 5.00 | | 69.78 | - | - | 71.38 | - | 71.38 | - | 71.01 | - | | | | 1.08 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 131.01 | 122.03 | 8.98 | 70.59 | 66.31 | 4.28 | 7.00 | 5.00 | | 58.69 | - | - | 60.01 | - | 60.01 | - | 70.79 | - | | | | 1.16 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 134.94 | 126.07 | 8.87 | 70.91 | 66.85 | 4.06 | 7.00 | 5.00 | | 60.29 | - | - | 61.71 | - | 61.71 | - | 71.07 | - | | | | 1.15 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 138.77 | 128.86 | 9.91 | 70.05 | 66.12 | 3.93 | 7.00 | 5.00 | | 62.29 | - | - | 63.65 | - | 63.65 | - | 70.24 | - | | | | 1.21 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 135.97 | 126.29 | 9.68 | 70.34 | 66.16 | 4.18 | 7.00 | 5.00 | | 60.90 | - | - | 62.28 | - | 62.28 | - | 70.53 | - | | | | 1.22 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 130.34 | 122.64 | 7.70 | 70.48 | 66.13 | 4.35 | 7.00 | 5.00 | | 57.73 | - | - | 59.03 | - | 59.03 | - | 70.67 | - | | | | 1.08 |
| Среднее | 24.00 | - | 160.88 | 152.09 | 8.79 | 70.74 | 55.43 | 15.31 | 7.00 | 5.00 | | 71.45 | - | - | 73.09 | - | 73.09 | - | 70.93 | - | | | | 3.01 |
| Итого | 720.00 | | 4826.53 | 4562.77 | 263.76 | | | | | | | 2143.35 | 0.00 | 0.00 | 2192.73 | 0.00 | 2192.73 | 0.00 | | | | | | 90.29 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.05.2024 00:00:00 | 136532.73 | 124478.82 | 55446.44 | - | 56912.11 | - | 3405.55 | 4215.99 | 23575.00 |
| | 22.05.2024 00:00:00 | 136668.70 | 124605.11 | 55507.34 | - | 56974.39 | - | 3406.77 | 4220.11 | 23599.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = -1.77 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **88.52** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **269.14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024