Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 04.08.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: ПРЭМ 20 п | Gmin= 0.027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 127.15 | 118.81 | 8.34 | 70.03 | 52.41 | 17.62 | 7.00 | 5.00 | | 63.49 | 58.27 | 5.22 | 64.92 | 59.37 | 5.55 | - | 69.97 | 62.64 | | | | 2.68 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 127.15 | 118.49 | 8.66 | 70.97 | 52.83 | 18.14 | 7.00 | 5.00 | | 63.66 | 58.05 | 5.61 | 65.11 | 59.17 | 5.94 | - | 70.90 | 63.36 | | | | 2.77 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 127.45 | 118.82 | 8.63 | 70.14 | 52.48 | 17.66 | 7.00 | 5.00 | | 63.78 | 58.23 | 5.55 | 65.24 | 59.32 | 5.92 | - | 70.09 | 62.74 | | | | 2.71 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 129.51 | 120.54 | 8.97 | 70.86 | 53.41 | 17.45 | 7.00 | 5.00 | | 64.97 | 59.04 | 5.93 | 66.45 | 60.20 | 6.25 | - | 70.81 | 63.57 | | | | 2.74 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 125.13 | 116.54 | 8.59 | 70.78 | 53.23 | 17.55 | 7.00 | 5.00 | | 62.78 | 57.10 | 5.68 | 64.21 | 58.21 | 6.00 | - | 70.72 | 63.34 | | | | 2.66 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 116.76 | 108.44 | 8.32 | 70.85 | 52.78 | 18.07 | 7.00 | 5.00 | | 58.63 | 53.00 | 5.63 | 59.98 | 53.97 | 6.01 | - | 70.79 | 62.95 | | | | 2.55 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 115.97 | 107.79 | 8.18 | 70.35 | 52.53 | 17.82 | 7.00 | 5.00 | | 58.21 | 52.64 | 5.57 | 59.53 | 53.61 | 5.92 | - | 70.30 | 62.38 | | | | 2.50 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 115.84 | 107.11 | 8.73 | 71.45 | 53.51 | 17.94 | 7.00 | 5.00 | | 58.28 | 52.19 | 6.09 | 59.68 | 53.19 | 6.49 | - | 71.37 | 63.52 | | | | 2.55 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 115.87 | 106.08 | 9.79 | 70.65 | 52.37 | 18.28 | 7.00 | 5.00 | | 58.75 | 51.45 | 7.30 | 60.08 | 52.41 | 7.67 | - | 70.60 | 62.60 | | | | 2.63 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 116.57 | 107.92 | 8.65 | 71.13 | 52.77 | 18.36 | 7.00 | 5.00 | | 58.69 | 52.57 | 6.12 | 60.06 | 53.53 | 6.53 | - | 71.08 | 63.08 | | | | 2.60 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 114.22 | 106.26 | 7.96 | 70.28 | 51.77 | 18.51 | 7.00 | 5.00 | | 57.34 | 51.83 | 5.51 | 58.62 | 52.80 | 5.82 | - | 70.22 | 62.09 | | | | 2.53 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 116.31 | 107.49 | 8.82 | 71.62 | 52.86 | 18.76 | 7.00 | 5.00 | | 58.72 | 52.31 | 6.41 | 60.08 | 53.29 | 6.79 | - | 71.56 | 63.35 | | | | 2.65 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 114.19 | 106.64 | 7.55 | 70.94 | 52.21 | 18.73 | 7.00 | 5.00 | | 57.27 | 52.01 | 5.26 | 58.57 | 52.99 | 5.58 | - | 70.88 | 62.69 | | | | 2.54 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 113.67 | 105.37 | 8.30 | 72.65 | 52.76 | 19.89 | 7.00 | 5.00 | | 57.24 | 51.24 | 6.00 | 58.62 | 52.20 | 6.42 | - | 72.59 | 63.90 | | | | 2.70 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 112.29 | 104.37 | 7.92 | 71.49 | 51.78 | 19.71 | 7.00 | 5.00 | | 56.43 | 50.70 | 5.73 | 57.77 | 51.67 | 6.10 | - | 71.42 | 62.92 | | | | 2.62 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 118.73 | 111.11 | 7.62 | 71.57 | 52.28 | 19.29 | 7.00 | 5.00 | | 59.55 | 54.13 | 5.42 | 60.93 | 55.15 | 5.78 | - | 71.49 | 63.30 | | | | 2.69 |
| 09.05.2024 | 24.00 | - | 130.49 | 121.81 | 8.68 | 71.72 | 53.50 | 18.22 | 7.00 | 5.00 | | 65.69 | 59.27 | 6.42 | 67.25 | 60.45 | 6.80 | - | 71.69 | 64.09 | | | | 2.85 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 131.00 | 123.88 | 7.12 | 70.80 | 53.47 | 17.33 | 7.00 | 5.00 | | 65.47 | 60.51 | 4.96 | 66.96 | 61.69 | 5.27 | - | 70.74 | 63.53 | | | | 2.66 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 131.54 | 122.66 | 8.88 | 71.75 | 53.91 | 17.84 | 7.00 | 5.00 | | 66.37 | 59.57 | 6.80 | 67.93 | 60.76 | 7.17 | - | 71.71 | 64.34 | | | | 2.83 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 131.88 | 122.66 | 9.22 | 71.79 | 54.28 | 17.51 | 7.00 | 5.00 | | 66.72 | 59.55 | 7.17 | 68.28 | 60.70 | 7.58 | - | 71.72 | 64.54 | | | | 2.81 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 132.43 | 125.69 | 6.74 | 71.39 | 54.41 | 16.98 | 7.00 | 5.00 | | 66.17 | 61.44 | 4.73 | 67.72 | 62.67 | 5.05 | - | 71.34 | 64.33 | | | | 2.62 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 133.52 | 126.97 | 6.55 | 72.18 | 55.35 | 16.83 | 7.00 | 5.00 | | 66.55 | 62.11 | 4.44 | 68.10 | 63.35 | 4.75 | - | 72.14 | 65.19 | | | | 2.62 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 131.23 | 122.91 | 8.32 | 72.14 | 61.60 | 10.54 | 7.00 | 5.00 | | 66.12 | 59.83 | 6.29 | 67.66 | 60.99 | 6.67 | - | 72.10 | 65.09 | | | | 1.90 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 123.71 | 117.37 | 6.34 | 71.92 | 68.26 | 3.66 | 7.00 | 5.00 | | 61.62 | 57.19 | 4.43 | 63.08 | 58.31 | 4.77 | - | 71.86 | 64.63 | | | | 0.89 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 114.91 | 108.21 | 6.70 | 71.27 | 67.09 | 4.18 | 7.00 | 5.00 | | 57.65 | 52.70 | 4.95 | 59.00 | 53.67 | 5.33 | - | 71.23 | 62.95 | | | | 0.93 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 95.24 | 88.10 | 7.14 | 71.11 | 66.14 | 4.97 | 7.00 | 5.00 | | 48.21 | 42.59 | 5.62 | 49.29 | 43.33 | 5.96 | - | 71.06 | 61.19 | | | | 0.95 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 98.15 | 90.94 | 7.21 | 71.35 | 66.60 | 4.75 | 7.00 | 5.00 | | 49.62 | 43.98 | 5.64 | 50.80 | 44.78 | 6.02 | - | 71.26 | 61.84 | | | | 0.95 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 100.15 | 93.44 | 6.71 | 70.52 | 65.91 | 4.61 | 7.00 | 5.00 | | 50.49 | 45.39 | 5.10 | 51.62 | 46.17 | 5.45 | - | 70.46 | 61.36 | | | | 0.91 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 97.84 | 91.22 | 6.62 | 70.82 | 65.95 | 4.87 | 7.00 | 5.00 | | 49.54 | 44.28 | 5.26 | 50.70 | 45.02 | 5.68 | - | 70.76 | 61.12 | | | | 0.92 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 94.39 | 88.34 | 6.05 | 70.99 | 65.94 | 5.05 | 7.00 | 5.00 | | 47.68 | 42.92 | 4.76 | 48.74 | 43.64 | 5.10 | - | 70.93 | 60.96 | | | | 0.88 |
| Среднее | 24.00 | - | 118.44 | 110.53 | 7.91 | 71.18 | 56.48 | 14.70 | 7.00 | 5.00 | | 59.52 | 53.87 | 5.65 | 60.90 | 54.89 | 6.01 | - | 71.13 | 63.12 | | | | 2.23 |
| Итого | 720.00 | | 3553.29 | 3315.98 | 237.31 | | | | | | | 1785.69 | 1616.09 | 169.60 | 1826.98 | 1646.61 | 180.37 | 0.00 | | | | | | 66.84 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.05.2024 00:00:00 | 105994.29 | 98700.03 | 60787.04 | 55452.79 | 62440.31 | 56714.23 | 2265.55 | 854.91 | 22621.00 |
| | 22.05.2024 02:00:00 | 106002.14 | 98707.62 | 60790.93 | 55456.52 | 62444.28 | 56718.02 | 2265.61 | 854.66 | 22623.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = -1.19 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **65.65** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** **180.37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.