Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9069.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 52 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 52 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 52_ТЦ-1 СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 201505 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 29.03.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.229817 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.229817 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 69.74 | 43.64 | 26.10 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.08 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 79.55 | 79.55 | 0.00 | 70.71 | 43.92 | 26.79 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.13 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 79.95 | 79.95 | 0.00 | 69.79 | 43.71 | 26.08 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.09 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 81.29 | 81.29 | 0.00 | 70.70 | 44.82 | 25.88 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.11 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 78.56 | 78.56 | 0.00 | 70.56 | 44.92 | 25.64 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.02 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 70.62 | 44.56 | 26.06 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.91 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 72.80 | 72.80 | 0.00 | 69.92 | 44.66 | 25.26 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 72.41 | 72.41 | 0.00 | 71.36 | 45.85 | 25.51 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.85 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 71.88 | 71.88 | 0.00 | 70.44 | 45.17 | 25.27 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.82 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 73.17 | 73.17 | 0.00 | 70.91 | 45.39 | 25.52 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.87 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 71.72 | 71.72 | 0.00 | 70.05 | 44.36 | 25.69 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.84 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 72.92 | 72.92 | 0.00 | 71.49 | 45.03 | 26.46 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.93 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 71.71 | 71.71 | 0.00 | 70.77 | 44.38 | 26.39 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.89 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 71.02 | 71.02 | 0.00 | 72.41 | 44.46 | 27.95 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.98 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 70.25 | 70.25 | 0.00 | 71.20 | 43.50 | 27.70 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.95 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 74.57 | 74.57 | 0.00 | 71.52 | 44.11 | 27.41 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.05 |
| 09.05.2024 | 24.00 | - | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 71.47 | 45.44 | 26.03 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.14 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 82.97 | 82.97 | 0.00 | 70.57 | 45.41 | 25.16 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.09 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 82.76 | 82.76 | 0.00 | 71.52 | 45.91 | 25.61 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.12 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 83.17 | 83.17 | 0.00 | 71.73 | 46.43 | 25.30 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.11 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 71.10 | 46.69 | 24.41 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.07 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 85.62 | 85.62 | 0.00 | 71.90 | 47.88 | 24.02 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 2.06 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 71.48 | 58.67 | 12.81 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.14 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 90.39 | 90.39 | 0.00 | 70.81 | 70.79 | 0.02 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 77.25 | 77.25 | 0.00 | 69.56 | 69.51 | 0.05 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 69.17 | 69.01 | 0.16 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 54.36 | 54.36 | 0.00 | 70.02 | 69.87 | 0.15 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 55.63 | 55.63 | 0.00 | 68.82 | 68.69 | 0.13 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 68.98 | 68.83 | 0.15 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 52.86 | 52.86 | 0.00 | 69.14 | 68.98 | 0.16 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Среднее | 24.00 | - | 74.05 | 74.05 | - | 70.62 | 51.15 | 19.46 | 7.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.50 |
| Итого | 720.00 | | 2221.46 | 2221.46 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45.07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21.05.2024 00:00:00 | 54216.25 | 52635.54 | - | - | - | V4_TV1 | 1778.03 | 121.12 | 22298.00 |
| | 22.05.2024 00:00:00 | 54270.59 | 52689.88 | - | - | - | V4_TV1 | 1778.03 | 121.12 | 22322.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = 0.00 Гкал;
**Итого по приборам учета (с учетом корректировок):** **45.07** Гкал;
**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.