Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 19_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.04.2025 | Тхв, гр.С= 6.2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00		151.97	146.29	5.67	69.99	46.32	23.67	6.10	4.00		16.83	0.00	0.00	17.20	0.00	17.20	-	68.55	0.00				3.87
24.04.2024	24.00		150.70	144.98	5.72	69.07	45.57	23.50	6.10	4.00		17.34	0.00	0.00	17.71	0.00	17.71	-	67.96	0.00				3.81
25.04.2024	24.00		150.51	145.18	5.32	68.86	45.56	23.30	6.10	4.00		19.86	0.00	0.00	20.29	0.00	20.29	-	68.30	0.00				3.76
26.04.2024	24.00		152.13	147.27	4.86	69.68	46.81	22.87	6.10	4.00		19.56	0.00	0.00	19.99	0.00	19.99	-	69.09	0.00				3.71
27.04.2024	24.00		146.31	140.93	5.39	68.85	46.36	22.49	6.10	4.00		19.58	0.00	0.00	20.01	0.00	20.01	-	68.25	0.00				3.55
28.04.2024	24.00		133.20	128.28	4.92	69.33	46.08	23.25	6.10	4.00		17.74	0.00	0.00	18.13	0.00	18.13	-	68.74	0.00				3.33
29.04.2024	24.00		132.68	128.77	3.90	69.22	46.74	22.48	6.10	4.00		16.83	0.00	0.00	17.20	0.00	17.20	-	68.55	0.00				3.17
30.04.2024	24.00		132.89	128.36	4.53	68.60	46.99	21.60	6.10	4.00		17.34	0.00	0.00	17.71	0.00	17.71	-	67.96	0.00				3.09
01.05.2024	24.00		133.37	127.86	5.51	68.83	46.84	21.99	6.10	4.00		18.30	0.00	0.00	18.69	0.00	18.69	-	68.34	0.00				3.20
02.05.2024	24.00		133.03	127.96	5.07	68.25	46.59	21.66	6.10	4.00		17.99	0.00	0.00	18.37	0.00	18.37	-	67.62	0.00				3.12
03.05.2024	24.00		132.96	128.21	4.75	67.88	46.63	21.25	6.10	4.00		17.99	0.00	0.00	18.38	0.00	18.38	-	68.73	0.00				3.05
04.05.2024	24.00		127.78	120.48	7.30	69.60	46.89	22.71	6.10	4.00		18.72	0.00	0.00	19.13	0.00	19.13	-	68.94	0.00				3.25
05.05.2024	24.00		126.87	120.64	6.23	68.37	46.00	22.37	6.10	4.00		17.95	0.00	0.00	18.33	0.00	18.33	-	67.80	0.00				3.13
06.05.2024	24.00		126.61	120.57	6.04	67.94	45.27	22.67	6.10	4.00		17.72	0.00	0.00	18.09	0.00	18.09	-	67.32	0.00				3.15
07.05.2024	24.00		126.23	119.81	6.42	68.49	44.69	23.80	6.10	4.00		17.94	0.00	0.00	18.33	0.00	18.33	-	67.77	0.00				3.30
08.05.2024	24.00		140.05	132.20	7.86	67.91	44.78	23.13	6.10	4.00		19.76	0.00	0.00	20.18	0.00	20.18	-	67.38	0.00				3.60
09.05.2024	24.00		158.58	153.74	4.85	68.86	47.21	21.65	6.10	4.00		18.01	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	-	68.22	0.00				3.67
10.05.2024	24.00		158.33	153.90	4.43	69.30	47.68	21.61	6.10	4.00		17.93	0.00	0.00	18.32	0.00	18.32	-	68.66	0.00				3.64
11.05.2024	24.00		158.23	153.98	4.25	68.48	46.36	22.12	6.10	4.00		17.94	0.00	0.00	18.33	0.00	18.33	-	67.77	0.00				3.70
12.05.2024	24.00		160.44	154.02	6.43	69.27	46.70	22.58	6.10	4.00		19.76	0.00	0.00	20.18	0.00	20.18	-	67.38	0.00				3.93
13.05.2024	24.00		160.13	154.58	5.55	69.34	47.71	21.63	6.10	4.00		19.29	0.00	0.00	19.71	0.00	19.71	-	68.58	0.00				3.73
14.05.2024	24.00		160.08	154.86	5.22	69.49	49.17	20.32	6.10	4.00		19.03	0.00	0.00	19.45	0.00	19.45	-	68.86	0.00				3.52
15.05.2024	24.00		155.45	149.73	5.72	68.04	48.99	19.05	6.10	4.00		19.32	0.00	0.00	19.73	0.00	19.73	-	67.52	0.00				3.25
16.05.2024	24.00		145.58	140.25	5.33	69.26	49.15	20.11	6.10	4.00		17.99	0.00	0.00	18.38	0.00	18.38	-	68.73	0.00				3.20
17.05.2024	24.00		132.76	127.78	4.98	70.15	54.00	16.14	6.10	4.00		16.24	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	-	69.50	0.00				2.42
18.05.2024	24.00		112.86	105.98	6.88	68.42	61.70	6.72	6.10	4.00		15.95	0.00	0.00	16.30	0.00	16.30	-	68.14	0.00				1.19
19.05.2024	24.00		116.68	109.92	6.75	68.88	62.39	6.49	6.10	4.00		15.88	0.00	0.00	16.22	0.00	16.22	-	68.26	0.00				1.18
20.05.2024	24.00		115.26	108.78	6.48	68.49	62.03	6.47	6.10	4.00		15.65	0.00	0.00	15.98	0.00	15.98	-	68.00	0.00				1.15
21.05.2024	24.00		113.72	108.15	5.57	69.01	62.31	6.70	6.10	4.00		14.58	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	-	68.49	0.00				1.11
22.05.2024	24.00		116.98	110.36	6.62	68.75	62.24	6.51	6.10	4.00		15.79	0.00	0.00	16.13	0.00	16.13	-	68.20	0.00				1.18
Среднее	24.00	-	138.75	133.13	5.62	68.89	49.52	19.36	6.10	4.00		17.83	-	-	18.21	-	18.21	-	68.25	-				3.03
Итого	720.00		4162.38	3993.83	168.55							534.81	0.00	0.00	546.31	0.00	546.31	0.00						90.95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.05.2024 00:00:00	100500.13	94716.86	13820.49	0.00	14201.36	0.00	3115.93	1073.29	23125.87
	22.05.2024 03:00:00	100514.39	94730.79	13821.94	0.00	14202.85	0.00	3116.05	1073.29	23128.87

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.2 °C = -1.07 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **89.88** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **171.99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.