Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Елизарова 21_СЦО+ГВС_май_Н
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.08.2025 | Тхв, гр.С= 6.2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00		145.79	126.15	19.64	69.90	43.11	26.79	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.89	0.00	16.89	-	67.47	0.00				4.76
24.04.2024	24.00		143.49	125.35	18.14	68.96	42.41	26.55	6.10	4.00		16.37	0.00	0.00	16.72	0.00	16.72	-	67.86	0.00				4.58
25.04.2024	24.00		144.72	125.21	19.51	68.72	42.42	26.30	6.10	4.00		16.99	0.00	0.00	17.34	0.00	17.34	-	67.48	0.00				4.64
26.04.2024	24.00		146.01	126.75	19.26	69.58	43.41	26.17	6.10	4.00		16.30	0.00	0.00	16.65	0.00	16.65	-	68.39	0.00				4.66
27.04.2024	24.00		140.26	121.41	18.85	68.74	42.99	25.75	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.89	0.00	16.89	-	68.40	0.00				4.43
28.04.2024	24.00		128.04	110.47	17.57	69.21	42.40	26.81	6.10	4.00		15.62	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96	-	69.00	0.00				4.18
29.04.2024	24.00		128.62	110.43	18.18	69.11	42.90	26.21	6.10	4.00		16.25	0.00	0.00	16.60	0.00	16.60	-	68.72	0.00				4.16
30.04.2024	24.00		128.77	110.33	18.44	68.51	43.03	25.48	6.10	4.00		16.58	0.00	0.00	16.94	0.00	16.94	-	68.21	0.00				4.08
01.05.2024	24.00		130.33	109.40	20.93	68.74	42.54	26.20	6.10	4.00		18.99	0.00	0.00	19.40	0.00	19.40	-	68.64	0.00				4.31
02.05.2024	24.00		128.66	109.71	18.95	68.17	42.38	25.79	6.10	4.00		16.96	0.00	0.00	17.32	0.00	17.32	-	67.86	0.00				4.13
03.05.2024	24.00		128.41	110.21	18.20	67.74	41.92	25.82	6.10	4.00		16.18	0.00	0.00	16.52	0.00	16.52	-	67.48	0.00				4.08
04.05.2024	24.00		123.55	104.04	19.51	69.50	41.97	27.53	6.10	4.00		17.46	0.00	0.00	17.84	0.00	17.84	-	69.09	0.00				4.23
05.05.2024	24.00		122.43	103.94	18.49	68.26	41.30	26.95	6.10	4.00		16.53	0.00	0.00	16.88	0.00	16.88	-	68.01	0.00				4.07
06.05.2024	24.00		122.45	103.92	18.53	67.85	40.59	27.26	6.10	4.00		16.54	0.00	0.00	16.89	0.00	16.89	-	67.47	0.00				4.09
07.05.2024	24.00		122.19	103.83	18.36	68.33	40.38	27.95	6.10	4.00		16.37	0.00	0.00	16.72	0.00	16.72	-	67.86	0.00				4.16
08.05.2024	24.00		129.34	110.02	19.32	67.72	40.38	27.34	6.10	4.00		16.99	0.00	0.00	17.34	0.00	17.34	-	67.48	0.00				4.32
09.05.2024	24.00		138.70	119.84	18.86	68.73	42.11	26.62	6.10	4.00		16.30	0.00	0.00	16.65	0.00	16.65	-	68.39	0.00				4.49
10.05.2024	24.00		136.97	120.13	16.83	69.15	42.74	26.41	6.10	4.00		14.37	0.00	0.00	14.68	0.00	14.68	-	68.69	0.00				4.34
11.05.2024	24.00		137.95	119.96	17.98	68.39	42.22	26.17	6.10	4.00		15.62	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95	-	67.99	0.00				4.37
12.05.2024	24.00		139.24	119.96	19.28	69.23	42.90	26.33	6.10	4.00		16.84	0.00	0.00	17.21	0.00	17.21	-	68.92	0.00				4.50
13.05.2024	24.00		138.72	120.25	18.47	69.26	43.22	26.05	6.10	4.00		16.05	0.00	0.00	16.41	0.00	16.41	-	68.94	0.00				4.42
14.05.2024	24.00		138.68	120.41	18.27	69.40	43.99	25.42	6.10	4.00		15.89	0.00	0.00	16.24	0.00	16.24	-	68.99	0.00				4.33
15.05.2024	24.00		134.64	116.54	18.10	67.95	43.80	24.15	6.10	4.00		15.84	0.00	0.00	16.18	0.00	16.18	-	67.64	0.00				4.05
16.05.2024	24.00		126.97	108.76	18.21	69.13	43.77	25.35	6.10	4.00		16.31	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	-	68.89	0.00				4.02
17.05.2024	24.00		115.72	99.46	16.26	69.83	49.88	19.96	6.10	4.00		14.23	0.00	0.00	14.55	0.00	14.55	-	69.50	0.00				3.13
18.05.2024	24.00		98.71	83.20	15.51	67.48	61.37	6.11	6.10	4.00		15.03	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35	-	67.59	0.00				1.56
19.05.2024	24.00		103.26	85.56	17.71	68.00	62.02	5.98	6.10	4.00		16.59	0.00	0.00	16.94	0.00	16.94	-	67.80	0.00				1.72
20.05.2024	24.00		100.96	84.35	16.61	67.59	63.47	4.12	6.10	4.00		15.23	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	-	67.43	0.00				1.47
21.05.2024	24.00		99.57	83.45	16.11	68.07	66.73	1.34	6.10	4.00		14.90	0.00	0.00	15.22	0.00	15.22	-	67.99	0.00				1.21
22.05.2024	24.00		100.94	85.50	15.44	67.86	66.53	1.33	6.10	4.00		14.07	0.00	0.00	14.37	0.00	14.37	-	67.63	0.00				1.17
Среднее	24.00	-	127.47	109.28	18.18	68.64	46.30	22.34	6.10	4.00		16.15	-		16.50	-	16.50	-	68.19	-				3.79
Итого	720.00		3824.07	3278.53	545.53							484.47	0.00	0.00	494.88	0.00	494.88	0.00						113.67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Tраб, ч
	21.05.2024 01:00:00	100081.58	86266.66	12400.83	0.00	12729.66	0.00	3878.74	942.26	22119.18
	22.05.2024 03:00:00	100188.83	86357.66	12415.95	0.00	12745.11	0.00	3879.97	943.26	22145.18

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6.2 °C = -3.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **110.66** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **494.88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.