

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Елизарова, д. 31, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 31, корп. 3**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **38073.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **129510**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	31.03.2025	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 160038 расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	54,34	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,217	54,34	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,183	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 175,68	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2024	24,00		194,75	193,92	0,83	50,34	43,46	6,88	5,70	4,70											1,38	
24.04.2024	24,00		194,83	193,87	0,96	48,41	42,03	6,38	5,80	4,80											1,29	
25.04.2024	24,00		194,85	193,90	0,95	47,74	41,54	6,20	5,70	4,70											1,25	
26.04.2024	24,00		194,90	193,91	0,99	46,64	40,91	5,73	5,70	4,70											1,16	
27.04.2024	24,00		195,06	193,91	1,15	43,43	38,58	4,85	5,80	4,80											0,99	
28.04.2024	24,00		195,04	193,73	1,31	42,04	37,56	4,48	5,80	4,80											0,93	
29.04.2024	24,00		195,12	193,69	1,43	40,46	36,55	3,91	5,80	4,80											0,82	
30.04.2024	24,00		197,32	195,81	1,51	39,11	35,55	3,56	5,80	4,80											0,76	
01.05.2024	24,00		200,65	199,11	1,54	39,79	36,03	3,76	5,80	4,80											0,81	
02.05.2024	24,00		200,58	199,07	1,51	39,67	35,93	3,74	5,80	4,80											0,81	
03.05.2024	24,00		200,48	199,03	1,45	40,83	36,68	4,15	5,80	4,80											0,89	
04.05.2024	24,00		200,22	198,89	1,33	42,83	38,23	4,60	5,70	4,70											0,97	
05.05.2024	24,00		200,12	198,77	1,35	43,21	38,49	4,72	5,70	4,70											1,00	
06.05.2024	24,00		199,88	198,64	1,24	45,52	40,05	5,47	5,80	4,80											1,14	
07.05.2024	24,00		199,72	198,53	1,19	46,54	40,81	5,73	5,90	4,90											1,19	
08.05.2024	24,00		201,74	200,50	1,24	47,12	41,12	6,00	5,80	4,80											1,27	
09.05.2024	24,00		207,45	206,23	1,22	48,40	42,34	6,06	5,70	4,70											1,31	
10.05.2024	24,00		207,53	206,45	1,08	48,72	42,71	6,01	5,70	4,70											1,29	
11.05.2024	24,00		207,48	206,40	1,08	48,53	42,54	5,99	5,70	4,70											1,29	
12.05.2024	24,00		207,72	206,52	1,20	46,75	41,37	5,38	5,80	4,80											1,17	
13.05.2024	24,00		207,76	206,42	1,34	44,05	39,35	4,70	5,90	4,90											1,03	
14.05.2024	24,00	*	210,07	208,59	1,48	39,89	36,35	3,54	5,90	4,80											0,80	
15.05.2024	24,00	*	213,44	211,84	1,60	37,56	34,65	2,91	5,90	4,80											0,68	
16.05.2024	24,00	*	213,50	211,86	1,64	38,09	35,19	2,90	5,90	4,90											0,68	
17.05.2024	23,00	*	106,74	105,88	0,86	29,79	28,69	1,10	5,14	4,26											0,31	
Среднее	23,96		198,21	196,95	1,26	43,42	38,67	4,75	5,76	4,76											1,01	
Итого	599,00		4946,95	4915,47	31,48																25,22	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2024								301,85	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1 час 0,04 Гкал**
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,36 °C 0 Гкал**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **25,26 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	30.05.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	31.05.2024 11:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа