Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-3_ТЦ-1 СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 5.5

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	-	378.39	378.39	0.00	50.65	46.13	4.52	7.00	5.00														1.72
24.04.2024	24.00	-	380.45	380.45	0.00	49.01	44.78	4.23	7.00	5.00														1.62
25.04.2024	24.00	-	381.43	381.43	0.00	47.05	43.15	3.90	7.00	5.00														1.50
26.04.2024	24.00	-	348.88	348.86	0.02	46.18	42.39	3.79	7.00	5.00														1.34
27.04.2024	24.00	-	384.75	384.75	0.00	46.09	42.48	3.61	7.00	5.00														1.40
28.04.2024	24.00	-	382.93	382.93	0.00	46.14	42.61	3.53	7.00	5.00														1.36
29.04.2024	24.00	-	381.68	381.68	0.00	46.10	42.69	3.41	7.00	5.00														1.32
30.04.2024	24.00	-	380.69	380.69	0.00	46.12	42.80	3.32	7.00	5.00														1.28
01.05.2024	24.00	-	384.00	384.00	0.00	46.40	42.95	3.45	7.00	5.00														1.34
02.05.2024	24.00	-	384.56	384.56	0.00	47.21	43.63	3.58	7.00	5.00														1.39
03.05.2024	24.00	-	385.54	385.54	0.00	46.49	42.96	3.53	7.00	5.00														1.37
04.05.2024	24.00	-	383.64	383.64	0.00	46.03	42.57	3.46	7.00	5.00														1.34
05.05.2024	24.00	-	384.49	384.49	0.00	46.11	42.56	3.55	7.00	5.00														1.38
06.05.2024	24.00	-	386.19	386.19	0.00	45.96	42.34	3.62	7.00	5.00														1.41
07.05.2024	24.00	-	386.52	386.52	0.00	45.97	42.29	3.68	7.00	5.00														1.43
08.05.2024	24.00	-	384.55	384.55	0.00	47.11	43.11	4.00	7.00	5.00														1.55
09.05.2024	24.00	-	384.22	384.22	0.00	48.18	44.06	4.12	7.00	5.00														1.59
10.05.2024	24.00	-	384.01	384.01	0.00	48.20	44.16	4.04	7.00	5.00														1.57
11.05.2024	24.00	-	383.62	383.62	0.00	48.28	44.22	4.06	7.00	5.00														1.57
12.05.2024	24.00	-	328.60	328.60	0.00	47.32	43.38	3.94	7.00	5.00														1.31
13.05.2024	24.00	-	386.09	386.09	0.00	46.14	42.59	3.55	7.00	5.00														1.38
14.05.2024	24.00	-	384.25	384.25	0.00	46.17	42.77	3.40	7.00	5.00														1.32
15.05.2024	24.00	-	380.71	380.71	0.00	46.27	42.97	3.30	7.00	5.00														1.27
16.05.2024	24.00	-	376.09	376.09	0.00	46.22	43.06	3.16	7.00	5.00														1.20
17.05.2024	24.00	-	180.96	180.96	0.00	46.07	42.93	3.14	7.00	5.00														0.57
18.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.96	22.83	-1.87	7.00	5.00														0.00
19.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.07	22.89	-1.82	7.00	5.00														0.00
20.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	20.71	22.66	-1.95	7.00	5.00														0.00
21.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.69	21.04	-3.35	7.00	5.00														0.00
22.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.94	20.34	-3.40	7.00	5.00														0.00
Среднее	24.00	-	309.57	309.57	0.00	42.29	39.64	2.65	7.00	5.00														1.15
Итого	720.00		9287.24	9287.22	0.02																			34.53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч.
	21.05.2024 02:00:00	231651.20	231583.17	-	-	-	V4_TV1	1375.31	67	22821.00
	22.05.2024 01:00:00	231651.20	231583.17	-	-	-	V4_TV1	1375.31	2.67	22844.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 5.5 °C = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **34.53** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб» ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ» АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮЖНЫЙ РАЙОН ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.