Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 31-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 31-3_ТЦ-2 СЦО_май_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 205537 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 15.07.2025 | Тхв, гр.С= 5.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40 п	Gmin= 0.3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподл	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	-	369.14	369.14	0.00	50.69	46.27	4.42	7.00	5.00														1.64
24.04.2024	24.00	-	370.93	370.93	0.00	49.04	44.93	4.11	7.00	5.00														1.53
25.04.2024	24.00	-	372.20	372.20	0.00	47.09	43.33	3.76	7.00	5.00														1.41
26.04.2024	24.00	-	342.01	342.06	-0.05	46.21	42.55	3.66	7.00	5.00														1.26
27.04.2024	24.00	-	380.21	380.21	0.00	46.13	42.68	3.45	7.00	5.00														1.32
28.04.2024	24.00	-	378.59	378.59	0.00	46.18	42.80	3.38	7.00	5.00														1.29
29.04.2024	24.00	-	377.28	377.28	0.00	46.14	42.86	3.28	7.00	5.00														1.25
30.04.2024	24.00	-	376.22	376.22	0.00	46.15	42.97	3.18	7.00	5.00														1.21
01.05.2024	24.00	-	379.31	379.31	0.00	46.44	43.13	3.31	7.00	5.00														1.27
02.05.2024	24.00	-	379.35	379.35	0.00	47.24	43.81	3.43	7.00	5.00														1.31
03.05.2024	24.00	-	380.59	380.59	0.00	46.52	43.13	3.39	7.00	5.00														1.30
04.05.2024	24.00	-	378.82	378.82	0.00	46.07	42.77	3.30	7.00	5.00														1.26
05.05.2024	24.00	-	379.68	379.68	0.00	46.15	42.81	3.34	7.00	5.00														1.28
06.05.2024	24.00	-	380.95	380.95	0.00	46.00	42.60	3.40	7.00	5.00														1.31
07.05.2024	24.00	-	381.27	381.27	0.00	46.01	42.54	3.47	7.00	5.00														1.34
08.05.2024	24.00	-	379.43	379.43	0.00	47.16	43.39	3.77	7.00	5.00														1.44
09.05.2024	24.00	-	379.12	379.12	0.00	48.21	44.35	3.86	7.00	5.00														1.48
10.05.2024	24.00	-	378.90	378.90	0.00	48.24	44.42	3.82	7.00	5.00														1.46
11.05.2024	24.00	-	378.61	378.61	0.00	48.32	44.46	3.86	7.00	5.00														1.47
12.05.2024	24.00	-	325.85	325.97	-0.12	47.32	43.58	3.74	7.00	5.00														1.23
13.05.2024	24.00	-	381.92	381.92	0.00	46.18	42.78	3.40	7.00	5.00														1.31
14.05.2024	24.00	-	364.31	364.31	0.00	46.20	42.93	3.27	7.00	5.00														1.21
15.05.2024	24.00	-	376.82	376.82	0.00	46.31	43.13	3.18	7.00	5.00														1.21
16.05.2024	24.00	-	371.84	371.84	0.00	46.25	43.20	3.05	7.00	5.00														1.15
17.05.2024	24.00	-	186.61	186.65	-0.04	45.81	43.03	2.78	7.00	5.00														0.56
18.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.68	40.10	-17.42	7.00	5.00														0.00
19.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.85	40.26	-17.41	7.00	5.00														0.00
20.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.98	40.86	-17.88	7.00	5.00														0.00
21.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	22.16	37.11	-14.95	7.00	5.00														0.00
22.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.32	35.76	-14.44	7.00	5.00														0.00
Среднее	24.00	-	305.00	305.01	0.00	42.80	42.62	0.18	7.00	5.00														1.08
Итого	720.00		9149.96	9150.17	-0.21																			32.51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.05.2024 01:00:00	234818.13	234793.64	-	-	-	V4_TV1	1326.68	1.47	22835.06
	22.05.2024 04:00:00	234819.24	234794.77	-	-	-	V4_TV1	1326.68	1.47	22838.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 5.5 °С = 0.00 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **32.51** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (слабонита)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.