Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС №2 | Договор: 6648 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 33-2 / СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 33-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 95\\70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Караваевская 33-2_СЦО_май_Н

Вычислитель: СПТ-940 № 1793 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 23.08.2024 | Тхв, гр.С= 5.5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфлок	Gmin= 0.2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	-	510.46	504.59	5.87	50.86	48.48	2.37	4.65	3.46														1.51
24.04.2024	24.00	-	513.08	507.21	5.87	49.32	47.07	2.25	4.65	3.45														1.44
25.04.2024	24.00	-	514.64	508.75	5.89	47.29	45.22	2.07	4.65	3.44														1.34
26.04.2024	24.00	-	504.38	498.70	5.68	46.42	44.44	1.98	4.62	3.42														1.26
27.04.2024	24.00	-	512.41	506.68	5.73	46.24	44.34	1.91	4.65	3.45														1.24
28.04.2024	24.00	-	509.99	504.33	5.66	46.31	44.44	1.86	4.66	3.47														1.21
29.04.2024	24.00	-	508.47	502.83	5.64	46.25	44.46	1.79	4.66	3.48														1.17
30.04.2024	24.00	-	506.72	501.10	5.62	46.29	44.57	1.72	4.66	3.49														1.13
01.05.2024	24.00	-	511.19	505.52	5.67	46.50	44.71	1.79	4.66	3.46														1.18
02.05.2024	24.00	-	512.19	506.49	5.70	47.37	45.48	1.89	4.65	3.45														1.24
03.05.2024	24.00	-	513.48	507.78	5.70	46.69	44.83	1.86	4.65	3.45														1.22
04.05.2024	24.00	-	511.40	505.70	5.70	46.20	44.40	1.80	4.66	3.46														1.19
05.05.2024	24.00	-	512.31	506.62	5.70	46.28	44.44	1.84	4.66	3.46														1.21
06.05.2024	24.00	-	513.99	508.27	5.72	46.12	44.22	1.90	4.66	3.45														1.24
07.05.2024	24.00	-	514.84	509.12	5.73	46.14	44.20	1.95	4.66	3.45														1.27
08.05.2024	24.00	-	512.14	506.44	5.70	47.20	45.11	2.10	4.67	3.47														1.34
09.05.2024	24.00	-	511.66	505.94	5.72	48.35	46.19	2.16	4.66	3.47														1.38
10.05.2024	24.00	-	511.38	505.68	5.70	48.34	46.23	2.11	4.66	3.46														1.35
11.05.2024	24.00	-	510.92	505.21	5.71	48.46	46.33	2.13	4.66	3.47														1.37
12.05.2024	24.00	-	509.85	504.17	5.67	47.47	45.46	2.00	4.67	3.48														1.29
13.05.2024	24.00	-	512.91	507.25	5.66	46.27	44.40	1.87	4.66	3.45														1.22
14.05.2024	24.00	-	510.53	504.88	5.65	46.34	44.53	1.81	4.66	3.46														1.19
15.05.2024	24.00	-	522.71	516.91	5.81	46.40	44.70	1.69	4.70	3.45														1.16
16.05.2024	24.00	-	540.67	534.59	6.08	46.39	44.82	1.57	4.77	3.43														1.13
17.05.2024	24.00	-	291.47	288.20	3.28	46.22	44.66	1.56	4.78	3.42														0.61
18.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	21.20	17.30	3.90	2.44	1.59														0.00
19.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	17.71	16.59	1.11	2.52	1.57														0.00
20.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.31	16.12	0.20	2.32	1.52														0.00
21.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.44	15.49	-0.05	2.21	1.60														0.00
22.05.2024	24.00	-	0.00	0.00	0.00	15.08	15.24	-0.15	2.30	1.61														0.00
Среднее	24.00	-	420.13	415.43	4.69	42.05	40.28	1.77	4.28	3.14														1.03
Итого	720.00		12603.79	12462.96	140.83																			30.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 5.5 °C = 0.00 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **30.89** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
Абонентное управление
Южный район
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Осколов Г.А. 26 05 2024г.