

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: б-р Красных Зорь, д. 24, лит. М**
 Адрес: **Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35019.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **112515**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 208259	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭM	Gmin= 0,1	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭM	0,1	КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭM	0,12	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,559	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.ср.= 0,559	Qвент.ср.= 0	Qтех.ср.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 167,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,312
			Qгвс.ср.= 0,1418
			Gгвс.= 56,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.04.2024	24,00		125,65	117,72	7,93	67,41	48,95	18,46	6,80	4,90				128,26	119,13	9,13						2,71
24.04.2024	24,00		125,46	118,00	7,46	68,27	49,18	19,09	6,80	4,90				128,15	119,40	8,75						2,76
25.04.2024	24,00		125,43	118,59	6,84	67,41	48,87	18,54	6,80	4,90				128,09	119,94	8,15						2,66
26.04.2024	24,00		129,10	119,83	9,27	68,31	49,91	18,40	6,80	4,90				131,86	121,27	10,59						2,84
27.04.2024	24,00		124,57	116,37	8,20	68,12	49,76	18,36	6,80	4,90				127,24	117,73	9,51						2,70
28.04.2024	24,00		115,00	108,72	6,28	68,02	49,24	18,78	6,80	4,90				117,44	109,92	7,52						2,47
29.04.2024	24,00		113,86	108,32	5,54	67,30	49,13	18,17	6,80	4,90				116,22	109,61	6,61						2,34
30.04.2024	24,00		114,34	107,81	6,53	68,74	50,25	18,49	6,80	4,90				116,82	109,09	7,73						2,45
01.05.2024	24,00		115,89	106,59	9,30	67,89	49,18	18,71	6,80	4,90				118,35	107,79	10,56						2,63
02.05.2024	24,00		115,87	108,22	7,65	68,37	49,43	18,94	6,80	4,90				118,35	109,47	8,88						2,58
03.05.2024	24,00		113,56	106,34	7,22	67,53	48,57	18,96	6,80	4,90				115,94	107,54	8,40						2,50
04.05.2024	24,00		115,97	107,87	8,10	68,92	49,47	19,45	6,80	4,90				118,50	109,08	9,42						2,66
05.05.2024	24,00		114,62	106,22	8,40	68,28	48,90	19,38	6,80	4,90				117,09	107,44	9,65						2,63
06.05.2024	24,00		112,31	105,54	6,77	69,69	49,04	20,65	6,80	4,90				114,82	106,73	8,09						2,65
07.05.2024	24,00		112,32	104,20	8,12	68,58	48,08	20,50	6,80	4,90				114,74	105,34	9,40						2,69
08.05.2024	24,00		117,79	110,75	7,04	69,02	48,94	20,08	6,80	4,90				120,35	112,05	8,30						2,71
09.05.2024	24,00		128,72	121,96	6,76	69,14	50,27	18,87	6,80	4,90				131,52	123,47	8,05						2,77
10.05.2024	24,00		128,55	123,10	5,45	68,38	50,25	18,13	6,80	4,90				131,26	124,56	6,70						2,61
11.05.2024	24,00		128,19	122,76	5,43	69,27	50,72	18,55	6,80	4,90				131,01	124,23	6,78						2,66
12.05.2024	24,00		131,78	122,39	9,39	69,57	51,33	18,24	6,80	4,90				134,70	123,89	10,81						2,89
13.05.2024	24,00		131,59	124,59	7,00	68,97	51,32	17,65	6,80	4,90				134,44	126,15	8,29						2,68
14.05.2024	24,00		133,12	126,02	7,10	69,72	52,41	17,31	6,80	4,90				136,05	127,65	8,40						2,68
15.05.2024	24,00		131,26	124,92	6,34	69,71	60,41	9,30	6,80	4,90				134,16	127,08	7,08						1,61
16.05.2024	24,00		127,39	121,65	5,74	69,61	66,69	2,92	6,80	4,90				130,22	124,15	6,07						0,76
17.05.2024	24,00		114,20	108,11	6,09	68,55	65,40	3,15	6,80	4,90				116,62	110,26	6,36						0,76
Среднее	24,00		121,86	114,66	7,20	68,59	51,43	17,16	6,80	4,90				124,49	116,12	8,37						2,46
Итого	600,00		3046,54	2866,59	179,95									3112,20	2902,97	209,23						61,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,57 °C** **1,18** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **60,22** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **209,23** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: Жилой дом по адресу: 6-р Красных Зорь, д. 24, лит. М	Договор: 35019.046.6	Телефон:	Узел учета: Общий
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП2	Строит. адрес:		Код УУТЭ: 112515
Обслуживающая организация:	Телефон:		
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"	Схема подключения: 2-х трубная схема		график: 150/70

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7-04 № 208259	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,12	30
Циркуляционный ГВС (M4)	ПРЭМ		
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hв)$	Термопреобр.: Преобр. давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,559	Qвент.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:		Qтех.= 0	Qгвс.= 0,312
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 167,7	Gвент.= 0	Gтех.гвс.ср 0
		Gтех.= 0	Qгвс.ср= 0,1418
			Gгвс.= 56,72 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 18.05.2024 по 22.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
18.05.2024	24,00		85,89	78,43	7,46	67,77	63,87	3,90	6,80	4,90				87,67	79,93	7,74							0,82
19.05.2024	24,00		89,29	81,23	8,06	68,52	64,72	3,80	6,80	4,90				91,21	82,82	8,39							0,87
20.05.2024	24,00		90,32	83,22	7,10	67,55	63,84	3,71	6,80	4,90				92,19	84,79	7,40							0,80
21.05.2024	24,00		87,94	81,26	6,68	67,74	63,83	3,91	6,80	4,90				89,81	82,82	6,99							0,77
22.05.2024	24,00		85,65	78,83	6,82	67,84	63,84	4,00	6,80	4,90				87,45	80,33	7,12							0,78
Среднее	24,00		87,82	80,59	7,22	67,88	64,02	3,86	6,80	4,90				89,67	82,14	7,53							0,81
Итого	120,00		439,09	402,97	36,12									448,33	410,69	37,64							4,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:





Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	0 час	Гкал	Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:	0 час	куб.м	_____ / _____ /
Период расчета по договору:	час		
Период превышения t2:			
Корректировка на температуру холодной воды	6,57 °C	0,24 Гкал	
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			Представитель теплоснабжающей организации
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:	3,8 Гкал		_____ / _____ /
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.	37,64 м.куб.		





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	30.05.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	31.05.2024 11:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа