Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9908.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново Александровская 11 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 11_СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 31.07.2025 | Тхв, гр.С= 6.57

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.208 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.12606

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0573

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024																								
24.04.2024																								
25.04.2024																								
26.04.2024																								
27.04.2024																								
28.04.2024																								
29.04.2024																								
30.04.2024																								
01.05.2024																								
02.05.2024																								
03.05.2024																								
04.05.2024																								
05.05.2024																								
06.05.2024																								
07.05.2024																								
08.05.2024	24.00	-	107.68	100.44	7.24	71.79	50.24	21.55	7.00	5.00		54.89	-	-	56.19	-	56.19	-	71.88	-				2.69
09.05.2024	24.00	-	118.73	111.11	7.62	71.95	51.80	20.15	7.00	5.00		60.52	-	-	61.93	-	61.93	-	72.06	-				2.79
10.05.2024	24.00	-	119.79	112.39	7.40	71.02	52.08	18.94	7.00	5.00		60.84	-	-	62.26	-	62.26	-	71.12	-				2.66
11.05.2024	24.00	-	119.78	112.12	7.66	71.96	52.34	19.62	7.00	5.00		60.99	-	-	62.40	-	62.40	-	72.07	-				2.75
12.05.2024	24.00	-	120.61	112.14	8.47	72.04	52.97	19.07	7.00	5.00		61.82	-	-	63.28	-	63.28	-	72.12	-				2.75
13.05.2024	24.00	-	121.55	113.51	8.04	71.62	53.17	18.45	7.00	5.00		61.93	-	-	63.38	-	63.38	-	71.73	-				2.67
14.05.2024	24.00	-	123.12	115.59	7.53	72.38	54.29	18.09	7.00	5.00		62.34	-	-	63.83	-	63.83	-	72.49	-				2.64
15.05.2024	24.00	-	120.38	112.26	8.12	72.31	59.14	13.17	7.00	5.00		61.17	-	-	62.64	-	62.64	-	72.41	-				2.07
16.05.2024	24.00	-	112.32	105.53	6.79	72.13	68.58	3.55	7.00	5.00		56.00	-	-	57.29	-	57.29	-	72.22	-				0.87
17.05.2024	24.00	-	105.63	98.14	7.49	71.40	67.60	3.80	7.00	5.00		53.19	-	-	54.44	-	54.44	-	71.51	-				0.91
18.05.2024	24.00	-	88.20	80.97	7.23	71.28	66.82	4.46	7.00	5.00		45.03	-	-	46.06	-	46.06	-	71.37	-				0.88
19.05.2024	24.00	-	91.09	83.82	7.27	71.62	67.29	4.33	7.00	5.00		46.51	-	-	47.58	-	47.58	-	71.68	-				0.89
20.05.2024	24.00	-	92.51	86.02	6.49	70.66	66.38	4.28	7.00	5.00		46.65	-	-	47.75	-	47.75	-	70.76	-				0.83
21.05.2024	24.00	-	90.38	83.89	6.49	71.02	66.59	4.43	7.00	5.00		45.76	-	-	46.81	-	46.81	-	71.12	-				0.83
22.05.2024	24.00	-	87.44	80.91	6.53	71.22	66.61	4.61	7.00	5.00		44.46	-	-	45.47	-	45.47	-	71.32	-				0.84
Среднее	24.00	-	107.95	100.59	7.36	71.63	59.73	11.90	7.00	5.00		54.81	-	-	56.09	-	56.09	-	71.72	-				1.81
Итого	360.00		1619.21	1508.84	110.37							822.10	0.00	0.00	841.31	0.00	841.31	0.00						27.08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, н
	22.05.2024 01:00:00	78724.86	71278.29	46811.15	-	48102.47	-	2157.97	36459.99	21303.00
	22.05.2024 04:00:00	78735.63	71288.79	46816.35	-	48107.79	-	2158.04	36463.86	21306.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 360 час 39.44 Гкалл

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 110.39 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °С = -1.47 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **65.05** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **223.01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.05.2024г.