

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **36952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126837**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: Взлет ТСРВ-026М № 140159 расходомер:	Gmin=	Gmax=	ОП: A23-12; МП: A23-12;
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	28,98
Подающий ГВС (M3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	11,32
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	Термопреобр.: Преобр.давления:
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,279	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qот.гвс.= 0	Qтех.гвс.ср.= 0	Qгвс.= 0,1155
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 83,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.ср.= 0,0525
			Gгвс.= 21 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.04.2024	24,00	*	86,38	77,04	9,34	68,48	43,63	24,85	7,40	3,20	8,15		8,15	8,32		8,32	67,14		7,40		2,56	
24.04.2024	24,00	*	85,47	76,16	9,31	68,76	43,85	24,91	7,20	3,20	8,42		8,42	8,60		8,60	67,03		7,20		2,60	
25.04.2024	24,00	*	89,52	80,41	9,11	68,62	44,19	24,43	7,40	3,20	7,67		7,67	7,84		7,84	67,28		7,40		2,60	
26.04.2024	24,00	*	89,64	80,67	8,97	69,50	44,93	24,57	7,40	3,20	7,51		7,51	7,67		7,67	67,90		7,40		2,61	
27.04.2024	24,00	*	87,78	77,80	9,98	69,37	44,77	24,60	7,20	3,20	8,55		8,55	8,73		8,73	68,08		7,20		2,61	
28.04.2024	24,00	*	79,95	71,80	8,15	69,31	44,24	25,07	6,70	3,20	6,78		6,78	6,93		6,93	68,03		6,60		2,37	
29.04.2024	24,00	*	78,70	70,73	7,97	68,56	44,64	23,92	6,60	3,20	6,67		6,67	6,81		6,81	67,09		6,60		2,25	
30.04.2024	24,00	*	78,56	70,55	8,01	70,02	45,74	24,28	6,50	3,10	6,72		6,72	6,87		6,87	67,81		6,50		2,27	
01.05.2024	24,00	*	81,02	71,68	9,34	69,11	45,05	24,06	6,50	3,00	8,03		8,03	8,20		8,20	67,79		6,50		2,38	
02.05.2024	24,00	*	82,63	72,22	10,41	69,55	45,34	24,21	6,60	3,00	9,09		9,09	9,29		9,29	68,33		6,60		2,48	
03.05.2024	24,00	*	77,87	69,60	8,27	68,72	44,66	24,06	6,60	2,90	7,03		7,03	7,18		7,18	67,24		6,50		2,25	
04.05.2024	24,00	*	81,23	72,48	8,75	70,14	45,41	24,73	6,60	2,90	7,42		7,42	7,58		7,58	68,72		6,60		2,41	
05.05.2024	24,00	*	79,31	70,20	9,11	69,48	44,74	24,74	6,50	2,90	7,83		7,83	8,00		8,00	68,06		6,50		2,38	
06.05.2024	24,00	*	80,20	71,08	9,12	71,03	44,83	26,20	6,50	2,70	7,87		7,87	8,05		8,05	69,28		6,50		2,52	
07.05.2024	24,00	*	80,81	71,69	9,12	69,93	43,77	26,16	6,50	2,70	7,85		7,85	8,02		8,02	67,91		6,50		2,52	
08.05.2024	24,00	*	83,77	74,92	8,85	70,44	44,35	26,09	6,90	2,60	7,58		7,58	7,74		7,74	68,76		6,90		2,57	
09.05.2024	24,00	*	90,18	81,06	9,12	70,29	45,40	24,89	7,40	2,60	7,74		7,74	7,91		7,91	68,47		7,40		2,67	
10.05.2024	24,00	*	86,29	79,65	6,64	69,45	45,40	24,05	7,50	2,60	5,29		5,29	5,41		5,41	67,13		7,40		2,38	
11.05.2024	24,00	*	85,97	79,46	6,51	70,42	46,02	24,40	7,40	2,60	5,20		5,20	5,32		5,32	66,83		7,40		2,40	
12.05.2024	24,00	*	89,85	80,31	9,54	70,71	46,20	24,51	7,40	2,60	8,20		8,20	8,38		8,38	68,58		7,40		2,65	
13.05.2024	24,00	*	87,71	79,55	8,16	69,99	45,96	24,03	7,50	2,60	6,80		6,80	6,95		6,95	67,86		7,40		2,49	
14.05.2024	24,00	*	89,19	80,34	8,85	70,85	46,79	24,06	7,50	2,60	7,47		7,47	7,64		7,64	68,59		7,40		2,57	
15.05.2024	24,00	*	84,13	75,62	8,51	70,82	47,41	23,41	7,10	2,60	7,19		7,19	7,35		7,35	69,17		7,10		2,38	
16.05.2024	24,00	*	80,87	71,71	9,16	70,50	46,91	23,59	6,70	2,60	7,92		7,92	8,09		8,09	69,05		6,60		2,34	
17.05.2024	23,87	*	53,53	45,83	7,70	67,99	44,27	23,72	6,30	2,60	6,77		6,77	6,91		6,91	66,63		6,30		1,55	
Среднее	23,99		82,84	74,12	8,72	69,68	45,14	24,54	6,96	2,86	7,43		7,43	7,59		7,59	67,95		6,93		2,43	
Итого	599,87		2070,56	1852,56	218,00						185,75		185,75	189,79		189,79					60,81	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2024								6716,61	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0,13** час **0,01** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0,13** час **0,04** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды **6,57** °C **1,43** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **59,39** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **189,83** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /



Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **36952.046.6**
 Строит. адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126837**
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):	ОП: А23-12; МП: А23-12;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140159 расходомер:	Gmin=	Термопреобр.:	Преобр. давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32	0,116	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Подающий ГВС (M3)	ЭРСВ-440ЛВ-20	0,045	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6
Циркуляционный ГВС (M4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hв)-M2*(h2-hв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,279	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв.= 0
Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:				Qгвс.= 0,1155
Договорные расходы (ср. сут.), т/сут:	Gот.= 83,7	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Qгвс.ср.= 0,0525
				Gгвс.= 21 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 18.05.2024 по 22.05.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал							
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C		T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
18.05.2024	23,70	*	7,39	0,00	7,39	63,12	22,90	40,22	5,70	2,40	7,17			7,17	7,31			7,31			61,74			5,60		0,46
19.05.2024	23,72	*	8,09	0,00	8,09	64,06	20,57	43,49	5,80	2,40	7,88			7,88	8,03			8,03			62,43			5,80		0,51
20.05.2024	23,77	*	8,94	0,00	8,94	63,45	20,18	43,27	5,90	2,30	8,72			8,72	8,88			8,88			62,10			5,90		0,56
21.05.2024	23,93	*	7,40	0,00	7,40	62,76	19,19	43,57	5,80	2,30	7,20			7,20	7,34			7,34			61,23			5,80		0,46
22.05.2024	23,82	*	6,79	0,00	6,79	62,24	18,69	43,55	5,70	2,30	6,55			6,55	6,68			6,68			60,69			5,70		0,42
Среднее	23,79		7,79	0,00	7,79	63,13	20,31	42,82	5,78	2,34	7,57			7,57	7,72			7,72			61,64			5,76		0,49
Итого	118,94		38,61	0,00	38,61						37,52			37,52	38,24			38,24								2,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.05.2024								6716,61	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1,06** час **0,02** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **1,06** час **0,31** куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **6,57** °C **0,25** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **2,18** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **38,55** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	30.05.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	31.05.2024 11:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа