

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Май 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольги Берггольц, д. 29, корп. 3, лит. А**
 Адрес: **Ольги Берггольц ул, д. 29, корп. 3, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д.32а**

Договор: **32797.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105283**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **95/70**

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|--------------------|---------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: 28.07.2025 | | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 204701 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-50-D | 0,48 | 72 | КТСП-Н | | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-50-D | 0,48 | 72 | КТСП-Н | | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,31 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гвс.= 0 | Qгвс.= 0 | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср.= 0 | Qгвс.ср.= 0 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 297,6 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гвс.= 0 | Gгвс.= 0 | Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.04.2024 по 17.05.2024

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-------|-------|------|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.04.2024 | 24,00 | | 401,44 | 401,44 | 0,00 | 53,59 | 46,95 | 6,64 | | | | | | | | | | | | | | 2,68 |
| 24.04.2024 | 24,00 | | 400,64 | 400,64 | 0,00 | 52,64 | 46,16 | 6,48 | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| 25.04.2024 | 24,00 | | 399,89 | 399,89 | 0,00 | 52,25 | 45,94 | 6,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,54 |
| 26.04.2024 | 24,00 | | 399,61 | 399,61 | 0,00 | 49,21 | 43,69 | 5,52 | | | | | | | | | | | | | | 2,22 |
| 27.04.2024 | 24,00 | | 404,45 | 404,45 | 0,00 | 48,22 | 43,08 | 5,14 | | | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 28.04.2024 | 24,00 | | 409,20 | 409,20 | 0,00 | 45,47 | 41,04 | 4,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,82 |
| 29.04.2024 | 24,00 | | 409,71 | 409,71 | 0,00 | 45,26 | 41,05 | 4,21 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 30.04.2024 | 24,00 | | 409,65 | 409,65 | 0,00 | 43,97 | 40,05 | 3,92 | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 01.05.2024 | 24,00 | | 413,50 | 413,50 | 0,00 | 43,18 | 39,22 | 3,96 | | | | | | | | | | | | | | 1,65 |
| 02.05.2024 | 24,00 | | 412,76 | 412,76 | 0,00 | 44,12 | 39,95 | 4,17 | | | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 03.05.2024 | 24,00 | | 412,55 | 412,55 | 0,00 | 45,17 | 40,69 | 4,48 | | | | | | | | | | | | | | 1,86 |
| 04.05.2024 | 24,00 | | 412,83 | 412,83 | 0,00 | 47,61 | 42,65 | 4,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| 05.05.2024 | 24,00 | | 413,48 | 413,48 | 0,00 | 48,53 | 43,35 | 5,18 | | | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 06.05.2024 | 24,00 | | 413,56 | 413,56 | 0,00 | 48,99 | 43,58 | 5,41 | | | | | | | | | | | | | | 2,24 |
| 07.05.2024 | 24,00 | | 413,30 | 413,30 | 0,00 | 49,33 | 43,79 | 5,54 | | | | | | | | | | | | | | 2,30 |
| 08.05.2024 | 24,00 | | 412,24 | 412,24 | 0,00 | 50,20 | 44,25 | 5,95 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 09.05.2024 | 24,00 | | 410,68 | 410,68 | 0,00 | 51,97 | 45,70 | 6,27 | | | | | | | | | | | | | | 2,58 |
| 10.05.2024 | 24,00 | | 410,62 | 410,62 | 0,00 | 51,18 | 45,22 | 5,96 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 11.05.2024 | 24,00 | | 410,15 | 410,15 | 0,00 | 51,33 | 45,27 | 6,06 | | | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 12.05.2024 | 24,00 | | 410,17 | 410,17 | 0,00 | 49,52 | 44,03 | 5,49 | | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 13.05.2024 | 24,00 | | 410,18 | 410,18 | 0,00 | 47,11 | 42,24 | 4,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,01 |
| 14.05.2024 | 24,00 | | 408,82 | 408,82 | 0,00 | 41,92 | 38,32 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 15.05.2024 | 24,00 | | 417,83 | 417,83 | 0,00 | 37,69 | 35,03 | 2,66 | | | | | | | | | | | | | | 1,12 |
| 16.05.2024 | 24,00 | | 439,93 | 439,93 | 0,00 | 38,94 | 36,26 | 2,68 | | | | | | | | | | | | | | 1,20 |
| 17.05.2024 | 24,00* | | 220,90 | 220,90 | 0,00 | 38,29 | 35,85 | 2,44 | | | | | | | | | | | | | | 0,62 |
| Среднее | | | 403,12 | 403,12 | 0,00 | 47,03 | 42,13 | 4,89 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| Итого | 600,00 | | 10078,10 | 10078,10 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,02 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **6,36 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **50,02** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР |  Не требуется для подписания | 044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00 | 30.05.2024 15:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор |  Не требуется для подписания | 01B011EE00B3B01BB4B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00 | 31.05.2024 11:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |