Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 35 / СЦО Строит.Адрес: Шелгунова 35 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник Схема подключения: Двухтрубная график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 35_СЦО_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 120750 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 14.06.2026 Тхв, гр.С= {T_HVS}

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 п | Gmin= 0.2 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 23.04.2024 | 24.00 | - | 49.38 | 49.37 | 0.01 | 66.90 | 38.87 | 28.03 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.39 |
| 24.04.2024 | 24.00 | - | 49.07 | 49.02 | 0.05 | 67.75 | 38.99 | 28.76 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.41 |
| 25.04.2024 | 24.00 | - | 49.45 | 49.40 | 0.05 | 66.92 | 38.93 | 27.99 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.39 |
| 26.04.2024 | 24.00 | - | 50.24 | 50.17 | 0.07 | 67.81 | 39.82 | 27.99 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.41 |
| 27.04.2024 | 24.00 | - | 49.42 | 49.34 | 0.08 | 67.63 | 39.89 | 27.74 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.37 |
| 28.04.2024 | 24.00 | - | 46.97 | 46.95 | 0.02 | 67.62 | 39.54 | 28.08 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.32 |
| 29.04.2024 | 24.00 | - | 46.75 | 46.71 | 0.04 | 67.07 | 39.70 | 27.37 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.28 |
| 30.04.2024 | 24.00 | - | 46.28 | 46.25 | 0.03 | 68.30 | 40.41 | 27.89 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.29 |
| 01.05.2024 | 24.00 | - | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 67.37 | 39.74 | 27.63 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.28 |
| 02.05.2024 | 24.00 | - | 46.66 | 46.58 | 0.08 | 67.86 | 40.11 | 27.75 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.30 |
| 03.05.2024 | 24.00 | - | 45.98 | 45.97 | 0.01 | 66.94 | 39.21 | 27.73 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.28 |
| 04.05.2024 | 24.00 | - | 46.45 | 46.39 | 0.06 | 68.33 | 39.97 | 28.36 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.32 |
| 05.05.2024 | 24.00 | - | 45.86 | 45.86 | 0.00 | 67.60 | 39.40 | 28.20 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.29 |
| 06.05.2024 | 24.00 | - | 45.24 | 45.22 | 0.02 | 69.06 | 39.34 | 29.72 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.35 |
| 07.05.2024 | 24.00 | - | 45.23 | 45.22 | 0.01 | 67.92 | 38.70 | 29.22 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.32 |
| 08.05.2024 | 24.00 | - | 47.99 | 47.95 | 0.04 | 68.27 | 39.27 | 29.00 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.40 |
| 09.05.2024 | 24.00 | - | 52.70 | 52.63 | 0.07 | 68.64 | 40.80 | 27.84 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.47 |
| 10.05.2024 | 24.00 | - | 53.34 | 53.31 | 0.03 | 67.87 | 40.93 | 26.94 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.44 |
| 11.05.2024 | 24.00 | - | 53.04 | 53.03 | 0.01 | 68.74 | 41.16 | 27.58 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.46 |
| 12.05.2024 | 24.00 | - | 53.16 | 53.10 | 0.06 | 68.88 | 41.49 | 27.39 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.46 |
| 13.05.2024 | 24.00 | - | 54.13 | 54.11 | 0.02 | 68.50 | 41.75 | 26.75 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.45 |
| 14.05.2024 | 24.00 | - | 54.52 | 54.51 | 0.01 | 69.30 | 42.71 | 26.59 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 1.45 |
| 15.05.2024 | 24.00 | - | 54.55 | 54.55 | 0.00 | 69.30 | 59.34 | 9.96 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.55 |
| 16.05.2024 | 24.00 | - | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 69.12 | 68.95 | 0.17 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| 17.05.2024 | 24.00 | - | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 67.99 | 67.81 | 0.18 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| 18.05.2024 | 24.00 | - | 36.77 | 36.76 | 0.01 | 67.05 | 66.77 | 0.28 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| 19.05.2024 | 24.00 | - | 37.90 | 37.90 | 0.00 | 67.63 | 67.36 | 0.27 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| 20.05.2024 | 24.00 | - | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 66.86 | 66.60 | 0.26 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| 21.05.2024 | 24.00 | - | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 66.97 | 66.70 | 0.27 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| 22.05.2024 | 24.00 | - | 36.58 | 36.58 | 0.00 | 67.01 | 66.72 | 0.29 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | | | 0.00 |
| Среднее | 24.00 | - | 47.16 | 47.14 | 0.03 | 67.91 | 47.03 | 20.87 | 6.00 | 4.00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | 1.02 |
| Итого | 720.00 | | 1414.90 | 1414.12 | 0.78 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.67 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.05.2024 07:00:00 | 26344.50 | 26350.54 | - | - | - | - | 794.81 | 0.19 | 15215.00 |
| | 22.05.2024 09:00:00 | 26347.42 | 26353.46 | - | - | - | - | 794.81 | 0.19 | 15217.00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды °С = Гкал;

**Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 30.67** Гкал;

**Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.