Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Шелгунова 6_СЦО+ГВС_май_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 03.08.2025 | Txв, гр.С= 6.57

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1285

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0584

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.04.2024 - 23.05.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.04.2024	24.00	-	167.80	155.40	12.40	69.96	54.11	15.85	7.00	5.00		63.51	53.10	10.41	64.95	54.04	10.91	-	70.09	61.07				3.34
24.04.2024	24.00	-	167.67	155.98	11.69	70.95	54.66	16.29	7.00	5.00		63.04	53.41	9.63	64.48	54.35	10.13	-	71.08	61.86				3.38
25.04.2024	24.00	-	168.85	156.60	12.25	70.05	54.20	15.85	7.00	5.00		64.02	53.68	10.34	65.49	54.58	10.91	-	70.18	61.12				3.34
26.04.2024	24.00	-	171.19	160.15	11.04	70.86	55.39	15.47	7.00	5.00		64.96	55.58	9.38	66.41	56.59	9.82	-	70.99	62.28				3.26
27.04.2024	24.00	-	166.07	154.69	11.38	70.74	55.25	15.49	7.00	5.00		63.05	53.42	9.63	64.49	54.39	10.10	-	70.87	62.01				3.21
28.04.2024	24.00	-	154.54	143.92	10.62	70.79	54.76	16.03	7.00	5.00		57.95	49.13	8.82	59.33	50.01	9.32	-	70.91	61.56				3.07
29.04.2024	24.00	-	153.61	142.40	11.21	70.17	54.59	15.58	7.00	5.00		57.55	48.09	9.46	58.84	48.92	9.92	-	70.29	60.99				3.01
30.04.2024	24.00	-	151.48	140.97	10.51	71.46	55.46	16.00	7.00	5.00		56.28	47.76	8.52	57.58	48.60	8.98	-	71.56	62.11				3.01
01.05.2024	24.00	-	152.17	140.36	11.81	70.56	54.31	16.25	7.00	5.00		57.04	46.98	10.06	58.32	47.80	10.52	-	70.69	61.07				3.12
02.05.2024	24.00	-	153.73	143.50	10.23	71.05	54.78	16.27	7.00	5.00		57.42	48.87	8.55	58.73	49.76	8.97	-	71.17	61.58				3.07
03.05.2024	24.00	-	148.95	139.00	9.95	70.23	53.57	16.66	7.00	5.00		55.55	47.19	8.36	56.75	48.02	8.73	-	70.35	60.64				3.02
04.05.2024	24.00	-	151.74	141.28	10.46	71.61	54.75	16.86	7.00	5.00		56.35	47.73	8.62	57.68	48.59	9.09	-	71.73	61.85				3.14
05.05.2024	24.00	-	151.28	139.61	11.67	70.88	54.11	16.77	7.00	5.00		56.70	46.80	9.90	57.98	47.64	10.34	-	71.00	61.21				3.17
06.05.2024	24.00	-	147.12	135.36	11.76	72.62	54.36	18.26	7.00	5.00		54.48	44.58	9.90	55.79	45.38	10.41	-	72.72	61.89				3.33
07.05.2024	24.00	-	146.11	133.71	12.40	71.43	53.40	18.03	7.00	5.00		54.45	43.95	10.50	55.74	44.72	11.02	-	71.54	60.76				3.30
08.05.2024	24.00	-	155.32	144.34	10.98	71.59	54.12	17.47	7.00	5.00		58.21	49.07	9.14	59.52	49.93	9.59	-	71.68	61.50				3.31
09.05.2024	24.00	-	173.21	162.90	10.31	71.63	55.78	15.85	7.00	5.00		65.59	56.93	8.66	67.16	57.97	9.19	-	71.76	62.72				3.33
10.05.2024	24.00	-	176.45	164.19	12.26	70.72	55.59	15.13	7.00	5.00		67.69	57.00	10.69	69.22	58.05	11.17	-	70.86	62.35				3.36
11.05.2024	24.00	-	175.52	164.41	11.11	71.68	56.11	15.57	7.00	5.00		66.69	57.44	9.25	68.28	58.48	9.80	-	71.81	63.02				3.36
12.05.2024	24.00	-	176.03	162.71	13.32	71.83	56.47	15.36	7.00	5.00		67.33	55.88	11.45	68.96	56.92	12.04	-	71.96	63.21				3.46
13.05.2024	24.00	-	178.88	167.52	11.36	71.30	56.73	14.57	7.00	5.00		68.87	58.96	9.91	70.50	60.06	10.44	-	71.44	63.29				3.26
14.05.2024	24.00	-	182.03	171.32	10.71	72.05	57.64	14.41	7.00	5.00		70.09	60.75	9.34	71.76	61.92	9.84	-	72.19	64.13				3.24
15.05.2024	24.00	-	147.43	137.30	10.13	71.71	58.89	12.82	7.00	5.00		71.22	61.43	9.79	72.93	62.61	10.32	-	72.04	64.36				2.50
16.05.2024	24.00	-	72.22	63.41	8.81	71.46	63.58	7.88	7.00	5.00		71.63	61.81	9.82	73.33	62.95	10.38	-	71.56	63.88				1.13
17.05.2024	24.00	-	66.97	58.87	8.10	70.61	62.13	8.48	7.00	5.00		66.42	57.39	9.03	67.94	58.41	9.53	-	70.71	62.42				1.08
18.05.2024	24.00	-	51.96	44.23	7.73	70.46	59.74	10.72	7.00	5.00		51.39	43.05	8.34	52.58	43.78	8.80	-	70.51	60.06				1.02
19.05.2024	24.00	-	54.61	45.43	9.18	70.91	60.75	10.16	7.00	5.00		54.01	44.23	9.78	55.22	45.01	10.21	-	70.97	61.06				1.11
20.05.2024	24.00	-	55.47	47.83	7.64	69.85	60.16	9.69	7.00	5.00		54.87	46.56	8.31	56.09	47.37	8.72	-	69.91	60.47				1.00
21.05.2024	24.00	-	53.74	45.58	8.16	70.20	59.87	10.33	7.00	5.00		53.17	44.33	8.84	54.37	45.08	9.29	-	70.26	60.19				1.05
22.05.2024	24.00	-	51.16	43.00	8.16	70.43	59.47	10.96	7.00	5.00		50.64	41.80	8.84	51.81	42.51	9.30	-	70.47	59.80				1.05
Среднее	24.00	-	137.44	126.87	10.58	70.99	56.49	14.50	7.00	5.00		60.67	51.23	9.44	62.07	52.15	9.93	-	71.11	61.82				2.70
Итого	720.00		4123.31	3805.97	317.34							1820.17	1536.90	283.27	1862.23	1564.44	297.79	0.00						81.01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.05.2024 07:00:00	125677.77	117827.36	69255.32	60364.23	71134.79	61695.69	2569.82	469.95	21741.00
	22.05.2024 09:00:00	125681.97	117830.74	69259.48	60367.51	71139.03	61699.02	2569.91	469.48	21743.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 6.57 °C = -11.96 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 69.05 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 297.79 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ /

Представитель теплоснабжающей организации

/ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 05 2024г.