

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Александровской Фермы, д. 9, лит. Д**
 Адрес: **Александровской Фермы пр-кт, д. 9, лит. Д**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **33940.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **109712**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	Режим (схема):
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207225	расходомер:	28.07.2025	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PRЭМ	Gmin= 0,067	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратный трубопровод (M2)	PRЭМ	0,067	30 КТСП-Н
Подающий ГВС (M3)	PRЭМ	0,067	30 ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (M4)			
Подпиточный трубопровод (Vп)			
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$	
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,226	Qвент.= 0	Qтех.= 0
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:			Qтех.гвс.= 0
Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут:	Gот.= 67,8	Gвент.= 0	Gтех.= 0
			Qгвс.= 0,1932
			Qгвс.ср.= 0,0878
			Gгвс.= 35,12 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2024	24,00		112,41	101,85	10,56	70,99	65,27	5,72					114,98	103,88	11,10							1,34
24.05.2024	24,00		115,64	104,99	10,65	72,24	66,58	5,66					118,39	107,10	11,29							1,37
25.05.2024	24,00		112,17	103,89	8,28	72,04	66,46	5,58					114,83	105,99	8,84							1,18
26.05.2024	24,00		112,66	101,89	10,77	69,33	64,11	5,22					115,12	103,86	11,26							1,28
27.05.2024	24,00		112,60	101,86	10,74	70,38	64,88	5,50					115,16	103,87	11,29							1,32
28.05.2024	24,00		111,57	102,84	8,73	71,04	65,60	5,44					114,15	104,90	9,25							1,18
29.05.2024	24,00		114,28	104,96	9,32	72,88	67,32	5,56					117,05	107,15	9,90							1,27
30.05.2024	24,00	*	112,44	89,85	22,59	72,89	67,37	5,52					115,15	91,74	23,41							2,15
31.05.2024	24,00		112,32	103,74	8,58	72,64	67,17	5,47					115,00	105,91	9,09							1,20
01.06.2024	24,00		113,56	105,16	8,40	72,08	66,82	5,26					116,24	107,36	8,88							1,16
02.06.2024	24,00		112,39	103,50	8,89	71,50	66,21	5,29					115,02	105,64	9,38							1,19
03.06.2024	24,00		113,31	104,06	9,25	71,28	66,05	5,23					115,95	106,18	9,77							1,21
04.06.2024	24,00		114,94	106,12	8,82	72,56	67,18	5,38					117,69	108,30	9,39							1,22
05.06.2024	24,00		115,39	107,68	7,71	73,82	68,32	5,50					118,24	109,99	8,25							1,17
06.06.2024	24,00		114,88	106,57	8,31	73,41	67,93	5,48					117,71	108,82	8,89							1,20
07.06.2024	24,00		114,13	105,89	8,24	73,70	67,94	5,76					116,95	108,16	8,79							1,22
08.06.2024	24,00		111,91	103,78	8,13	71,95	66,30	5,65					114,54	105,90	8,64							1,18
09.06.2024	24,00		110,98	101,45	9,53	70,64	65,10	5,54					113,51	103,43	10,08							1,24
10.06.2024	24,00		116,67	107,86	8,81	70,64	65,25	5,39					119,31	110,02	9,29							1,21
11.06.2024	24,00		133,33	124,77	8,56	70,52	65,73	4,79					136,36	127,27	9,09							1,21
12.06.2024	24,00		122,32	112,04	10,28	70,63	65,56	5,07					125,11	114,29	10,82							1,30
13.06.2024	24,00		114,17	104,70	9,47	71,13	65,64	5,49					116,81	106,77	10,04							1,25
14.06.2024	24,00		112,05	102,42	9,63	70,97	65,35	5,62					114,64	104,43	10,21							1,26
15.06.2024	24,00		111,42	101,33	10,09	70,78	65,21	5,57					113,99	103,32	10,67							1,28
16.06.2024	24,00		111,36	101,63	9,73	71,62	65,98	5,64					113,99	103,69	10,30							1,28
17.06.2024	24,00		112,49	102,89	9,60	71,74	66,25	5,49					115,13	104,98	10,15							1,26
18.06.2024	24,00		113,03	104,07	8,96	71,31	65,89	5,42					115,67	106,16	9,51							1,21
19.06.2024	24,00		112,33	103,32	9,01	71,62	66,08	5,54					114,96	105,42	9,54							1,22
20.06.2024	24,00		112,86	102,38	10,48	71,20	65,58	5,62					115,48	104,40	11,08							1,32
21.06.2024	24,00		113,17	102,87	10,30	71,55	65,97	5,58					115,81	104,93	10,88							1,31
22.06.2024	24,00		113,53	105,09	8,44	71,66	66,13	5,53					116,18	107,22	8,96							1,19
Среднее	24,00		114,07	104,37	9,71	71,64	66,17	5,47					116,75	106,49	10,26							1,27
Итого	744,00		3536,31	3235,45	300,86								3619,12	3301,08	318,04							39,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **16,08 °C** **4,84** Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **34,54** Гкал

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 28.06.2024 11:40 GMT+03:00
 Представитель: 65686534-ad9a-4c1d-aab9-215b1ebb2878



Идентификатор документа b568b334-ad9a-4cfd-aab9-215b1ebb2878



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа