Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10026.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Бульвар Красных Зорь 14_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 28.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	69.13	59.41	9.72	71.25	70.93	0.32	7.00	5.00		9.03	-	-	9.24	-	9.24	-	71.05	-				0.72
24.05.2024	24.00	-	69.65	61.03	8.62	72.48	72.20	0.28	7.00	5.00		7.89	-	-	8.09	-	8.09	-	72.09	-				0.65
25.05.2024	24.00	-	69.00	60.05	8.95	72.28	72.09	0.19	7.00	5.00		8.12	-	-	8.31	-	8.31	-	71.34	-				0.66
26.05.2024	24.00	-	68.55	59.33	9.22	69.54	69.34	0.20	7.00	5.00		8.45	-	-	8.63	-	8.63	-	68.71	-				0.66
27.05.2024	24.00	-	67.19	59.36	7.83	70.58	70.29	0.29	7.00	5.00		7.03	-	-	7.20	-	7.20	-	70.27	-				0.57
28.05.2024	24.00	-	68.30	60.14	8.16	71.23	70.99	0.24	7.00	5.00		7.29	-	-	7.48	-	7.48	-	70.65	-				0.60
29.05.2024	24.00	-	70.47	62.32	8.15	73.04	72.79	0.25	7.00	5.00		7.23	-	-	7.40	-	7.40	-	72.41	-				0.61
30.05.2024	24.00	-	70.09	62.27	7.82	73.07	72.84	0.23	7.00	5.00		6.94	-	-	7.11	-	7.11	-	72.44	-				0.59
31.05.2024	24.00	-	69.13	62.23	6.90	72.80	72.55	0.25	7.00	5.00		6.03	-	-	6.21	-	6.21	-	72.22	-				0.52
01.06.2024	24.00	-	70.55	62.96	7.59	72.26	72.05	0.21	7.00	5.00		6.69	-	-	6.85	-	6.85	-	71.56	-				0.56
02.06.2024	24.00	-	70.05	62.08	7.97	71.67	71.41	0.26	7.00	5.00		7.14	-	-	7.31	-	7.31	-	71.33	-				0.59
03.06.2024	24.00	-	69.97	62.31	7.66	71.44	71.22	0.22	7.00	5.00		6.85	-	-	7.04	-	7.04	-	70.83	-				0.56
04.06.2024	24.00	-	70.78	63.51	7.27	72.71	72.44	0.27	7.00	5.00		6.38	-	-	6.55	-	6.55	-	72.34	-				0.55
05.06.2024	24.00	-	71.70	64.46	7.24	73.98	73.74	0.24	7.00	5.00		6.22	-	-	6.38	-	6.38	-	73.30	-				0.55
06.06.2024	24.00	-	71.69	63.93	7.76	73.57	73.33	0.24	7.00	5.00		6.77	-	-	6.95	-	6.95	-	72.96	-				0.59
07.06.2024	24.00	-	71.20	63.57	7.63	73.89	73.64	0.25	7.00	5.00		6.58	-	-	6.76	-	6.76	-	73.09	-				0.59
08.06.2024	24.00	-	69.04	62.39	6.65	72.12	71.85	0.27	7.00	5.00		5.74	-	-	5.91	-	5.91	-	71.45	-				0.50
09.06.2024	24.00	-	69.72	61.23	8.49	70.80	70.56	0.24	7.00	5.00		7.60	-	-	7.76	-	7.76	-	70.12	-				0.62
10.06.2024	24.00	-	75.09	66.25	8.84	70.80	70.56	0.24	7.00	5.00		7.77	-	-	7.98	-	7.98	-	70.23	-				0.65
11.06.2024	24.00	-	88.09	80.02	8.07	70.50	70.32	0.18	7.00	5.00		6.67	-	-	6.85	-	6.85	-	69.96	-				0.58
12.06.2024	24.00	-	79.16	69.71	9.45	70.76	70.53	0.23	7.00	5.00		8.32	-	-	8.49	-	8.49	-	70.43	-				0.69
13.06.2024	24.00	-	71.14	62.98	8.16	71.29	71.06	0.23	7.00	5.00		7.10	-	-	7.28	-	7.28	-	70.51	-				0.60
14.06.2024	24.00	-	69.34	61.33	8.01	71.13	70.87	0.26	7.00	5.00		6.98	-	-	7.16	-	7.16	-	70.53	-				0.59
15.06.2024	24.00	-	67.84	60.80	7.04	70.94	70.69	0.25	7.00	5.00		6.02	-	-	6.18	-	6.18	-	70.19	-				0.52
16.06.2024	24.00	-	69.40	61.00	8.40	71.77	71.52	0.25	7.00	5.00		7.42	-	-	7.61	-	7.61	-	71.26	-				0.62
17.06.2024	24.00	-	69.88	61.76	8.12	71.91	71.68	0.23	7.00	5.00		7.14	-	-	7.31	-	7.31	-	71.28	-				0.60
18.06.2024	24.00	-	70.83	62.36	8.47	71.46	71.22	0.24	7.00	5.00		7.45	-	-	7.61	-	7.61	-	70.85	-				0.62
19.06.2024	24.00	-	70.20	61.81	8.39	71.76	71.52	0.24	7.00	5.00		7.42	-	-	7.58	-	7.58	-	71.08	-				0.62
20.06.2024	24.00	-	69.17	59.99	9.18	71.32	70.46	0.86	7.00	5.00		6.70	-	-	6.86	-	6.86	-	70.65	-				0.71
21.06.2024	24.00	-	69.85	61.80	8.05	71.68	71.43	0.25	7.00	5.00		7.10	-	-	7.28	-	7.28	-	71.04	-				0.60
22.06.2024	24.00	-	71.06	62.87	8.19	71.83	71.59	0.24	7.00	5.00		7.19	-	-	7.38	-	7.38	-	71.19	-				0.61
Среднее	24.00	-	70.88	62.75	8.13	71.80	71.54	0.26	7.00	5.00		7.14	-	-	7.31	-	7.31	-	71.21	-				0.60
Итого	744.00		2197.26	1945.26	252.00							221.26	0.00	0.00	226.75	0.00	226.75	0.00						18.68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	52675.74	46796.46	5651.61	-	5797.84	-	1567.81	424.89	15680.00
	22.06.2024 02:00:00	52681.49	46801.92	5651.83	-	5798.06	-	1567.83	424.91	15682.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °C = -3.54 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.14** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **226.75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.