Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района — Договор: 8820.038-1 — Телефон: — Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС — Строит.Адрес: Бабушкина 103 — Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: — Телефон: (812) 313-47-06

Источник: Обуховский з-д — Схема подключения: Двухтрубная — график:

Установленные приборы: — Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 103_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 33148 — Режим (схема): — Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2024 — Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1188

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.054

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	13.24	11.13	2.11	68.43	66.11	2.32	7.00	5.00		11.84	-	-	12.09	-	12.09	-	67.24	-				0.80
24.05.2024	24.00	-	9.34	11.07	-1.73	69.86	67.24	2.62	7.00	5.00		12.42	-	-	12.68	-	12.68	-	67.96	-				0.84
25.05.2024	24.00	-	9.32	9.75	-0.43	69.63	66.58	3.05	7.00	5.00		11.76	-	-	12.00	-	12.00	-	67.51	-				0.79
26.05.2024	24.00	-	15.93	10.46	5.47	67.42	64.77	2.65	7.00	5.00		11.38	-	-	11.61	-	11.61	-	66.26	-				0.75
27.05.2024	24.00	-	17.39	13.78	3.61	67.36	65.59	1.77	7.00	5.00		10.28	-	-	10.49	-	10.49	-	67.11	-				0.69
28.05.2024	24.00	-	12.21	11.85	0.36	68.26	66.29	1.97	7.00	5.00		11.13	-	-	11.37	-	11.37	-	67.24	-				0.75
29.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
30.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
31.05.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
01.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
02.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
03.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
04.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
05.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
07.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
08.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
09.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
12.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
17.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	12.91	11.34	1.57	68.49	66.10	2.40	7.00	5.00		11.47	-	-	11.71	-	11.71	-	67.22	-				0.77
Итого	144.00		77.43	68.04	9.39							68.81	0.00	0.00	70.24	0.00	70.24	0.00						4.63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.05.2024 00:00:00	94490.86	77506.30	24439.50	-	24980.61	-	3635.02	1695.57	28114.00
	29.05.2024 02:00:00	94503.62	77518.46	24451.12	-	24992.48	-	3635.10	1696.35	28139.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **600 час.** 19.24 Гкалл

Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 286.74 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -5.72 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **18.15** Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **356.98** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис №2 Невского района» г. Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2024г.