Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: Обуховский з-д

Договор: 9978.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 115-5_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: 04.08.2025 Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	95.44	88.88	6.56	71.22	66.25	4.97	7.00	5.00		48.35	43.12	5.23	49.47	43.85	5.62	-	71.15	61.33				0.80
24.05.2024	24.00	-	97.11	91.62	5.49	72.47	67.56	4.91	7.00	5.00		48.89	44.57	4.32	50.09	45.42	4.67	-	72.39	62.71				0.74
25.05.2024	24.00	-	96.15	89.77	6.38	72.15	67.36	4.79	7.00	5.00		48.66	43.54	5.12	49.84	44.35	5.49	-	72.05	62.59				0.78
26.05.2024	24.00	-	96.16	87.61	8.55	69.47	64.95	4.52	7.00	5.00		49.44	42.13	7.31	50.57	42.85	7.72	-	69.38	60.36				0.89
27.05.2024	24.00	-	94.96	89.18	5.78	70.60	65.81	4.79	7.00	5.00		47.95	43.33	4.62	49.03	44.06	4.97	-	70.55	61.08				0.74
28.05.2024	24.00	-	96.14	90.25	5.89	71.23	66.56	4.67	7.00	5.00		48.54	43.92	4.62	49.64	44.68	4.96	-	71.18	61.95				0.73
29.05.2024	24.00	-	98.22	92.72	5.50	73.02	68.28	4.74	7.00	5.00		49.44	45.16	4.28	50.64	46.02	4.62	-	72.96	63.59				0.74
30.05.2024	24.00	-	97.49	91.83	5.66	73.00	68.26	4.74	7.00	5.00		49.11	44.70	4.41	50.32	45.54	4.78	-	72.92	63.56				0.74
31.05.2024	24.00	-	97.17	92.06	5.11	72.77	68.04	4.73	7.00	5.00		48.65	44.89	3.76	49.84	45.73	4.11	-	72.70	63.40				0.69
01.06.2024	24.00	-	98.94	92.52	6.42	72.14	67.62	4.52	7.00	5.00		49.95	44.96	4.99	51.14	45.79	5.35	-	72.06	63.11				0.76
02.06.2024	24.00	-	97.56	91.36	6.20	71.63	67.06	4.57	7.00	5.00		49.24	44.41	4.83	50.44	45.22	5.22	-	71.57	62.53				0.75
03.06.2024	24.00	-	97.00	92.16	4.84	71.38	66.81	4.57	7.00	5.00		48.59	45.10	3.49	49.78	45.89	3.89	-	71.30	62.34				0.65
04.06.2024	24.00	-	98.31	93.81	4.50	72.71	68.00	4.71	7.00	5.00		49.31	45.89	3.42	50.50	46.81	3.69	-	72.64	63.42				0.67
05.06.2024	24.00	-	99.81	95.07	4.74	73.93	69.18	4.75	7.00	5.00		50.12	46.50	3.62	51.32	47.45	3.87	-	73.85	64.54				0.70
06.06.2024	24.00	-	101.55	80.91	20.64	73.53	68.92	4.61	7.00	5.00		41.95	38.79	3.16	42.96	39.58	3.38	-	73.57	64.13				0.60
07.06.2024	24.00	-	100.51	95.12	5.39	73.79	69.14	4.65	7.00	5.00		48.88	44.95	3.93	50.08	45.86	4.22	-	73.70	64.26				0.71
08.06.2024	24.00	-	99.16	92.95	6.21	72.06	67.42	4.64	7.00	5.00		48.49	43.85	4.64	49.69	44.64	5.05	-	71.99	62.56				0.75
09.06.2024	24.00	-	97.99	91.07	6.92	70.71	66.15	4.56	7.00	5.00		48.26	42.85	5.41	49.41	43.58	5.83	-	70.62	61.33				0.78
10.06.2024	24.00	-	100.55	94.57	5.98	70.70	66.27	4.43	7.00	5.00		49.25	44.79	4.46	50.37	45.54	4.83	-	70.63	61.66				0.72
11.06.2024	24.00	-	109.11	103.60	5.51	70.68	66.64	4.04	7.00	5.00		53.29	49.24	4.05	54.50	50.17	4.33	-	70.62	62.45				0.69
12.06.2024	24.00	-	102.68	96.80	5.88	70.75	66.51	4.24	7.00	5.00		50.47	45.97	4.50	51.65	46.77	4.88	-	70.68	62.11				0.71
13.06.2024	24.00	-	99.52	93.34	6.18	71.22	66.79	4.43	7.00	5.00		49.01	44.33	4.68	50.20	45.13	5.07	-	71.13	62.20				0.73
14.06.2024	24.00	-	97.38	91.98	5.40	71.06	66.52	4.54	7.00	5.00		47.78	43.84	3.94	48.90	44.60	4.30	-	70.98	61.88				0.68
15.06.2024	24.00	-	97.08	90.65	6.43	70.90	66.38	4.52	7.00	5.00		47.99	43.00	4.99	49.13	43.75	5.38	-	70.81	61.73				0.74
16.06.2024	24.00	-	96.71	91.21	5.50	71.71	67.12	4.59	7.00	5.00		47.51	43.44	4.07	48.70	44.21	4.49	-	71.64	62.41				0.69
17.06.2024	24.00	-	97.95	92.15	5.80	71.82	67.38	4.44	7.00	5.00		48.28	43.84	4.44	49.46	44.63	4.83	-	71.74	62.83				0.71
18.06.2024	24.00	-	98.34	92.88	5.46	71.42	67.07	4.35	7.00	5.00		48.34	44.27	4.07	49.54	45.06	4.48	-	71.34	62.61				0.68
19.06.2024	24.00	-	97.52	92.68	4.84	71.71	67.28	4.43	7.00	5.00		47.76	44.32	3.44	48.94	45.10	3.84	-	71.62	62.75				0.64
20.06.2024	24.00	-	97.02	91.78	5.24	71.31	66.80	4.51	7.00	5.00		47.70	43.82	3.88	48.85	44.60	4.25	-	71.23	62.19				0.67
21.06.2024	24.00	-	97.19	92.15	5.04	71.66	67.11	4.55	7.00	5.00		47.77	44.09	3.68	48.96	44.86	4.10	-	71.58	62.47				0.67
22.06.2024	24.00	-	99.45	93.22	6.23	71.74	67.30	4.44	7.00	5.00		49.37	44.40	4.97	50.57	45.20	5.37	-	71.65	62.73				0.75
Среднее	24.00	-	98.39	92.13	6.27	71.76	67.18	4.58	7.00	5.00		48.66	44.26	4.40	49.82	45.06	4.76	-	71.68	62.54				0.72
Итого	744.00		3050.17	2855.90	194.27							1508.34	1372.01	136.33	1544.53	1396.94	147.59	0.00						22.29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 00:00:00	109039.40	101551.05	62293.69	56823.32	63983.01	58109.61	2292.71	877.26	23365.00
	22.06.2024 02:00:00	109047.74	101559.14	62297.73	56827.20	63987.15	58113.57	2292.76	877.30	23367.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -2.36 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 19.93 Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 147.59 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации:
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.