

Абонент: ЖЭС2 Некрасово Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 70 / СЛО - ГВС
 Обслуживающая организация:
 Исполник: Обслуживающий Э.Э.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за июль 2024
 Договор: 99/01/08/1
 Строит. Адрес: Бабушкина 70
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Учет учета: СЛО - ГВС
 Кол. УТЭ: 1
 График:

Тяж. гр. С = 16.02

Установленные приборы: ВК-7 № 208359
 Вычислитель: ВК-7 № 208359
 Показат. тр. (M1):
 Обв. тр. (M2):
 Тр. д. ВС (M3):
 Тр. ш. ВС (M4):
 Тр. подпитки (M5):
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)+M3*(t1-tнв)+M4*(t1-tнв)+M5*(t1-tнв)
 Летом: Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t1-tнв)+M3*(t1-tнв)+M4*(t1-tнв)+M5*(t1-tнв)
 Расчетные нагрузки: Гкал/час: Qот=0.32 Qлет.= Qлет.от.*"Сот=0.32 Qлет.от.= Qлет.*0.1868
 Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qот=0.32 Qлет.= Qлет.от.*0.0849 Qлет.от.= Qлет.*0.1868
 Договорные расходы (гр.сут.): Г/сут: Qот=0.32 Qлет.= Qлет.от.*0.0849 Qлет.от.= Qлет.*0.1868
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период: 23.05.2024 - 23.06.2024

Режим (сезон): Бабушкина 70 СЛО-ГВС июль-Н
 Сплн = 0.1 Сплк = 45
 Сплн = 0.1 Сплк = 45
 Сплн = 0.067 Сплк = 45
 Сплн = Сплк = 30
 Сплн = Сплк =

Приборы УТЭ поверены до 15.07.2025
 Терморегуляторы: КТСП-Н
 Терморегуляторы: КТСП-Н
 Терморегуляторы: КТСП-Н
 Терморегуляторы: КТСП-Н

Преобраз. давления:
 Преобраз. давления:
 Преобраз. давления:
 Преобраз. давления:

Дата	Тн	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Q общ.
			M1	M2	дМ	Т1	Т2	дТ	P1	P2	Qотопл	M3	M4	дМ	У3	У4	дУ3	У3п	У4п	Qвс.общ.	Qвс.гвс				
23.05.2024	24.00	-	12.84	0.00	12.84	70.51	58.73	11.78	7.00	5.00	12.95	-	-	13.23	-	13.23	-	69.99	-	0.91					
24.05.2024	24.00	-	11.49	0.00	11.49	71.46	60.04	11.42	7.00	5.00	11.61	-	-	11.86	-	11.86	-	70.84	-	0.82					
25.05.2024	24.00	-	11.90	0.00	11.90	70.65	60.19	10.46	7.00	5.00	12.04	-	-	12.29	-	12.29	-	70.06	-	0.84					
26.05.2024	24.00	-	12.75	0.00	12.75	68.32	58.02	10.30	7.00	5.00	13.00	-	-	13.28	-	13.28	-	67.75	-	0.87					
27.05.2024	24.00	-	11.22	0.00	11.22	70.01	58.58	11.43	7.00	5.00	13.00	-	-	11.56	-	11.56	-	69.42	-	0.79					
28.05.2024	24.00	-	10.74	0.00	10.74	70.35	59.47	10.88	7.00	5.00	11.85	-	-	11.10	-	11.10	-	69.67	-	0.76					
29.05.2024	24.00	-	35.73	24.41	11.32	73.31	73.58	-0.27	7.00	5.00	11.63	-	-	11.88	-	11.88	-	71.90	-	0.82					
30.05.2024	24.00	-	84.98	74.36	10.62	72.72	72.58	0.14	7.00	5.00	11.56	-	-	11.82	-	11.82	-	72.37	-	0.79					
31.05.2024	24.00	-	84.20	74.45	9.75	72.52	72.36	0.16	7.00	5.00	10.61	-	-	10.83	-	10.83	-	72.37	-	0.72					
01.06.2024	24.00	-	84.10	75.35	8.75	71.88	71.77	0.11	7.00	5.00	9.51	-	-	9.72	-	9.72	-	71.40	-	0.64					
02.06.2024	24.00	-	84.15	74.36	9.79	71.35	71.20	0.15	7.00	5.00	10.59	-	-	10.80	-	10.80	-	70.82	-	0.71					
03.06.2024	24.00	-	83.44	74.54	8.90	71.05	70.93	0.12	7.00	5.00	9.82	-	-	10.03	-	10.03	-	70.68	-	0.65					
04.06.2024	24.00	-	86.43	75.73	10.70	72.41	72.25	0.16	7.00	5.00	11.64	-	-	11.91	-	11.91	-	72.32	-	0.79					
05.06.2024	24.00	-	86.01	76.87	9.14	73.63	73.49	0.14	7.00	5.00	10.09	-	-	10.31	-	10.31	-	73.26	-	0.69					
06.06.2024	24.00	-	85.12	76.31	8.81	73.25	73.11	0.14	7.00	5.00	9.70	-	-	9.95	-	9.95	-	72.95	-	0.66					
07.06.2024	24.00	-	84.19	75.63	8.56	73.50	73.37	0.13	7.00	5.00	9.50	-	-	9.72	-	9.72	-	72.87	-	0.64					
08.06.2024	24.00	-	83.55	74.26	9.29	71.78	71.62	0.16	7.00	5.00	10.36	-	-	10.58	-	10.58	-	71.46	-	0.68					
09.06.2024	24.00	-	84.45	73.13	11.32	70.39	70.26	0.13	7.00	5.00	12.35	-	-	12.61	-	12.61	-	70.01	-	0.81					
10.06.2024	24.00	-	85.89	75.38	10.51	70.41	70.26	0.15	7.00	5.00	11.62	-	-	11.87	-	11.87	-	70.13	-	0.76					
11.06.2024	24.00	-	91.83	81.79	10.04	70.38	70.27	0.11	7.00	5.00	11.10	-	-	11.33	-	11.33	-	70.10	-	0.72					
12.06.2024	24.00	-	88.33	77.21	11.12	70.50	70.36	0.14	7.00	5.00	12.18	-	-	12.45	-	12.45	-	70.35	-	0.80					
13.06.2024	24.00	-	85.87	75.04	10.83	70.95	70.83	0.12	7.00	5.00	11.83	-	-	12.10	-	12.10	-	70.52	-	0.78					
14.06.2024	24.00	-	82.86	73.75	9.11	70.82	70.66	0.16	7.00	5.00	10.15	-	-	10.38	-	10.38	-	70.51	-	0.66					
15.06.2024	24.00	-	81.71	73.06	8.65	70.64	70.49	0.15	7.00	5.00	9.67	-	-	9.87	-	9.87	-	70.22	-	0.63					
16.06.2024	24.00	-	83.40	73.26	10.14	71.47	71.30	0.17	7.00	5.00	11.13	-	-	11.40	-	11.40	-	71.18	-	0.61					
17.06.2024	23.00	-	79.55	71.15	8.40	71.61	71.47	0.14	7.00	5.00	10.32	-	-	10.56	-	10.56	-	70.97	-	0.69					
18.06.2024	24.00	-	84.07	74.60	9.47	71.18	71.04	0.14	7.00	5.00	10.65	-	-	10.89	-	10.89	-	70.82	-	0.62					
19.06.2024	24.00	-	82.74	74.23	8.51	71.46	71.33	0.13	7.00	5.00	9.60	-	-	9.83	-	9.83	-	70.97	-	0.62					
20.06.2024	24.00	-	83.94	73.68	10.26	71.05	70.91	0.14	7.00	5.00	11.28	-	-	11.54	-	11.54	-	70.66	-	0.74					
21.06.2024	24.00	-	83.58	74.03	9.55	71.40	71.25	0.15	7.00	5.00	10.74	-	-	10.97	-	10.97	-	71.03	-	0.70					
22.06.2024	24.00	-	54.67	43.69	10.98	71.42	71.53	-0.11	7.00	5.00	11.63	-	-	11.90	-	11.90	-	69.37	-	0.78					
Среднее	23.97	-	67.93	57.75	10.18	71.37	69.14	2.23	7.00	5.00	11.00	-	-	11.24	-	11.24	-	70.89	-	0.74					
Итого	743.00	-	2105.73	1790.27	315.46						341.06	0.00	0.00	348.57	0.00	348.57	0.00			22.81					

Показание счетчиков на момент: 21.06.2024 01:00:00
 Считыв. датчик: 22.06.2024 16:00:00

М1(Г) 7987/32
 М2(Г) 6783/40
 М3(Г) 13120/34
 М4(Г) 13188/12

У3(М3) 13502/82
 У4(М3) 13521/00

Q СЛО (Гкал) 3046.57
 Q ГВС (Гкал) 987.78

Тр. в. ч 23819.00
 Тр. в. гвс 53879.00

Климатический прибор: ВК-7 № 208359
 Объем потребленного тепла: 348.57 Гкал
 Объем потребленной энергии: 22.81 Гкал
 Период расчета по договору: 21.06.2024 - 23.06.2024
 Период превышения t2: 16.02 °C = -5.46 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17.35 Гкал
 Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 348.57 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя: 11521.00 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от Абонента):
 Представитель теплопоставляющей организации:



ООО «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
 УПРАВЛЕНИЕ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 СОКОЛОВ Д.А.
 26.06.2024г.