# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 76, лит. В** Договор: **36571.046.6** Телефон: Узел учета: Общий
Адрес: **Бабушкина ул, д. 76, лит. В** Строит.адрес: Код УУТЭ: **125280**
Обслуживающая организация Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: **15.07.2025** Режим (схема):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | **ВКТ-7.04 № 207145** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ-40-В1 | 0.1 | 45 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ-40-В1 | 0.1 | 45 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (М3) | | ПРЭМ-32-В1 | 0.067 | 30 | ТСП-Н | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | **0.307** | Qвент.= | **0** | Qтех.= | **0** | Qтех.гв= | **0** | Qгвс.= | **0.2006** | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | **0** | Qгвс.ср= | **0.0912** | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | **92.1** | Gвент.= | **0** | Gтех.= | **0** | Gтех.гв= | **0** | Gгвс.= | **36.48** | Gгвс.м= |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024**

| | | | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Дата** | **Ти** | **НС** | **М1** | **М2** | **dM** | **T1** | **T2** | **dT** | **P1** | **P2** | **M3** | **M4** | **dM** | **V3** | **V4** | **dV (излив)** | **Vподпит** | **T3** | **T4** | **P3** | **P4** | **Qобщ** |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.05.2024 | 24.00 | | 222.64 | 217.02 | 5.62 | 71.47 | 67.88 | 3.59 | | | | | | 227.75 | 221.75 | 6.00 | | | | | | 1.19 |
| 24.05.2024 | 24.00 | | 227.32 | 222.41 | 4.91 | 72.72 | 69.19 | 3.53 | | | | | | 232.68 | 227.42 | 5.26 | | | | | | 1.15 |
| 25.05.2024 | 24.00 | | 224.68 | 218.85 | 5.83 | 72.41 | 68.99 | 3.42 | | | | | | 229.94 | 223.67 | 6.27 | | | | | | 1.18 |
| 26.05.2024 | 24.00 | | 222.72 | 216.89 | 5.83 | 69.71 | 66.44 | 3.27 | | | | | | 227.53 | 221.47 | 6.06 | | | | | | 1.12 |
| 27.05.2024 | 24.00 | | 223.61 | 218.27 | 5.34 | 70.83 | 67.43 | 3.40 | | | | | | 228.65 | 222.94 | 5.71 | | | | | | 1.13 |
| 28.05.2024 | 24.00 | | 226.36 | 221.63 | 4.73 | 71.45 | 68.15 | 3.30 | | | | | | 231.47 | 226.54 | 4.93 | | | | | | 1.08 |
| 29.05.2024 | 24.00 | | 230.66 | 226.04 | 4.62 | 73.26 | 69.90 | 3.36 | | | | | | 236.09 | 231.33 | 4.76 | | | | | | 1.11 |
| 30.05.2024 | 24.00 | | 227.57 | 223.17 | 4.40 | 73.27 | 69.89 | 3.38 | | | | | | 232.94 | 228.42 | 4.52 | | | | | | 1.08 |
| 31.05.2024 | 24.00 | | 227.78 | 223.24 | 4.54 | 73.04 | 69.68 | 3.36 | | | | | | 233.22 | 228.33 | 4.89 | | | | | | 1.09 |
| 01.06.2024 | 24.00 | | 230.04 | 225.49 | 4.55 | 72.40 | 69.15 | 3.25 | | | | | | 235.38 | 230.59 | 4.79 | | | | | | 1.07 |
| 02.06.2024 | 24.00 | | 227.69 | 222.34 | 5.35 | 71.88 | 68.60 | 3.28 | | | | | | 232.93 | 227.35 | 5.58 | | | | | | 1.12 |
| 03.06.2024 | 24.00 | | 227.76 | 223.53 | 4.23 | 71.62 | 68.35 | 3.27 | | | | | | 233.03 | 228.41 | 4.62 | | | | | | 1.04 |
| 04.06.2024 | 24.00 | | 230.82 | 226.72 | 4.10 | 72.95 | 69.58 | 3.37 | | | | | | 236.34 | 231.86 | 4.48 | | | | | | 1.07 |
| 05.06.2024 | 24.00 | | 233.16 | 229.02 | 4.14 | 74.17 | 70.77 | 3.40 | | | | | | 238.87 | 234.46 | 4.41 | | | | | | 1.10 |
| 06.06.2024 | 24.00 | | 231.70 | 227.39 | 4.31 | 73.78 | 70.41 | 3.37 | | | | | | 237.34 | 232.67 | 4.67 | | | | | | 1.10 |
| 07.06.2024 | 24.00 | | 230.03 | 225.83 | 4.20 | 74.05 | 70.54 | 3.51 | | | | | | 235.64 | 231.12 | 4.52 | | | | | | 1.12 |
| 08.06.2024 | 24.00 | | 226.66 | 220.79 | 5.87 | 72.31 | 68.80 | 3.51 | | | | | | 231.96 | 225.72 | 6.24 | | | | | | 1.21 |
| 09.06.2024 | 24.00 | | 223.89 | 217.24 | 6.65 | 70.99 | 67.49 | 3.50 | | | | | | 228.93 | 221.93 | 7.00 | | | | | | 1.24 |
| 10.06.2024 | 24.00 | | 229.14 | 223.23 | 5.91 | 70.95 | 67.53 | 3.42 | | | | | | 234.35 | 228.00 | 6.35 | | | | | | 1.19 |
| 11.06.2024 | 24.00 | | 244.22 | 238.86 | 5.36 | 70.91 | 67.70 | 3.21 | | | | | | 249.72 | 244.03 | 5.69 | | | | | | 1.16 |
| 12.06.2024 | 24.00 | | 233.19 | 227.19 | 6.00 | 71.00 | 67.67 | 3.33 | | | | | | 238.52 | 232.03 | 6.49 | | | | | | 1.19 |
| 13.06.2024 | 24.00 | | 227.87 | 223.27 | 4.60 | 71.49 | 68.06 | 3.43 | | | | | | 233.14 | 228.11 | 5.03 | | | | | | 1.10 |
| 14.06.2024 | 24.00 | | 224.54 | 219.46 | 5.08 | 71.34 | 67.85 | 3.49 | | | | | | 229.69 | 224.22 | 5.47 | | | | | | 1.14 |
| 15.06.2024 | 24.00 | | 223.04 | 216.70 | 6.34 | 71.18 | 67.68 | 3.50 | | | | | | 228.06 | 221.42 | 6.64 | | | | | | 1.22 |
| 16.06.2024 | 24.00 | | 223.44 | 216.72 | 6.72 | 72.01 | 68.45 | 3.56 | | | | | | 228.74 | 221.40 | 7.34 | | | | | | 1.26 |
| 17.06.2024 | 23.00 | * | 216.22 | 212.06 | 4.16 | 72.13 | 68.70 | 3.43 | | | | | | 221.24 | 225.68 | -4.44 | | | | | | 1.03 |
| 18.06.2024 | 24.00 | | 226.63 | 221.68 | 4.95 | 71.69 | 68.32 | 3.37 | | | | | | 231.77 | 226.62 | 5.15 | | | | | | 1.11 |
| 19.06.2024 | 24.00 | | 225.68 | 220.79 | 4.89 | 71.99 | 68.55 | 3.44 | | | | | | 230.91 | 225.71 | 5.20 | | | | | | 1.12 |
| 20.06.2024 | 24.00 | | 224.28 | 219.25 | 5.03 | 71.59 | 68.09 | 3.50 | | | | | | 229.46 | 224.05 | 5.41 | | | | | | 1.14 |
| 21.06.2024 | 24.00 | | 224.86 | 220.50 | 4.36 | 71.95 | 68.43 | 3.52 | | | | | | 230.07 | 225.39 | 4.68 | | | | | | 1.10 |
| 22.06.2024 | 24.00 | | 231.75 | 227.62 | 4.13 | 71.91 | 68.51 | 3.40 | | | | | | 237.14 | 232.63 | 4.51 | | | | | | 1.08 |
| **Среднее** | 23.97 | | 227.72 | 222.66 | 5.06 | 72.01 | 68.61 | 3.41 | | | | | | 233.01 | 227.90 | 5.11 | | | | | | 1.13 |
| **Итого** | **743.00** | | **7049.95** | **6893.20** | **156.75** | | | | | | | | | **7213.50** | **7055.27** | **158.23** | | | | | | **35.04** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час **0.05** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **1** час **0.22** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2
Корректировка на температуру холодной воды **16.08** °C **2.52** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ **32.57** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл **158.45** м куб

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/