Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9002.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник: Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Бабушкина 89-3_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2099 | Тхв, гр.С = 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс ср= Qгвс.ср= 0.049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	86.94	76.76	10.18	70.67	70.34	0.33	7.00	5.00		10.03	0.00	10.03	10.24	0.00	10.24	-	70.54	35.10				0.75
24.05.2024	24.00	-	88.44	78.91	9.53	71.87	71.55	0.32	7.00	5.00		9.34	0.00	9.34	9.56	0.00	9.56	-	71.71	35.81				0.71
25.05.2024	24.00	-	87.08	77.84	9.24	71.84	71.59	0.25	7.00	5.00		9.14	0.00	9.14	9.31	0.00	9.31	-	71.03	36.38				0.69
26.05.2024	24.00	-	87.17	76.32	10.85	69.08	68.83	0.25	7.00	5.00		10.69	0.00	10.69	10.90	0.00	10.90	-	68.59	35.27				0.77
27.05.2024	24.00	-	86.25	76.53	9.72	69.92	69.58	0.34	7.00	5.00		9.57	0.00	9.57	9.80	0.00	9.80	-	69.99	35.34				0.71
28.05.2024	24.00	-	87.62	77.62	10.00	70.60	70.25	0.35	7.00	5.00		9.98	0.00	9.98	10.19	0.00	10.19	-	70.75	36.34				0.74
29.05.2024	24.00	-	89.44	80.65	8.79	72.31	72.01	0.30	7.00	5.00		8.64	0.00	8.64	8.85	0.00	8.85	-	72.03	36.87				0.66
30.05.2024	24.00	-	90.25	78.09	12.16	72.41	72.13	0.28	7.00	5.00		9.22	0.01	9.21	9.45	0.01	9.44	-	72.02	36.63				0.91
31.05.2024	24.00	-	89.14	80.69	8.45	72.03	71.74	0.29	7.00	5.00		8.36	0.01	8.35	8.56	0.01	8.55	-	71.74	36.51				0.64
01.06.2024	24.00	-	90.13	81.76	8.37	71.71	71.45	0.26	7.00	5.00		8.22	0.01	8.21	8.43	0.01	8.42	-	71.18	37.19				0.63
02.06.2024	24.00	-	89.86	80.28	9.58	71.10	70.80	0.30	7.00	5.00		9.40	0.00	9.40	9.58	0.00	9.58	-	70.96	36.96				0.71
03.06.2024	24.00	-	89.20	80.71	8.49	70.94	70.67	0.27	7.00	5.00		8.26	0.00	8.26	8.46	0.00	8.46	-	70.53	37.04				0.63
04.06.2024	24.00	-	90.71	82.68	8.03	72.05	71.76	0.29	7.00	5.00		7.95	0.00	7.95	8.15	0.00	8.15	-	71.84	37.18				0.61
05.06.2024	24.00	-	91.39	83.66	7.73	73.39	73.10	0.29	7.00	5.00		7.62	0.00	7.62	7.81	0.00	7.81	-	72.98	37.70				0.60
06.06.2024	24.00	-	90.89	82.78	8.11	72.92	72.64	0.28	7.00	5.00		7.99	0.00	7.99	8.19	0.00	8.19	-	72.53	37.61				0.62
07.06.2024	24.00	-	90.05	82.40	7.65	73.31	73.03	0.28	7.00	5.00		7.48	0.00	7.48	7.69	0.00	7.69	-	72.75	37.06				0.59
08.06.2024	24.00	-	89.15	80.37	8.78	71.47	71.19	0.28	7.00	5.00		8.63	0.00	8.63	8.83	0.00	8.83	-	71.15	36.17				0.66
09.06.2024	24.00	-	87.58	78.47	9.11	70.16	69.88	0.28	7.00	5.00		8.89	0.00	8.89	9.06	0.00	9.06	-	69.77	35.48				0.66
10.06.2024	24.00	-	92.54	84.71	7.83	70.15	69.88	0.27	7.00	5.00		7.75	0.02	7.73	7.94	0.02	7.92	-	69.70	34.92				0.58
11.06.2024	24.00	-	110.62	102.94	7.68	69.96	69.74	0.22	7.00	5.00		7.48	0.00	7.48	7.64	0.00	7.64	-	69.65	34.87				0.56
12.06.2024	24.00	-	98.58	90.00	8.58	70.24	69.99	0.25	7.00	5.00		8.41	0.00	8.41	8.60	0.00	8.60	-	69.91	35.16				0.63
13.06.2024	24.00	-	89.20	81.15	8.05	70.81	70.54	0.27	7.00	5.00		7.86	0.00	7.86	8.05	0.00	8.05	-	70.34	35.48				0.60
14.06.2024	24.00	-	86.62	78.96	7.66	70.54	70.25	0.29	7.00	5.00		7.50	0.00	7.50	7.68	0.00	7.68	-	70.11	35.32				0.57
15.06.2024	24.00	-	87.09	78.10	8.99	70.38	70.10	0.28	7.00	5.00		8.76	0.00	8.76	8.95	0.00	8.95	-	70.06	35.39				0.66
16.06.2024	24.00	-	87.36	78.75	8.61	71.22	70.92	0.30	7.00	5.00		8.39	0.00	8.39	8.58	0.00	8.58	-	70.92	35.78				0.64
17.06.2024	24.00	-	88.05	79.70	8.35	71.41	71.13	0.28	7.00	5.00		8.14	0.00	8.14	8.33	0.00	8.33	-	70.98	36.29				0.62
18.06.2024	24.00	-	89.08	80.14	8.94	70.96	70.68	0.28	7.00	5.00		8.66	0.01	8.65	8.85	0.01	8.84	-	70.57	36.49				0.66
19.06.2024	24.00	-	87.26	79.41	7.85	71.17	70.89	0.28	7.00	5.00		7.65	0.01	7.64	7.83	0.01	7.82	-	70.65	35.95				0.58
20.06.2024	24.00	-	86.20	78.90	7.30	70.70	70.41	0.29	7.00	5.00		7.17	0.01	7.16	7.32	0.01	7.31	-	70.19	35.20				0.54
21.06.2024	24.00	-	88.05	79.31	8.74	70.99	70.70	0.29	7.00	5.00		8.56	0.00	8.56	8.75	0.00	8.75	-	70.55	35.50				0.64
22.06.2024	24.00	-	89.87	80.84	9.03	71.39	71.12	0.27	7.00	5.00		8.85	0.00	8.85	9.04	0.00	9.04	-	70.92	35.79				0.67
Среднее	24.00	-	89.74	80.95	8.79	71.22	70.93	0.28	7.00	5.00		8.54	0.00	8.53	8.73	0.00	8.73	-	70.86	36.09				0.65
Итого	744.00		2781.81	2509.43	272.38							264.59	0.08	264.51	270.62	0.08	270.54	0.00						20.22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.06.2024 02:00:00	99454.56	90041.22	8950.93	0.51	9177.79	0.51	2889.48	494.36	24516.00
	22.06.2024 16:00:00	99594.96	90168.32	8963.97	0.51	9191.11	0.51	2890.46	495.30	24554.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -4.24 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **15.98** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **270.54** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06 2024г.