Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9341.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО + ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон: (812) 313-47-06
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график:

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: Ново-Александровская 24_СЦО+ГВС_июнь_Н
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 14.07.2025 | Тхв, гр.С= 16.02

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	10.98	2.40	8.58	68.38	58.08	10.30	7.00	5.00		10.79	-	-	11.03	-	11.03	-	67.78	-				0.61
24.05.2024	24.00	-	9.36	2.40	6.96	69.18	59.17	10.01	7.00	5.00		9.21	-	-	9.42	-	9.42	-	68.49	-				0.50
25.05.2024	24.00	-	9.21	2.40	6.81	68.49	59.38	9.11	7.00	5.00		9.01	-	-	9.19	-	9.19	-	67.84	-				0.49
26.05.2024	24.00	-	10.70	2.40	8.30	66.33	57.26	9.07	7.00	5.00		10.50	-	-	10.71	-	10.71	-	65.76	-				0.57
27.05.2024	24.00	-	16.62	2.27	14.35	69.80	58.29	11.51	7.00	5.00		8.68	-	-	8.82	-	8.82	-	67.22	-				1.03
28.05.2024	24.00	-	9.13	2.40	6.73	68.37	58.73	9.64	7.00	5.00		8.94	-	-	9.13	-	9.13	-	67.75	-				0.49
29.05.2024	24.00	-	8.93	2.40	6.53	69.83	60.04	9.79	7.00	5.00		8.72	-	-	8.90	-	8.90	-	69.21	-				0.48
30.05.2024	24.00	-	8.98	2.40	6.58	69.85	59.70	10.15	7.00	5.00		8.86	-	-	9.05	-	9.05	-	69.16	-				0.48
31.05.2024	24.00	-	7.74	2.40	5.34	68.88	59.27	9.61	7.00	5.00		7.50	-	-	7.69	-	7.69	-	68.42	-				0.39
01.06.2024	24.00	-	7.89	2.40	5.49	68.44	59.22	9.22	7.00	5.00		7.68	-	-	7.85	-	7.85	-	67.80	-				0.40
02.06.2024	24.00	-	9.08	2.40	6.68	68.42	58.55	9.87	7.00	5.00		8.88	-	-	9.06	-	9.06	-	67.81	-				0.48
03.06.2024	24.00	-	8.43	2.40	6.03	67.84	58.48	9.36	7.00	5.00		8.33	-	-	8.49	-	8.49	-	67.17	-				0.43
04.06.2024	24.00	-	8.16	2.40	5.76	69.10	59.29	9.81	7.00	5.00		7.97	-	-	8.15	-	8.15	-	68.42	-				0.42
05.06.2024	24.00	-	8.17	2.40	5.77	70.22	60.21	10.01	7.00	5.00		7.99	-	-	8.14	-	8.14	-	69.59	-				0.43
06.06.2024	14.00	-	4.66	1.40	3.26	69.65	60.24	9.41	7.00	5.00		8.75	-	-	8.95	-	8.95	-	69.43	-				0.24
07.06.2024	0.00	-																						
08.06.2024	3.00	-	1.02	0.30	0.72	68.05	58.03	10.02	7.00	5.00		7.95	-	-	8.12	-	8.12	-	67.63	-				0.05
09.06.2024	24.00	-	10.43	2.40	8.03	67.47	57.35	10.12	7.00	5.00		10.29	-	-	10.50	-	10.50	-	66.83	-				0.57
10.06.2024	24.00	-	9.37	2.40	6.97	67.36	57.15	10.21	7.00	5.00		9.19	-	-	9.37	-	9.37	-	66.77	-				0.49
11.06.2024	6.00	-	1.32	0.60	0.72	64.88	56.77	8.11	7.00	5.00		7.54	-	-	7.72	-	7.72	-	66.22	-				0.05
12.06.2024	0.00	-																						
13.06.2024	0.00	-																						
14.06.2024	0.00	-																						
15.06.2024	0.00	-																						
16.06.2024	0.00	-																						
17.06.2024	0.00	-																						
18.06.2024	24.00	-	8.58	2.40	6.18	67.90	58.42	9.48	7.00	5.00		8.42	-	-	8.59	-	8.59	-	67.33	-				0.44
19.06.2024	24.00	-	8.45	2.40	6.05	68.06	58.45	9.61	7.00	5.00		8.23	-	-	8.41	-	8.41	-	67.43	-				0.43
20.06.2024	24.00	-	8.59	2.40	6.19	67.75	57.84	9.91	7.00	5.00		8.40	-	-	8.59	-	8.59	-	67.12	-				0.45
21.06.2024	24.00	-	8.26	2.40	5.86	66.66	58.19	8.47	7.00	5.00		8.12	-	-	8.29	-	8.29	-	67.37	-				0.41
22.06.2024	24.00	-	7.65	2.40	5.25	67.81	58.49	9.32	7.00	5.00		7.37	-	-	7.55	-	7.55	-	67.35	-				0.38
Среднее	17.00	-	8.40	2.19	6.21	68.28	58.61	9.67	7.00	5.00		8.64	-	-	8.82	-	8.82	-	67.75	-				0.45
Итого	527.00		201.71	52.57	149.14							207.32	0.00	0.00	211.72	0.00	211.72	0.00						10.71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 04:00:00	98449.30	86563.93	9604.68	-	9850.99	-	3298.77	707.38	22070.00
	22.06.2024 16:00:00	98452.97	86565.13	9608.26	-	9854.65	-	3298.95	707.63	22082.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **217 час.** 4.06 Гкалл
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 79.74 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.02 °С = -4.67 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **10.10** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **291.46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А.
26 06 2024г.