

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 289, к. 2, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 289, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"**

Договор: **36952.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **126837**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Режим (схема):	ОП: А23-12; МП: А23-12;					
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 140159 расходомер:		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:					
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440ЛВ-32		0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6					
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440ЛВ-32		0,116	28,98	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6					
Подающий ГВС (M3)	ЭРСВ-440ЛВ-20		0,045	11,32	Взлет ТПС	СДВ-И-2,5-1,6					
Циркуляционный ГВС (M4)											
Подпиточный трубопровод (Vп)											
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$								
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,279	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв.=	0	Qгвс.=	0,1155	
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0525	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	83,7	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв.=	0	Gгвс.=	21	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.05.2024	23,77	*	8,00	0,00	8,00	63,97	18,89	45,08	5,80	2,30	7,77		7,77	7,92		7,92		62,51		5,80		0,50
24.05.2024	23,85	*	8,00	0,00	8,00	64,34	19,34	45,00	5,90	2,40	7,77		7,77	7,92		7,92		62,78		5,90		0,50
25.05.2024	23,70	*	6,89	0,00	6,89	64,47	19,68	44,79	5,70	2,40	6,67		6,67	6,80		6,80		62,91		5,70		0,43
26.05.2024	23,85	*	8,11	0,00	8,11	61,74	19,38	42,36	5,70	2,30	7,89		7,89	8,04		8,04		60,13		5,70		0,49
27.05.2024	23,80	*	7,78	0,00	7,78	62,53	19,31	43,22	5,70	2,30	7,63		7,63	7,77		7,77		61,08		5,70		0,48
28.05.2024	23,70	*	7,94	0,00	7,94	63,99	19,83	44,16	5,70	2,30	7,68		7,68	7,83		7,83		62,66		5,70		0,49
29.05.2024	23,78	*	7,00	0,00	7,00	63,75	20,05	43,70	5,80	2,30	6,75		6,75	6,88		6,88		62,24		5,80		0,43
30.05.2024	23,72	*	7,26	0,00	7,26	62,89	20,11	42,78	5,80	2,30	7,05		7,05	7,18		7,18		61,24		5,80		0,44
31.05.2024	15,98	*	3,51	0,00	3,51	55,54	37,45	18,09	4,46	2,30	6,22		6,22	6,28		6,28		54,89		4,49		0,34
01.06.2024	23,82	*	8,52	0,00	8,52	60,96	25,02	35,94	5,90	2,30	8,29		8,29	8,44		8,44		59,55		5,80		0,51
02.06.2024	23,80	*	8,48	0,00	8,48	60,68	20,78	39,90	5,80	2,30	8,26		8,26	8,40		8,40		59,52		5,80		0,50
03.06.2024	23,82	*	8,05	0,00	8,05	61,19	20,65	40,54	5,80	2,30	7,81		7,81	7,95		7,95		59,98		5,80		0,48
04.06.2024	23,75	*	6,12	0,00	6,12	60,09	20,84	39,25	5,90	2,30	5,91		5,91	6,01		6,01		58,66		5,80		0,36
05.06.2024	23,73	*	6,66	0,00	6,66	61,62	20,83	40,79	5,90	2,20	6,43		6,43	6,55		6,55		60,04		5,90		0,40
06.06.2024	23,70	*	6,40	0,00	6,40	61,64	20,82	40,82	5,90	2,20	6,15		6,15	6,26		6,26		60,18		5,90		0,38
07.06.2024	23,77	*	6,94	0,00	6,94	62,53	20,58	41,95	5,80	2,20	6,70		6,70	6,82		6,82		61,16		5,80		0,42
08.06.2024	23,72	*	7,29	0,00	7,29	60,58	19,96	40,62	5,80	2,20	7,08		7,08	7,21		7,21		59,27		5,70		0,43
09.06.2024	23,92	*	10,04	0,00	10,04	61,78	19,36	42,42	5,70	2,20	9,77		9,77	9,94		9,94		60,69		5,70		0,60
10.06.2024	23,68	*	7,19	0,00	7,19	60,47	18,93	41,54	5,70	2,20	6,96		6,96	7,08		7,08		58,98		5,70		0,42
11.06.2024	23,70	*	7,49	0,00	7,49	63,45	19,24	44,21	5,80	2,20	7,24		7,24	7,37		7,37		62,01		5,80		0,46
12.06.2024	23,55	*	7,49	0,00	7,49	62,38	19,55	42,83	5,80	2,20	7,28		7,28	7,42		7,42		60,87		5,70		0,46
13.06.2024	23,85	*	7,35	0,00	7,35	63,02	19,57	43,45	5,80	2,20	7,11		7,11	7,24		7,24		61,33		5,80		0,46
14.06.2024	23,50	*	6,38	0,00	6,38	62,85	19,64	43,21	5,70	2,20	6,13		6,13	6,25		6,25		61,22		5,70		0,39
15.06.2024	23,72	*	7,18	0,00	7,18	62,86	19,67	43,19	5,70	2,20	6,97		6,97	7,10		7,10		61,04		5,70		0,45
16.06.2024	11,87	*	3,91	0,00	3,91	64,73	19,48	45,25	5,69	2,20	3,80		3,80	3,87		3,87		63,32		5,67		0,24
17.06.2024	23,63	*	6,61	0,00	6,61	63,79	19,72	44,07	5,80	2,20	6,39		6,39	6,52		6,52		61,95		5,70		0,42
18.06.2024	23,77	*	8,18	0,00	8,18	63,61	20,15	43,46	5,80	2,20	7,98		7,98	8,14		8,14		61,99		5,80		0,52
19.06.2024	23,75	*	6,64	0,00	6,64	63,90	20,25	43,65	5,80	2,20	6,39		6,39	6,51		6,51		62,40		5,80		0,41
20.06.2024	23,77	*	6,69	0,00	6,69	62,59	19,76	42,83	5,70	2,20	6,49		6,49	6,61		6,61		60,99		5,70		0,42
21.06.2024	23,72	*	5,88	0,00	5,88	63,04	19,75	43,29	5,80	2,20	5,67		5,67	5,78		5,78		61,42		5,80		0,36
22.06.2024	23,87	*	8,00	0,00	8,00	64,97	19,87	45,10	5,80	2,20	7,79		7,79	7,94		7,94		63,37		5,80		0,51
Среднее	23,11		7,43	0,00	7,43	62,45	20,60	41,85	5,74	2,25	7,30		7,30	7,44		7,44		60,98		5,72		0,46
Итого	716,56		221,98	0,00	221,98						218,03		218,03	222,03		222,03						13,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
23.06.2024								6745,10	24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **27,44** час **0,51** Гкал
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **27,44** час **8,05** куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **16,08** °C **3,63** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **10,58** Гкал





Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /



Идентификатор документа eaf68a60-1f41-4de2-834f-f5006a13ddb3



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович	 69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку	057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00	28.06.2024 11:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Орлов Иван Игоревич, Генеральный директор	 Не требуется для подписания	01B011EE00B3B01BB44B3EA503937FE2CA с 07.11.2023 17:16 по 07.02.2025 17:16 GMT+03:00	01.07.2024 10:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа