Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: Договор: 5012.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 291-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Обуховской Обороны 291-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: Телефон: (812) 313-47-06

Источник: ТЭЦ Обухов Энерго Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Обуховской Обороны 291-3_СЦО+ГВС_июнь_H

Вычислитель: ВКТ-7 № 102367 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до: 10.09.2025 Тхв, гр.С = 16.08

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0.027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	6.14	0.00	6.14	64.33	36.98	27.35	8.00	5.00		6.37	-	-	6.45	-	6.45	-	62.25	62.25				0.39
24.05.2024	24.00	-	6.77	0.00	6.77	65.38	38.77	26.61	8.00	5.00		6.94	-	-	7.07	-	7.07	-	63.61	63.61				0.44
25.05.2024	24.00	-	5.80	0.00	5.80	65.13	39.23	25.90	8.00	5.00		6.06	-	-	6.17	-	6.17	-	62.91	62.91				0.38
26.05.2024	24.00	-	6.29	0.00	6.29	62.94	37.11	25.83	8.00	5.00		6.54	-	-	6.63	-	6.63	-	61.16	61.16				0.40
27.05.2024	24.00	-	6.73	0.00	6.73	63.42	38.41	25.01	8.00	5.00		6.99	-	-	7.11	-	7.11	-	61.61	61.61				0.43
28.05.2024	24.00	-	6.71	0.00	6.71	63.94	39.02	24.92	8.00	5.00		6.99	-	-	7.13	-	7.13	-	62.17	62.17				0.43
29.05.2024	24.00	-	6.07	0.00	6.07	64.61	39.29	25.32	8.00	5.00		6.31	-	-	6.41	-	6.41	-	62.64	62.64				0.39
30.05.2024	24.00	-	6.70	0.00	6.70	63.59	39.28	24.31	8.00	5.00		6.95	-	-	7.04	-	7.04	-	61.85	61.85				0.43
31.05.2024	24.00	-	6.20	0.00	6.20	56.04	35.69	20.35	8.00	5.00		6.49	-	-	6.56	-	6.56	-	54.53	54.53				0.35
01.06.2024	24.00	-	6.55	0.00	6.55	61.44	37.43	24.01	8.00	5.00		6.76	-	-	6.86	-	6.86	-	59.84	59.84				0.40
02.06.2024	24.00	-	6.42	0.00	6.42	60.57	37.25	23.32	8.00	5.00		6.68	-	-	6.79	-	6.79	-	58.96	58.96				0.39
03.06.2024	24.00	-	7.22	0.00	7.22	61.24	37.84	23.40	8.00	5.00		7.50	-	-	7.63	-	7.63	-	59.77	59.77				0.44
04.06.2024	24.00	-	7.26	0.00	7.26	61.55	38.27	23.28	8.00	5.00		7.53	-	-	7.66	-	7.66	-	60.05	60.05				0.45
05.06.2024	24.00	-	5.72	0.00	5.72	62.17	37.94	24.23	8.00	5.00		5.88	-	-	5.96	-	5.96	-	60.37	60.37				0.36
06.06.2024	24.00	-	6.01	0.00	6.01	62.22	38.68	23.54	8.00	5.00		6.26	-	-	6.37	-	6.37	-	60.39	60.39				0.38
07.06.2024	24.00	-	5.57	0.00	5.57	62.43	37.42	25.01	8.00	5.00		5.79	-	-	5.88	-	5.88	-	60.44	60.44				0.35
08.06.2024	24.00	-	6.33	0.00	6.33	61.28	37.75	23.53	8.00	5.00		6.56	-	-	6.63	-	6.63	-	59.49	59.49				0.39
09.06.2024	24.00	-	6.53	0.00	6.53	60.92	36.20	24.72	8.00	5.00		6.80	-	-	6.91	-	6.91	-	59.31	59.31				0.40
10.06.2024	24.00	-	5.84	0.00	5.84	61.02	36.37	24.65	8.00	5.00		6.02	-	-	6.08	-	6.08	-	59.32	59.32				0.35
11.06.2024	24.00	-	5.73	0.00	5.73	63.60	37.80	25.80	8.00	5.00		5.89	-	-	5.97	-	5.97	-	61.73	61.73				0.36
12.06.2024	24.00	-	6.09	0.00	6.09	63.88	38.40	25.48	8.00	5.00		6.28	-	-	6.39	-	6.39	-	62.11	62.11				0.39
13.06.2024	24.00	-	5.35	0.00	5.35	64.59	38.29	26.30	8.00	5.00		5.55	-	-	5.65	-	5.65	-	62.42	62.42				0.34
14.06.2024	24.00	-	5.44	0.00	5.44	64.34	38.26	26.08	8.00	5.00		5.61	-	-	5.70	-	5.70	-	62.29	62.29				0.35
15.06.2024	24.00	-	5.41	0.00	5.41	64.58	38.10	26.48	8.00	5.00		5.64	-	-	5.72	-	5.72	-	62.42	62.42				0.35
16.06.2024	24.00	-	6.14	0.00	6.14	65.47	39.37	26.10	8.00	5.00		6.34	-	-	6.45	-	6.45	-	63.54	63.54				0.40
17.06.2024	24.00	-	6.86	0.00	6.86	66.08	39.79	26.29	8.00	5.00		7.05	-	-	7.16	-	7.16	-	64.46	64.46				0.45
18.06.2024	24.00	-	5.27	0.00	5.27	64.78	37.69	27.09	8.00	5.00		5.46	-	-	5.53	-	5.53	-	62.73	62.73				0.34
19.06.2024	24.00	-	5.38	0.00	5.38	65.24	38.51	26.73	8.00	5.00		5.55	-	-	5.63	-	5.63	-	63.22	63.22				0.35
20.06.2024	24.00	-	5.48	0.00	5.48	64.86	38.41	26.45	8.00	5.00		5.69	-	-	5.77	-	5.77	-	62.77	62.77				0.36
21.06.2024	24.00	-	5.88	0.00	5.88	65.50	38.58	26.92	8.00	5.00		6.12	-	-	6.22	-	6.22	-	63.55	63.55				0.39
22.06.2024	24.00	-	5.21	0.00	5.21	65.06	38.56	26.50	8.00	5.00		5.36	-	-	5.45	-	5.45	-	62.97	62.97				0.34
Среднее	24.00	-	6.10	-	6.10	63.30	38.09	25.21	8.00	5.00		6.32	-	-	6.42	-	6.42	-	61.45	61.45				0.39
Итого	744.00		189.10	0.00	189.10							195.96	0.00	0.00	198.98	0.00	198.98	0.00						11.96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.06.2024 01:00:00	57648.94	51794.05	22326.30	-	22801.59	-	1616.25	313.76	24375.00
	22.06.2024 23:00:00	57653.95	51794.05	22331.44	-	22806.82	-	1616.57	313.96	24398.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час

Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16.08 °C = -3.15 Гкал;

Итого по приборам учета (с учетом корректировок): 8.81 Гкал;

Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 198.98 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.