Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Июнь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 110, лит. З**
Адрес: **Седова ул, д. 110, лит. З**
Обслуживающая организация
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35629 046 6**
Строит.адрес
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **118231**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах
Приборы УУТЭ поверены до: **25.07.2025**
Режим (схема):

Вычислитель	**ВКТ-7.04 № 208262**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0.067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0.067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0.027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0.318**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0.132**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0.06**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**95.4**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**24**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)												Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2024	24.00	*	0.00	12.77	-12.77	22.87	61.19	-38.32			12.42		12.42	12.65		12.65		60.34				0.75
24.05.2024	24.00	*	0.00	11.37	-11.37	23.66	62.82	-39.16			11.09		11.09	11.29		11.29		61.85				0.68
25.05.2024	24.00	*	0.00	10.90	-10.90	24.61	63.34	-38.73			10.70		10.70	10.90		10.90		62.35				0.67
26.05.2024	24.00	*	0.00	12.97	-12.97	24.45	61.39	-36.94			12.82		12.82	13.01		13.01		60.55				0.78
27.05.2024	24.00	*	0.00	13.04	-13.04	24.32	60.69	-36.37			10.20		10.20	10.35		10.35		60.48				0.62
28.05.2024	24.00	*	0.00	11.56	-11.56	25.15	63.14	-37.99			11.42		11.42	11.63		11.63		62.02				0.71
29.05.2024	24.00	*	0.00	11.19	-11.19	25.30	64.45	-39.15			11.04		11.04	11.24		11.24		63.17				0.70
30.05.2024	24.00	*	0.00	10.58	-10.58	25.68	64.45	-38.77			10.36		10.36	10.56		10.56		63.23				0.66
31.05.2024	24.00	*	0.00	9.75	-9.75	25.85	64.48	-38.63			9.54		9.54	9.74		9.74		63.18				0.60
01.06.2024	24.00	*	0.00	9.35	-9.35	26.21	64.70	-38.49			9.15		9.15	9.32		9.32		63.34				0.58
02.06.2024	24.00	*	0.00	10.64	-10.64	26.14	64.73	-38.59			10.45		10.45	10.66		10.66		63.51				0.66
03.06.2024	24.00	*	0.00	10.51	-10.51	26.15	63.40	-37.25			10.35		10.35	10.53		10.53		62.20				0.64
04.06.2024	24.00	*	0.00	9.88	-9.88	26.18	64.67	-38.49			9.72		9.72	9.92		9.92		63.36				0.62
05.06.2024	24.00	*	0.00	9.92	-9.92	26.38	65.52	-39.14			9.74		9.74	9.94		9.94		64.19				0.63
06.06.2024	23.00	*	0.00	9.28	-9.28	26.62	65.40	-38.78			9.69		9.69	9.88		9.88		64.13				0.62
07.06.2024	23.00	*	0.00	8.54	-8.54	25.78	65.07	-39.29			8.68		8.68	8.86		8.86		63.60				0.55
08.06.2024	24.00	*	0.00	10.11	-10.11	25.17	64.54	-39.37			9.92		9.92	10.10		10.10		63.22				0.63
09.06.2024	24.00	*	0.00	11.20	-11.20	24.37	63.13	-38.76			11.03		11.03	11.19		11.19		61.96				0.68
10.06.2024	24.00	*	0.00	8.77	-8.77	23.92	62.90	-38.98			8.59		8.59	8.73		8.73		61.54				0.53
11.06.2024	24.00	*	0.00	9.76	-9.76	24.23	63.68	-39.45			9.65		9.65	9.80		9.80		62.35				0.60
12.06.2024	24.00	*	0.00	11.07	-11.07	24.66	63.49	-38.83			10.88		10.88	11.05		11.05		62.29				0.68
13.06.2024	24.00	*	0.00	10.64	-10.64	24.63	63.07	-38.44			10.44		10.44	10.61		10.61		61.90				0.64
14.06.2024	24.00	*	0.00	8.95	-8.95	24.47	62.88	-38.41			8.77		8.77	8.92		8.92		61.54				0.54
15.06.2024	24.00	*	0.00	9.03	-9.03	24.58	63.12	-38.54			8.84		8.84	9.00		9.00		61.82				0.54
16.06.2024	24.00	*	0.00	11.47	-11.47	24.87	63.99	-39.12			11.29		11.29	11.49		11.49		62.85				0.71
17.06.2024	24.00	*	0.00	11.53	-11.53	25.50	63.76	-38.26			11.36		11.36	11.55		11.55		62.67				0.71
18.06.2024	24.00	*	0.00	9.36	-9.36	25.64	63.81	-38.17			9.18		9.18	9.35		9.35		62.55				0.57
19.06.2024	24.00	*	0.00	9.76	-9.76	25.42	64.25	-38.83			9.55		9.55	9.72		9.72		63.03				0.60
20.06.2024	24.00	*	0.00	11.48	-11.48	24.76	63.84	-39.08			11.31		11.31	11.52		11.52		62.71				0.71
21.06.2024	24.00	*	0.00	9.37	-9.37	24.78	64.17	-39.39			9.21		9.21	9.36		9.36		62.85				0.58
22.06.2024	24.00	*	0.00	9.36	-9.36	25.10	64.79	-39.69			9.17		9.17	9.35		9.35		63.43				0.58
Среднее	23.94		0.00	10.48	-10.48	25.08	63.71	-38.63			10.24		10.24	10.42		10.42		62.52				0.64
Итого	**742.00**		**0.00**	**324.11**	**-324.11**						**316.56**		**316.56**	**322.22**		**322.22**						**19.77**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 2 час **0.06** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 2 час **0.88** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **16.08** °C 5.1 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ 14.73 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл 323.1 м куб

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26 06 2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /