

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 114, лит. У**
 Адрес: **Седова ул. д. 114, лит. У**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37691.046.6**
 Телефон: **Городской адрес**
Телефон

Телефон

Узел учета: **Общий**
 Код УТЭ: **130738**

График: **150/70**

Установленные приборы: **Часовые и суточные архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКГ-7.04 № 2464110** расходомер: **Грпм=**
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1 0.067
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1 0.067
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-В1 0.027
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм: **зима** Q=M1*(t1-нхв)-M2*(t2-нхв) лето Q=вс=M3*(t3-нхв)
 Договорные нагрузки: **Гкал/час:** Qот = **0.184** Qотех = **0** Qгвс гвс = **0.0902**
 Договорные нагрузки (ср.час): **Гкал/час:** Qот = **0** Qотех = **0** Qгвс ср = **0.041**
 Договорные расходы (ср.сут.): **Гт/сут.:** Qот = **55.2** Qотех = **0** Qгвс ср = **16.4** Гтвс М =

Дата	Тп	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)							
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(изл.)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2024	24.00		66.09	58.09	8.00	69.58	69.23	0.35	7.12	6.61	7.12	7.29	7.29	6.80	6.80	6.80	6.80	69.40	70.63			0.48
24.05.2024	24.00	*	66.98	59.60	7.38	70.99	70.65	0.34	6.61	6.61	6.61	6.80	6.80	6.76	6.76	6.76	6.76	70.17	70.63			0.47
25.05.2024	24.00	*	66.21	58.80	7.41	70.96	70.68	0.28	6.62	6.62	6.62	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	67.74	70.17			0.46
26.05.2024	24.00	*	65.01	57.86	7.15	68.36	68.07	0.29	6.32	6.32	6.32	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	68.27	67.74			0.43
27.05.2024	22.00	*	59.12	52.76	6.36	69.26	68.95	0.31	5.27	5.27	5.27	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	68.27	67.74			0.36
28.05.2024	24.00	*	65.40	57.78	7.62	70.00	69.66	0.34	6.25	6.25	6.25	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	69.79	68.27			0.44
29.05.2024	24.00	*	67.28	60.20	7.08	71.79	71.44	0.35	5.76	5.76	5.76	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	5.89	71.60	71.60			0.41
30.05.2024	24.00	*	67.78	60.38	7.40	71.82	71.52	0.30	6.03	6.03	6.03	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	71.33	71.33			0.43
31.05.2024	24.00	*	67.81	60.06	7.75	71.55	71.23	0.32	6.22	6.22	6.22	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	71.28	71.28			0.44
01.06.2024	24.00	*	68.03	60.71	7.32	71.14	70.85	0.29	5.69	5.69	5.69	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	5.82	70.62	70.62			0.40
02.06.2024	24.00	*	66.92	59.64	7.28	70.49	70.17	0.32	5.57	5.57	5.57	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	5.71	70.23	70.23			0.39
03.06.2024	24.00	*	67.72	59.82	7.90	70.31	70.02	0.29	6.13	6.13	6.13	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	6.29	69.83	69.83			0.43
04.06.2024	24.00	*	68.94	61.07	7.87	71.48	71.16	0.32	6.17	6.17	6.17	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31	71.30	71.30			0.44
05.06.2024	24.00	*	69.77	61.96	7.81	72.80	72.49	0.31	6.09	6.09	6.09	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	72.36	72.36			0.44
06.06.2024	23.00	*	65.63	59.02	6.61	72.37	72.07	0.30	5.28	5.28	5.28	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	71.90	71.90			0.38
07.06.2024	23.00	*	65.77	58.33	7.44	72.72	72.41	0.31	5.99	5.99	5.99	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	72.08	72.08			0.43
08.06.2024	24.00	*	67.47	59.49	7.98	71.01	70.69	0.32	6.05	6.05	6.05	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	72.61	72.61			0.43
09.06.2024	24.00	*	66.24	58.37	7.87	69.75	69.42	0.33	5.95	5.95	5.95	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	69.23	69.23			0.41
10.06.2024	24.00	*	71.41	63.54	7.87	69.78	69.46	0.32	6.00	6.00	6.00	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	69.42	69.42			0.42
11.06.2024	24.00	*	85.11	77.22	7.89	69.64	69.38	0.26	6.23	6.23	6.23	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	6.40	69.42	69.42			0.43
12.06.2024	24.00	*	74.11	66.66	7.45	69.77	69.48	0.29	6.06	6.06	6.06	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	6.17	69.25	69.25			0.42
13.06.2024	24.00	*	60.83	54.50	6.33	70.22	69.67	0.55	6.06	6.06	6.06	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	6.20	68.75	68.75			0.42
14.06.2024	24.00	*	66.27	60.12	6.15	70.06	69.72	0.34	5.54	5.54	5.54	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68	5.68	69.59	69.59			0.38
15.06.2024	24.00	*	65.91	59.55	6.36	69.87	69.55	0.32	5.80	5.80	5.80	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	5.93	69.34	69.34			0.40
16.06.2024	24.00	*	65.89	59.74	6.15	70.66	70.32	0.34	5.50	5.50	5.50	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62	70.19	70.19			0.40
17.06.2024	24.00	*	66.74	60.48	6.26	70.83	70.51	0.32	6.63	6.63	6.63	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	70.05	70.05			0.40
18.06.2024	24.00	*	67.27	60.26	7.01	70.46	70.15	0.31	6.36	6.36	6.36	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	6.52	70.20	70.20			0.44
19.06.2024	24.00	*	66.44	59.25	7.19	70.77	70.46	0.31	6.48	6.48	6.48	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	69.72	69.72			0.40
20.06.2024	24.00	*	65.26	58.93	6.33	70.34	70.02	0.32	5.71	5.71	5.71	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85	70.11	70.11			0.40
21.06.2024	24.00	*	65.20	59.30	5.90	70.68	70.34	0.34	5.21	5.21	5.21	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	70.24	70.24			0.37
22.06.2024	24.00	*	67.26	60.30	6.96	70.86	70.55	0.31	6.24	6.24	6.24	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	70.44	70.44			0.42
Среднее	23.87		67.65	60.45	7.20	70.66	70.33	0.32	6.03	6.03	6.03	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	6.18	70.16	70.16			0.42
Итого	740.00		2085.87	1863.79	222.08				185.91	185.91	185.91	190.42	190.42	190.42	190.42	190.42	190.42					13.05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Дата	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Упл, т	Общ. Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии ГВС, рассчитанное по среднему
 Объем теплоносителя Упл. рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору: **4 час**
 Период превышения t2: **4 час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **16.08 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **3.01 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии ГВС: **10.12 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл: **191.46 м куб**

ФЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИКАТ
СОКОЛОВ Д.А.
26.06.2024г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплонаблюдающей организации