Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2024

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация:
Источник: 2я Невская котельная

Договор: 9148.038.1
Строит.Адрес: Седова 80
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
график:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Седова 80_СЦО+ГВС_июнь_Н

Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до 01.06.2024 Тхв, гр.С= 16.08

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0.16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0.067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.395 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=0.395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0.33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0.102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.05.2024 - 23.06.2024

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.05.2024	24.00	-	93.55	76.44	17.11	71.38	71.07	0.31	7.00	5.00		13.60	-	-	13.90	-	13.90	-	70.95	-				0.96
24.05.2024	24.00	-	95.60	78.60	17.00	72.51	72.22	0.29	7.00	5.00		13.28	-	-	13.59	-	13.59	-	72.05	-				0.96
25.05.2024	24.00	-	93.45	77.52	15.93	72.57	72.32	0.25	7.00	5.00		12.01	-	-	12.31	-	12.31	-	71.87	-				0.86
26.05.2024	24.00	-	92.19	76.32	15.87	69.76	69.49	0.27	7.00	5.00		12.02	-	-	12.25	-	12.25	-	69.14	-				0.83
27.05.2024	24.00	-	93.45	76.15	17.30	70.65	70.30	0.35	7.00	5.00		13.47	-	-	13.74	-	13.74	-	70.49	-				0.95
28.05.2024	24.00	-	95.02	77.53	17.49	71.40	71.07	0.33	7.00	5.00		13.60	-	-	13.90	-	13.90	-	71.31	-				0.97
29.05.2024	24.00	-	97.86	81.58	16.28	73.12	72.83	0.29	7.00	5.00		12.05	-	-	12.33	-	12.33	-	72.73	-				0.88
30.05.2024	24.00	-	99.36	82.22	17.14	73.26	72.97	0.29	7.00	5.00		12.83	-	-	13.12	-	13.12	-	72.88	-				0.94
31.05.2024	24.00	-	97.84	82.04	15.80	72.81	72.51	0.30	7.00	5.00		11.31	-	-	11.57	-	11.57	-	72.45	-				0.82
01.06.2024	24.00	-	98.29	82.15	16.14	72.51	72.25	0.26	7.00	5.00		10.46	-	-	10.72	-	10.72	-	71.97	-				0.75
02.06.2024	24.00	-	98.09	79.83	18.26	71.75	71.46	0.29	7.00	5.00		11.62	-	-	11.90	-	11.90	-	71.54	-				0.83
03.06.2024	24.00	-	98.74	80.81	17.93	71.60	71.34	0.26	7.00	5.00		11.86	-	-	12.14	-	12.14	-	71.23	-				0.84
04.06.2024	24.00	-	99.86	82.92	16.94	72.65	72.36	0.29	7.00	5.00		11.11	-	-	11.36	-	11.36	-	72.37	-				0.80
05.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
06.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
07.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
08.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
09.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
10.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
11.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
12.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
13.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
14.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
15.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
16.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
17.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
18.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
19.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
20.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
21.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
22.06.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
Среднее	24.00	-	96.41	79.55	16.86	72.00	71.71	0.29	7.00	5.00		12.25	-	-	12.53	-	12.53	-	71.61	-				0.88
Итого	312.00		1253.30	1034.11	219.19							159.22	0.00	0.00	162.83	0.00	162.83	0.00						11.40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.05.2024 19:00:00	177636.70	161872.43	13853.61	-	16546.13	-	5223.01	1056.07	24767.00
	05.06.2024 08:00:00	178475.42	162566.45	13954.34	-	16649.19	-	5233.72	1063.34	24972.00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **432 час.** 15.83 Гкалл
Объём потребленного теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему 220.49 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16.08 °C = -6.16 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **21.07** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **383.32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПБ»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Соколов Д.А. 26.06.2024г.