

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 87, корп. 3, лит. Б**
 Адрес: **Седова ул., д. 87, корп. 3, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**
 Установленные приборы: Часовые и суток-архивы в файлах
 Вычислитель: **ВКТ-7.04 № 205554** расходомер:
 Подходящий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-В1
 Подходящий ГВС (M3) ПРЭМ-20-В1
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр час): Гкал/час: Qот = 0.23 Qтех = 0 Qгвс ср = 0.1012
 Договорные расходы (гр сут.): T/сут.: Gот = 69 Gтех = 0 Gгвс ср = 0.046
 Gгвс ср = 18.4 Гкал/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал

Дата	Тп	НС	M1	M2	DM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уполнит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.05.2024	24.00		63.05	53.30	9.75	69.74	69.51	0.23			8.71	8.71	8.71	8.92	8.14	8.92	8.92	69.92				0.61
24.05.2024	24.00		63.57	55.00	8.57	70.96	70.75	0.21			7.58	7.58	7.58	7.73	7.01	7.73	7.73	71.00				0.54
25.05.2024	24.00		63.46	54.18	9.28	70.86	70.76	0.10			8.13	8.13	8.13	8.29	7.01	8.29	8.29	70.30				0.57
26.05.2024	24.00		62.93	53.32	9.61	68.23	68.10	0.13			8.54	8.54	8.54	8.72	7.01	8.72	8.72	67.95				0.58
27.05.2024	24.00		62.71	53.46	9.25	69.14	68.89	0.25			8.11	8.11	8.11	8.28	7.30	8.28	8.28	69.62				0.57
28.05.2024	24.00		62.67	54.39	8.28	69.84	69.62	0.22			7.16	7.16	7.16	7.30	7.30	7.30	7.30	70.15				0.50
29.05.2024	24.00		65.44	56.34	9.10	71.59	71.42	0.17			7.96	7.96	7.96	8.14	7.19	8.14	8.14	71.49				0.57
30.05.2024	24.00		64.16	56.36	7.80	71.68	71.52	0.16			6.60	6.60	6.60	6.76	6.76	6.76	6.76	71.57				0.47
31.05.2024	24.00		63.89	56.37	7.52	71.37	71.20	0.17			6.37	6.37	6.37	6.52	6.52	6.52	6.52	71.39				0.45
01.06.2024	24.00		63.05	57.01	8.04	70.96	70.82	0.14			6.86	6.86	6.86	7.01	7.01	7.01	7.01	70.72				0.49
02.06.2024	24.00		63.93	56.22	7.71	70.29	70.13	0.16			6.61	6.61	6.61	6.75	6.75	6.75	6.75	70.37				0.47
03.06.2024	24.00		63.92	56.49	7.43	70.10	69.96	0.14			6.26	6.26	6.26	6.40	6.40	6.40	6.40	69.88				0.44
04.06.2024	24.00		65.73	57.44	8.29	71.30	71.13	0.17			7.05	7.05	7.05	7.22	7.22	7.22	7.22	71.43				0.50
05.06.2024	24.00		66.69	58.37	8.32	72.59	72.44	0.15			7.03	7.03	7.03	7.18	7.18	7.18	7.18	72.48				0.51
06.06.2024	24.00		66.10	57.90	8.20	72.18	72.03	0.15			6.89	6.89	6.89	7.09	7.09	7.09	7.09	72.06				0.50
07.06.2024	24.00		65.50	57.64	7.86	72.50	72.38	0.12			6.58	6.58	6.58	6.74	6.74	6.74	6.74	72.04				0.47
08.06.2024	24.00		65.37	56.86	8.51	70.70	70.54	0.16			7.29	7.29	7.29	7.46	7.46	7.46	7.46	70.55				0.52
09.06.2024	24.00		64.10	55.91	8.19	69.43	69.28	0.15			7.00	7.00	7.00	7.17	7.17	7.17	7.17	69.21				0.48
10.06.2024	24.00		69.17	60.52	8.65	69.48	69.32	0.16			7.40	7.40	7.40	7.56	7.56	7.56	7.56	69.48				0.51
11.06.2024	24.00		73.14	73.49	9.65	69.37	69.26	0.11			8.00	8.00	8.00	8.15	8.15	8.15	8.15	69.45				0.56
12.06.2024	24.00		83.23	63.90	9.33	69.49	69.36	0.13			8.00	8.00	8.00	8.16	8.16	8.16	8.16	69.49				0.49
13.06.2024	24.00		66.08	57.85	8.23	69.90	69.76	0.14			6.96	6.96	6.96	7.14	7.14	7.14	7.14	69.67				0.56
14.06.2024	24.00		66.02	56.16	10.06	69.70	69.54	0.16			8.87	8.87	8.87	9.08	9.08	9.08	9.08	69.62				0.62
15.06.2024	24.00		65.02	55.70	9.32	69.51	69.35	0.16			8.18	8.18	8.18	8.36	8.36	8.36	8.36	69.41				0.51
16.06.2024	24.00		64.34	55.93	8.41	70.29	70.12	0.17			7.25	7.25	7.25	7.43	7.43	7.43	7.43	70.21				0.55
17.06.2024	24.00		66.01	57.02	8.99	70.45	70.30	0.15			7.82	7.82	7.82	7.98	7.98	7.98	7.98	70.30				0.55
18.06.2024	24.00		66.86	58.64	8.22	69.96	69.83	0.13			6.96	6.96	6.96	7.12	7.12	7.12	7.12	70.08				0.51
19.06.2024	24.00		66.57	58.09	8.48	70.25	70.11	0.14			7.25	7.25	7.25	7.41	7.41	7.41	7.41	70.08				0.51
20.06.2024	24.00		67.19	57.61	9.58	69.82	69.67	0.15			8.36	8.36	8.36	8.56	8.56	8.56	8.56	69.68				0.58
21.06.2024	24.00		65.82	58.06	7.76	70.14	69.99	0.15			6.49	6.49	6.49	6.66	6.66	6.66	6.66	70.02				0.45
22.06.2024	24.00		67.89	58.93	8.96	70.35	70.22	0.13			7.73	7.73	7.73	7.90	7.90	7.90	7.90	70.16				0.54
Среднее	24.00		65.99	57.37	8.62	70.39	70.24	0.16			7.42	7.42	7.42	7.59	7.59	7.59	7.59	70.31				0.52
Итого	744.00		2045.81	1778.46	267.35						230.00	230.00	230.00	235.19	235.19	235.19	235.19					16.17

Дата	время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	------------	---------

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл. рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения I2: 3.7 Гкал
 Количество превышения I2: 3.7 Гкал
 Количество превышения I2: 3.7 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 16.08 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 12.47 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 235.19 м куб
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл: 235.19 м куб

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 АБОНЕНТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 ЮЖНЫЙ РАЙОН
ОТЧЕТ ПЕННАТ
СОКОЛОВ Д.А.
 26.06.2024г.

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за учет тепловой энергии (абонента)

